

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
16/01/21г.-15/02/21г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: 24 мкр. д. 28 Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:
 Договорные расходы: G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.32 м3/ч
 M сет. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.32 м3/ч
 Тхв= 0.00°C G3 max = 12.00 м3/ч G3 min = 0.12 м3/ч

Заводской номер 00168975 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 Т3=1 КС=0жFC7D ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	т	т	т	Гкал	ч	ч	
16/01/21	72.16	60.17	11.99	215.82	216.19	-0.37	2.578	24	0	*
17/01/21	73.34	60.82	12.52	215.49	215.91	-0.42	2.689	24	0	*
18/01/21	78.31	64.59	13.72	223.86	224.31	-0.45	3.061	24	0	*
19/01/21	79.74	65.80	13.94	226.05	226.42	-0.37	3.138	24	0	*
20/01/21	79.12	65.24	13.88	225.86	226.27	-0.41	3.119	24	0	*
21/01/21	77.67	64.02	13.65	224.60	225.04	-0.44	3.054	24	0	*
22/01/21	77.62	64.23	13.39	225.85	226.20	-0.35	3.010	24	0	*
23/01/21	76.20	63.07	13.13	224.35	224.74	-0.39	2.929	24	0	*
24/01/21	67.21	56.12	11.09	200.07	200.42	-0.35	2.196	24	0	*
25/01/21	58.32	48.95	9.37	192.76	193.07	-0.31	1.781	24	0	*
26/01/21	59.46	51.47	7.99	246.90	247.48	-0.58	1.950	24	0	*
27/01/21	59.97	51.97	8.00	251.08	251.62	-0.54	1.984	24	0	*
28/01/21	61.36	52.97	8.39	250.06	250.67	-0.61	2.077	24	0	*
29/01/21	62.55	53.96	8.59	246.09	246.65	-0.56	2.092	24	0	*
30/01/21	60.21	52.19	8.02	245.52	246.09	-0.57	1.952	24	0	*
31/01/21	59.97	52.06	7.91	245.01	245.68	-0.67	1.919	24	0	*
01/02/21	59.75	51.90	7.85	244.79	245.41	-0.62	1.903	24	0	*
02/02/21	60.08	52.15	7.93	245.07	245.66	-0.59	1.924	24	0	*
03/02/21	61.82	53.54	8.28	250.35	251.01	-0.66	2.055	24	0	*
04/02/21	62.69	54.46	8.23	251.95	252.61	-0.66	2.055	24	0	*
05/02/21	57.57	50.32	7.25	229.53	230.04	-0.51	1.646	24	0	*
06/02/21	60.49	52.24	8.25	230.21	230.69	-0.48	1.881	24	0	*
07/02/21	72.08	60.42	11.66	220.12	220.53	-0.41	2.551	24	0	*
08/02/21	77.87	63.92	13.95	205.64	205.92	-0.28	2.860	24	0	*
09/02/21	79.79	65.07	14.72	206.79	207.00	-0.21	3.036	24	0	*
10/02/21	81.04	66.04	15.00	208.49	208.71	-0.22	3.122	24	0	*
11/02/21	78.92	64.78	14.14	210.53	210.76	-0.23	2.966	24	0	*
12/02/21	69.14	58.51	10.63	229.45	229.86	-0.41	2.427	24	0	*
13/02/21	55.20	48.49	6.71	245.55	246.03	-0.48	1.635	24	0	*
14/02/21	57.52	50.14	7.38	247.47	248.05	-0.58	1.813	24	0	*
15/02/21	67.93	56.79	11.14	214.10	214.51	-0.41	2.368	24	0	*
Итого:				7099.41	7113.55	-14.14	73.771	744	0	
Средние:	67.90	57.30	10.60							

Период нормальной работы 744ч
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
 Время работы прибора после сброса 6142ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации