

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
16/01/21г.-15/02/21г.

Абонент: \_\_\_\_\_ Договор N: \_\_\_\_\_  
 Адрес: Губкина 14 Тип расходомера: \_\_\_\_\_  
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:  
 Договорные расходы: G под max = 72.00 м3/ч G под min = 0.19 м3/ч  
 M сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс = \_\_\_\_\_ т.сут G обр max = 72.00 м3/ч G обр min = 0.19 м3/ч  
 Тхв = 0.00 °С

Заводской номер 00173149 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0хЕ489 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
16/01/21	65.02	55.95	9.07	167.25	164.12	165.57	163.17	0.95	7.00	1.22	1.505	0.053	24	0	*
17/01/21	67.28	57.48	9.80	165.74	162.38	164.15	161.61	0.77	7.00	1.21	1.606	0.044	24	0	*
18/01/21	75.01	63.09	11.92	164.36	160.27	162.65	159.65	0.62	7.00	1.19	1.928	0.039	24	0	*
19/01/21	78.10	65.33	12.77	163.16	158.84	161.30	158.18	0.66	7.00	1.18	2.046	0.043	24	0	*
20/01/21	77.70	65.03	12.67	161.00	156.68	159.18	156.06	0.62	7.00	1.15	2.006	0.040	24	0	*
21/01/21	77.90	65.14	12.76	159.37	155.05	157.67	154.55	0.50	7.00	1.12	2.000	0.032	24	0	*
22/01/21	76.08	64.01	12.07	161.00	156.88	159.29	156.24	0.64	7.00	1.07	1.911	0.041	24	0	*
23/01/21	73.93	62.43	11.50	162.90	158.93	161.15	158.25	0.68	7.00	1.00	1.847	0.042	24	0	*
24/01/21	67.80	57.89	9.91	159.81	156.46	158.49	155.97	0.49	7.00	1.00	1.564	0.028	24	0	*
25/01/21	60.78	52.48	8.30	156.98	154.26	155.91	153.90	0.36	7.00	1.00	1.295	0.019	24	0	*
26/01/21	59.95	51.68	8.27	154.67	152.13	153.92	152.00	0.13	7.00	1.00	1.272	0.007	24	0	*
27/01/21	61.22	52.52	8.70	151.82	149.27	151.05	149.06	0.21	7.00	1.00	1.314	0.011	24	0	*
28/01/21	62.93	53.59	9.34	150.31	147.64	149.48	147.43	0.21	7.00	1.00	1.395	0.011	24	0	*
29/01/21	62.71	53.67	9.04	149.70	147.03	148.95	146.90	0.13	7.00	1.00	1.346	0.007	24	0	*
30/01/21	58.18	50.11	8.07	147.10	144.82	146.57	144.79	0.03	7.00	1.00	1.187	0.001	24	0	*
31/01/21	57.03	49.12	7.91	145.26	143.10	144.70	143.02	0.08	7.00	1.00	1.151	0.004	24	0	*
01/02/21	57.83	49.60	8.23	143.79	141.62	142.93	141.25	0.37	7.00	1.00	1.180	0.018	24	0	*
02/02/21	57.65	49.53	8.12	143.14	140.98	141.69	140.01	0.97	7.00	1.00	1.160	0.048	24	0	*
03/02/21	60.25	51.18	9.07	140.76	138.37	139.96	138.16	0.21	7.00	1.00	1.272	0.011	24	0	*
04/02/21	62.23	52.74	9.49	138.38	135.95	137.58	135.70	0.25	7.00	1.00	1.308	0.013	24	0	*
05/02/21	55.25	47.66	7.59	137.29	135.32	136.66	135.13	0.19	7.00	1.00	1.039	0.009	24	0	*
06/02/21	57.59	49.02	8.57	136.42	134.30	135.65	134.08	0.22	7.00	1.00	1.163	0.011	24	0	*
07/02/21	69.40	57.14	12.26	134.46	131.55	133.18	131.15	0.40	7.00	1.00	1.624	0.023	24	0	*
08/02/21	77.06	62.45	14.61	133.62	130.09	131.76	129.36	0.73	7.00	1.01	1.916	0.045	24	0	*
09/02/21	77.36	62.41	14.95	132.87	129.37	130.69	128.29	1.08	7.00	1.00	1.950	0.067	24	0	*
10/02/21	77.73	62.57	15.16	131.46	127.98	129.54	127.14	0.84	7.00	1.00	1.955	0.052	24	0	*
11/02/21	75.61	61.65	13.96	136.36	132.97	134.53	132.12	0.85	7.00	1.00	1.871	0.052	24	0	*
12/02/21	70.07	58.07	12.00	137.62	134.62	135.87	133.75	0.87	7.00	1.00	1.629	0.050	24	0	*
13/02/21	58.35	49.12	9.23	125.42	123.50	124.31	122.89	0.61	7.00	1.00	1.151	0.030	24	0	*
14/02/21	62.17	51.21	10.96	123.06	120.88	121.81	120.34	0.54	7.00	1.00	1.337	0.028	24	0	*
15/02/21	71.88	57.94	13.94	123.69	120.83	122.17	120.24	0.59	7.00	1.00	1.698	0.034	24	0	*
Итого:				4538.7	4446.19	4498.3	4430.39	15.80			47.626	0.913	744	0	
Средние:	66.84	56.18	10.65						7.00	1.03					

Период нормальной работы 744ч  
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч  
 Время работы прибора после сброса 6220ч

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель теплоснабж.организации \_\_\_\_\_