

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
16/01/21г.-15/02/21г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: Северная 16 Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:
 Договорные расходы: G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.32 м3/ч
 M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.32 м3/ч
 Тхв = 0.00 °С G3 max = 20.00 м3/ч G3 min = 0.20 м3/ч

Заводской номер 00182803 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x4CAF ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	м3	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
16/01/21	63.92	44.33	19.59	149.41	146.77	147.01	145.57	0.00	1.20	17.05	7.05	2.900	0.053	24	0	*
17/01/21	66.37	45.26	21.11	149.57	146.70	147.01	145.57	0.00	1.13	17.05	7.05	3.125	0.051	24	0	*
18/01/21	73.77	48.15	25.62	150.09	146.51	146.86	145.29	0.00	1.22	17.05	7.03	3.781	0.059	24	0	*
19/01/21	77.04	49.82	27.22	150.47	146.63	146.97	145.29	0.00	1.34	17.06	7.03	4.017	0.067	24	0	*
20/01/21	77.27	49.81	27.46	150.64	146.80	147.07	145.39	0.00	1.41	17.06	7.02	4.059	0.070	24	0	*
21/01/21	77.12	49.64	27.48	150.55	146.71	146.97	145.29	0.00	1.42	17.06	7.02	4.059	0.070	24	0	*
22/01/21	75.73	49.42	26.31	150.49	146.78	147.13	145.45	0.00	1.33	17.06	7.03	3.887	0.066	24	0	*
23/01/21	73.11	48.29	24.82	150.27	146.78	147.03	145.43	0.00	1.35	17.06	7.05	3.671	0.065	24	0	*
24/01/21	67.45	46.19	21.26	149.74	146.73	147.00	145.49	0.00	1.24	17.05	7.01	3.143	0.057	24	0	*
25/01/21	60.26	42.85	17.41	149.19	146.70	147.02	145.78	0.00	0.92	17.04	7.02	2.578	0.039	24	0	*
26/01/21	59.67	42.39	17.28	149.31	146.91	147.20	146.00	0.00	0.91	17.04	7.01	2.562	0.039	24	0	*
27/01/21	60.81	42.90	17.91	149.06	146.61	146.79	145.59	0.00	1.02	17.04	7.01	2.650	0.044	24	0	*
28/01/21	62.42	43.54	18.88	148.97	146.41	146.77	145.51	0.00	0.90	17.05	7.02	2.791	0.039	24	0	*
29/01/21	61.40	43.32	18.08	148.78	146.28	146.73	145.43	0.00	0.85	17.04	7.02	2.669	0.037	24	0	*
30/01/21	57.75	41.60	16.15	148.37	146.12	146.56	145.36	0.00	0.76	17.04	7.03	2.388	0.032	24	0	*
31/01/21	57.40	41.48	15.92	148.27	146.10	146.50	145.30	0.00	0.80	17.04	7.04	2.350	0.033	24	0	*
01/02/21	58.27	41.40	16.87	133.35	131.32	132.22	131.16	0.00	0.16	17.05	6.47	2.235	0.007	24	0	*
02/02/21	57.86	41.72	16.14	149.21	146.97	147.30	146.10	0.00	0.87	17.04	7.02	2.400	0.036	24	0	*
03/02/21	60.49	42.20	18.29	141.25	138.93	139.50	138.33	0.00	0.60	17.04	7.02	2.565	0.025	24	0	*
04/02/21	60.35	43.04	17.31	150.21	147.76	148.26	146.96	0.00	0.80	17.04	7.01	2.581	0.034	24	0	*
05/02/21	55.30	40.70	14.60	149.36	147.34	147.78	146.61	0.00	0.73	17.04	7.01	2.176	0.030	24	0	*
06/02/21	58.50	41.92	16.58	149.42	147.14	147.57	146.32	0.00	0.82	17.04	7.01	2.464	0.034	24	0	*
07/02/21	70.57	47.35	23.22	150.48	147.22	147.59	146.04	0.00	1.18	17.05	7.00	3.443	0.056	24	0	*
08/02/21	76.82	50.04	26.78	151.16	147.32	147.64	145.96	0.00	1.36	17.05	7.01	3.974	0.068	24	0	*
09/02/21	77.13	49.69	27.44	150.02	146.21	146.47	144.80	0.00	1.41	17.05	7.01	4.038	0.070	24	0	*
10/02/21	76.99	49.61	27.38	150.96	147.12	147.31	145.63	0.00	1.49	17.05	7.01	4.054	0.074	24	0	*
11/02/21	74.81	48.83	25.98	150.67	147.02	147.22	145.59	0.00	1.43	17.05	7.00	3.846	0.070	24	0	*
12/02/21	67.21	45.61	21.60	149.98	146.98	147.18	145.74	0.00	1.24	17.05	6.99	3.202	0.057	24	0	*
13/02/21	60.10	42.60	17.50	149.04	146.65	147.02	145.72	0.00	0.93	17.04	6.99	2.590	0.040	24	0	*
14/02/21	60.85	42.58	18.27	148.79	146.31	146.86	145.62	0.00	0.69	17.04	7.00	2.699	0.029	24	0	*
15/02/21	72.31	47.83	24.48	149.80	146.37	146.74	145.19	0.00	1.18	17.05	6.98	3.609	0.056	24	0	*
Итого:				4616.8	4526.20	4537.2	4493.51	0.00	32.69			96.506	1.507	744	0	
Средние:	66.42	45.29	21.12							17.04	6.99					

Период нормальной работы 744ч
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
 Время работы прибора после сброса 6220ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____