

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
16/01/21г.-15/02/21г.

Абонент: \_\_\_\_\_ Договор N: \_\_\_\_\_  
 Адрес: Садовое Кольцо 14а Тип расходомера: \_\_\_\_\_  
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:  
 Договорные расходы: G под max = 180.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч  
 M сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Мгвс = \_\_\_\_\_ т.сут G обр max = 180.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч  
 Тхв = 0.00 °С

Заводской номер 00169005 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ВД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0хD931 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
16/01/21	64.17	54.35	9.82	353.09	346.47	352.98	348.10	-1.63	6.39	1.80	3.429	-0.088	24	0	
17/01/21	66.80	56.07	10.73	352.37	345.25	352.08	346.85	-1.60	6.38	1.80	3.736	-0.090	24	0	
18/01/21	74.30	61.16	13.14	354.38	345.72	353.18	347.06	-1.34	6.38	1.81	4.575	-0.082	24	0	
19/01/21	77.42	63.53	13.89	353.98	344.62	352.67	346.17	-1.55	6.32	1.81	4.817	-0.098	24	0	
20/01/21	77.67	63.77	13.90	356.66	347.23	355.35	348.65	-1.42	6.23	1.81	4.860	-0.090	24	0	
21/01/21	77.52	63.61	13.91	356.03	346.66	354.74	348.10	-1.44	6.23	1.81	4.858	-0.091	24	0	
22/01/21	76.03	63.01	13.02	364.08	354.77	362.99	356.33	-1.56	6.24	1.81	4.650	-0.098	24	0	
23/01/21	73.37	60.96	12.41	355.42	346.92	354.61	348.51	-1.59	6.26	1.82	4.336	-0.097	24	0	
24/01/21	67.43	57.21	10.22	363.62	356.16	363.47	357.86	-1.70	6.22	1.83	3.669	-0.097	24	0	
25/01/21	60.40	51.95	8.45	357.28	351.30	357.70	353.15	-1.85	6.23	1.83	2.993	-0.096	24	0	
26/01/21	59.91	51.43	8.48	355.43	349.58	355.83	351.37	-1.79	6.21	1.82	2.990	-0.092	24	0	
27/01/21	60.97	52.20	8.77	354.23	348.18	354.58	350.03	-1.85	6.21	1.82	3.078	-0.096	24	0	
28/01/21	62.72	53.46	9.26	355.49	349.10	355.65	350.87	-1.77	6.22	1.84	3.261	-0.094	24	0	
29/01/21	61.48	52.71	8.77	355.34	349.19	355.61	350.93	-1.74	6.22	1.83	3.087	-0.092	24	0	
30/01/21	57.90	50.04	7.86	354.71	349.21	355.31	351.10	-1.89	6.24	1.83	2.769	-0.094	24	0	
31/01/21	57.56	49.75	7.81	353.72	348.32	354.16	349.98	-1.66	6.24	1.82	2.748	-0.082	24	0	
01/02/21	58.48	50.40	8.08	354.45	348.83	354.98	350.68	-1.85	6.24	1.83	2.842	-0.093	24	0	
02/02/21	58.02	50.09	7.93	352.79	347.31	353.27	349.09	-1.78	6.22	1.83	2.781	-0.089	24	0	
03/02/21	60.86	52.09	8.77	354.23	348.19	354.54	350.00	-1.81	6.21	1.83	3.083	-0.094	24	0	
04/02/21	60.41	51.96	8.45	356.15	350.18	356.67	352.05	-1.87	6.21	1.83	2.981	-0.097	24	0	
05/02/21	55.35	48.30	7.05	355.14	350.11	356.11	352.12	-2.01	6.64	1.84	2.494	-0.097	24	0	
06/02/21	58.99	50.68	8.31	354.43	348.74	355.12	350.78	-2.04	7.16	1.84	2.929	-0.103	24	0	
07/02/21	71.16	59.24	11.92	356.21	348.11	355.71	349.89	-1.78	7.36	1.83	4.181	-0.105	24	0	
08/02/21	77.21	63.54	13.67	356.88	347.50	355.75	349.17	-1.67	6.36	1.83	4.784	-0.106	24	0	
09/02/21	77.54	63.57	13.97	357.68	348.21	356.30	349.70	-1.49	6.23	1.84	4.898	-0.095	24	0	
10/02/21	77.37	63.43	13.94	356.81	347.39	355.51	348.94	-1.55	6.22	1.84	4.871	-0.098	24	0	
11/02/21	75.03	61.98	13.05	356.50	347.62	355.49	349.19	-1.57	6.21	1.83	4.568	-0.097	24	0	
12/02/21	67.30	56.64	10.66	355.18	347.92	354.89	349.59	-1.67	6.94	1.84	3.740	-0.094	24	0	
13/02/21	60.15	51.82	8.33	361.71	355.69	362.08	357.46	-1.77	7.52	1.83	3.000	-0.092	24	0	
14/02/21	61.30	52.22	9.08	353.52	347.45	353.70	349.13	-1.68	7.47	1.84	3.189	-0.088	24	0	
15/02/21	72.95	60.59	12.36	356.32	347.86	355.55	349.51	-1.65	6.72	1.84	4.332	-0.100	24	0	
Итого:				11033.	10809.7	11026.	10862.3	-52.57			114.529	-2.925	744	0	
Средние:	66.70	56.18	10.51						6.44	1.82					

Период нормальной работы 744ч  
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч  
 Время работы прибора после сброса 41401ч

Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации