

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
16/12/20г.-15/01/21г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: КОРТУНОВА 15 Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:
 Договорные расходы: G под max = 280.00 м3/ч G под min = 0.75 м3/ч
 M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут G обр max = 280.00 м3/ч G обр min = 0.75 м3/ч
 Тхв = 0.00 °C

Заводской номер 00177123 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0хС83А ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qt	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
16/12/20	75.47	65.56	9.91	480.72	468.61	477.29	467.96	0.65	5.57	4.74	4.654	0.043	24	0	
17/12/20	69.45	60.79	8.66	474.31	464.02	471.82	463.79	0.23	5.53	4.72	4.021	0.014	24	0	
18/12/20	70.07	60.93	9.14	452.69	442.73	450.69	443.00	-0.27	5.50	4.76	4.051	-0.016	24	0	
19/12/20	74.09	63.67	10.42	440.16	429.42	437.64	429.52	-0.10	5.49	4.79	4.482	-0.006	24	0	
20/12/20	78.40	66.75	11.65	436.91	425.13	433.87	425.09	0.04	5.57	4.88	4.962	0.003	24	0	
21/12/20	78.97	67.49	11.48	452.11	439.76	448.73	439.49	0.27	5.48	4.75	5.056	0.018	24	0	
22/12/20	77.80	66.70	11.10	454.78	442.68	451.43	442.30	0.38	5.49	4.75	4.923	0.025	24	0	
23/12/20	74.95	64.48	10.47	444.95	433.85	441.73	433.36	0.49	5.48	4.77	4.549	0.032	24	0	
24/12/20	73.70	63.65	10.05	448.75	437.90	445.60	437.34	0.56	5.49	4.77	4.409	0.036	24	0	
25/12/20	72.12	63.00	9.12	479.16	468.02	475.65	467.02	1.00	5.54	4.72	4.274	0.063	24	0	
26/12/20	70.48	61.70	8.78	480.26	469.54	476.93	468.62	0.92	5.53	4.70	4.134	0.057	24	0	
27/12/20	70.77	61.95	8.82	481.56	470.74	478.11	469.69	1.05	5.53	4.70	4.161	0.065	24	0	
28/12/20	70.59	62.33	8.26	511.86	500.43	508.20	499.13	1.30	5.59	4.65	4.144	0.081	24	0	
29/12/20	69.57	61.51	8.06	514.64	503.44	510.79	501.93	1.51	5.60	4.65	4.064	0.093	24	0	
30/12/20	69.54	61.42	8.12	510.78	499.68	506.81	498.01	1.67	5.58	4.65	4.062	0.102	24	0	
31/12/20	68.81	60.68	8.13	498.20	487.57	494.50	486.11	1.46	5.56	4.67	3.968	0.088	24	0	
01/01/21	68.51	60.25	8.26	485.87	475.57	482.43	474.33	1.24	5.54	4.70	3.934	0.075	24	0	
02/01/21	68.58	60.34	8.24	486.23	475.92	482.76	474.69	1.23	5.54	4.70	3.929	0.074	24	0	
03/01/21	68.03	59.83	8.20	482.13	472.06	478.79	470.91	1.15	5.54	4.70	3.879	0.069	24	0	
04/01/21	68.59	60.18	8.41	480.63	470.44	477.18	469.20	1.24	5.53	4.70	3.961	0.075	24	0	
05/01/21	70.39	61.60	8.79	475.65	465.09	472.18	463.96	1.13	5.53	4.72	4.095	0.070	24	0	
06/01/21	70.18	61.34	8.84	472.29	461.86	469.06	460.96	0.90	5.51	4.71	4.084	0.055	24	0	
07/01/21	69.89	61.11	8.78	472.21	461.82	468.97	460.93	0.89	5.52	4.72	4.056	0.054	24	0	
08/01/21	67.84	59.27	8.57	447.49	438.15	443.39	436.18	1.97	5.45	4.70	3.761	0.117	24	0	
09/01/21	70.42	61.60	8.82	472.44	461.95	466.59	458.44	3.51	5.59	4.80	4.080	0.216	24	0	
10/01/21	70.30	61.69	8.61	477.66	467.07	472.22	463.98	3.09	5.53	4.72	4.031	0.190	24	0	
11/01/21	72.29	62.99	9.30	476.60	465.48	471.12	462.55	2.93	5.36	4.55	4.337	0.184	24	0	
12/01/21	79.83	67.97	11.86	438.46	426.23	432.92	423.86	2.37	5.43	4.74	5.067	0.161	24	0	
13/01/21	80.36	68.13	12.23	429.95	417.85	424.45	415.56	2.29	5.40	4.74	5.121	0.156	24	0	
14/01/21	76.14	65.75	10.39	462.80	450.92	457.37	448.39	2.53	5.53	4.77	4.693	0.166	24	0	
15/01/21	69.64	60.94	8.70	471.91	461.65	466.70	458.70	2.95	5.57	4.78	4.024	0.180	24	0	
Итого:				14594.	14255.5	14475.	14215.0	40.58			132.966	2.540	744	0	
Средние:	72.12	62.76	9.36						5.51	4.72					

Период нормальной работы 744ч
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
 Время работы прибора после сброса 3767ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____