

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
25/01/21г.-15/02/21г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: Ленина 79 Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сег. N 001 Пределы измерений:
 Договорные расходы: G под max = 180.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч
 M сег. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут G обр max = 180.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч
 Тхв= 0.00 °С G3 max = 40.00 м3/ч G3 min = 0.40 м3/ч

Заводской номер 00177846 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x49D8 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС	P3
	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	м3	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч		кг/см2
25/01/21	----	----	----	0.00	----	0.00	----	0.00	----	6.20	6.00	----	----	0	13	*	6.00
26/01/21	----	----	----	0.00	----	0.00	----	0.00	----	6.20	6.00	----	----	0	24	*	6.00
27/01/21	----	----	----	0.00	----	0.00	----	0.00	----	6.20	6.00	----	----	0	24	*	6.00
28/01/21	64.72	53.95	10.77	175.07	171.74	173.83	171.46	0.00	0.28	6.20	6.00	1.847	0.015	14	10	*	6.00
29/01/21	62.09	52.14	9.95	309.88	304.41	307.81	303.93	0.00	0.48	6.20	6.00	3.027	0.025	24	0	*	6.00
30/01/21	60.21	50.79	9.42	310.36	305.23	308.41	304.73	0.00	0.50	6.20	6.00	2.873	0.025	24	0	*	6.00
31/01/21	59.58	50.36	9.22	309.16	304.11	307.23	303.60	0.00	0.51	6.20	6.00	2.799	0.026	24	0	*	6.00
01/02/21	59.86	50.57	9.29	310.05	304.96	308.04	304.37	0.00	0.59	6.20	6.00	2.828	0.030	24	0	*	6.00
02/02/21	59.65	50.43	9.22	309.62	304.56	307.58	303.93	0.00	0.63	6.20	6.00	2.807	0.032	24	0	*	6.00
03/02/21	60.87	51.08	9.79	304.90	299.73	302.64	298.95	0.00	0.78	6.20	6.00	2.931	0.040	24	0	*	6.00
04/02/21	62.96	52.75	10.21	308.51	302.94	305.96	301.99	0.00	0.95	6.20	6.00	3.092	0.050	24	0	*	6.00
05/02/21	57.78	48.98	8.80	285.12	280.67	283.00	279.77	0.00	0.90	6.20	6.00	2.467	0.044	24	0	*	6.00
06/02/21	59.85	47.92	11.93	228.82	225.04	226.87	224.46	0.00	0.58	6.20	6.00	2.679	0.028	24	0	*	6.00
07/02/21	72.54	55.85	16.69	226.61	221.30	223.85	220.60	0.00	0.70	6.20	6.00	3.693	0.039	24	0	*	6.00
08/02/21	75.21	59.06	16.15	263.14	256.56	260.04	255.86	0.00	0.70	6.20	6.00	4.141	0.041	24	0	*	6.00
09/02/21	74.47	57.69	16.78	253.85	247.62	250.80	246.96	0.00	0.66	6.20	6.00	4.154	0.038	24	0	*	6.00
10/02/21	76.03	58.38	17.65	248.09	241.77	244.83	240.98	0.00	0.79	6.20	6.00	4.268	0.046	24	0	*	6.00
11/02/21	72.81	56.37	16.44	242.70	236.96	239.81	236.26	0.00	0.70	6.20	6.00	3.896	0.039	24	0	*	6.00
12/02/21	68.07	52.62	15.45	226.65	221.93	224.30	221.39	0.00	0.54	6.20	6.00	3.430	0.028	24	0	*	6.00
13/02/21	62.66	50.84	11.82	260.05	255.36	257.79	254.66	0.00	0.70	6.20	6.00	3.014	0.036	24	0	*	6.00
14/02/21	63.16	50.29	12.87	238.81	234.43	236.64	233.81	0.00	0.62	6.20	6.00	3.015	0.031	24	0	*	6.00
15/02/21	74.84	55.72	19.12	201.92	196.91	199.19	196.34	0.00	0.57	6.20	6.00	3.765	0.032	24	0	*	6.00
Итого:				5013.3	4916.23	4968.6	4904.05	0.00	12.18			60.726	----	446	71		
Средние:	65.65	52.93	12.71							6.20	6.00						6.00

Период нормальной работы 446ч
 Период отсутств.счета тепл.энергии 71ч
 Время работы прибора после сброса 556ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____

