

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
16/01/21г.-15/02/21г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: Новосёлова д.14 Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:
 Договорные расходы: G под max = 180.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч
 M сет. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут G обр max = 180.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч
 Тхв= 0.00°C G3 max = 40.00 м3/ч G3 min = 0.04 м3/ч

Заводской номер 00179200 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x2D8A ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	т	т	т	Гкал	ч	ч	
16/01/21	62.42	49.85	12.57	276.07	274.69	1.38	3.409	24	0	*
17/01/21	62.67	49.76	12.91	272.42	270.94	1.48	3.455	24	0	*
18/01/21	71.47	53.16	18.31	236.89	235.17	1.72	4.279	24	0	*
19/01/21	74.17	54.56	19.61	227.46	226.04	1.42	4.412	24	0	*
20/01/21	74.94	54.31	20.63	218.20	216.95	1.25	4.454	24	0	*
21/01/21	74.92	54.47	20.45	223.05	221.75	1.30	4.510	24	0	*
22/01/21	71.75	53.10	18.65	226.10	224.74	1.36	4.164	24	0	*
23/01/21	69.76	50.88	18.88	211.38	210.00	1.38	3.943	24	0	*
24/01/21	66.50	50.32	16.18	230.48	228.81	1.67	3.678	24	0	*
25/01/21	60.14	47.99	12.15	266.02	264.03	1.99	3.170	24	0	*
26/01/21	59.98	47.84	12.14	263.81	261.78	2.03	3.141	24	0	*
27/01/21	61.32	47.83	13.49	241.03	239.14	1.89	3.196	24	0	*
28/01/21	61.77	47.99	13.78	237.67	235.80	1.87	3.218	24	0	*
29/01/21	60.13	48.05	12.08	263.44	261.42	2.02	3.123	24	0	*
30/01/21	57.67	47.57	10.10	297.21	294.75	2.46	2.933	24	0	*
31/01/21	56.92	47.08	9.84	296.09	292.96	3.13	2.847	24	0	*
01/02/21	57.55	47.72	9.83	307.41	304.87	2.54	2.949	24	0	*
02/02/21	57.69	48.06	9.63	315.32	313.06	2.26	2.966	24	0	*
03/02/21	58.35	47.61	10.74	283.48	281.48	2.00	2.979	24	0	*
04/02/21	59.79	47.96	11.83	264.43	262.51	1.92	3.067	24	0	*
05/02/21	49.48	43.62	5.86	161.83	160.95	0.88	1.217	24	0	*
06/02/21	58.50	45.94	12.56	244.40	240.62	3.78	3.014	24	0	*
07/02/21	66.70	47.23	19.47	181.92	179.87	2.05	3.500	24	0	*
08/02/21	72.87	50.13	22.74	182.38	180.63	1.75	4.105	24	0	*
09/02/21	73.23	50.19	23.04	183.75	182.05	1.70	4.192	24	0	*
10/02/21	73.40	50.27	23.13	183.70	182.02	1.68	4.208	24	0	*
11/02/21	69.34	49.02	20.32	194.97	193.09	1.88	3.914	24	0	*
12/02/21	62.53	46.58	15.95	216.14	213.67	2.47	3.398	24	0	*
13/02/21	59.54	47.35	12.19	271.40	268.39	3.01	3.244	24	0	*
14/02/21	61.38	47.68	13.70	247.76	245.28	2.48	3.337	24	0	*
15/02/21	72.17	53.83	18.34	234.26	232.18	2.08	4.247	24	0	*
Итого:				7460.47	7399.64	60.83	108.269	744	0	
Средние:	64.48	49.28	15.19							

Период нормальной работы 744ч
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
 Время работы прибора после сброса 6219ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации