

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
16/12/20г.-15/01/21г.

Абонент: \_\_\_\_\_ Договор N: \_\_\_\_\_  
 Адрес: Ленина 57 Тип расходомера: \_\_\_\_\_  
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:  
 Договорные расходы: G под max = 630.00 м3/ч G под min = 1.62 м3/ч  
 M сет. воды= \_\_\_\_\_ т.сут Мгвс= \_\_\_\_\_ т.сут G обр max = 630.00 м3/ч G обр min = 1.62 м3/ч  
 Тхв= 0.00 °C

Заводской номер 00182349 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0x4A0A ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qt	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
16/12/20	76.30	64.24	12.06	1459.0	1421.61	231.20	226.86	1194.75	6.00	5.80	18.487	176.689	24	0	*
17/12/20	71.27	61.38	9.89	1432.3	1399.81	271.55	266.88	1132.93	6.00	5.80	16.287	169.483	24	0	*
18/12/20	70.80	58.68	12.12	1411.9	1380.23	180.48	177.59	1202.64	6.00	5.80	16.290	170.514	24	0	*
19/12/20	74.26	60.09	14.17	1387.3	1353.39	229.79	225.95	1127.44	6.00	5.80	17.802	167.693	24	0	*
20/12/20	78.60	63.93	14.67	1372.9	1335.73	275.05	269.94	1065.79	6.00	5.80	19.670	168.081	24	0	*
21/12/20	79.18	64.56	14.62	1393.6	1355.36	326.84	320.65	1034.71	6.00	5.80	20.042	166.747	24	0	*
22/12/20	77.99	64.19	13.80	1403.8	1366.37	317.82	311.82	1054.55	6.00	5.80	19.637	167.637	24	0	*
23/12/20	75.15	63.11	12.04	1386.1	1351.51	222.68	218.60	1132.91	6.00	5.80	18.146	171.440	24	0	*
24/12/20	73.87	60.84	13.03	1403.9	1369.93	273.37	268.72	1101.21	6.00	5.80	17.641	166.943	24	0	*
25/12/20	74.47	62.20	12.27	1442.0	1406.58	189.75	186.37	1220.21	6.00	5.80	17.788	175.835	24	0	*
26/12/20	73.19	61.55	11.64	1423.5	1389.63	216.75	212.98	1176.65	6.00	5.80	17.462	172.364	24	0	*
27/12/20	73.45	60.83	12.62	1431.2	1396.90	210.64	207.05	1189.85	6.00	5.80	17.731	172.320	24	0	*
28/12/20	74.54	61.19	13.35	1303.7	1271.64	198.52	195.08	1076.56	6.00	5.80	16.169	165.821	24	0	*
29/12/20	74.03	61.24	12.79	1380.9	1347.37	723.32	710.88	636.49	6.00	5.80	16.532	138.947	24	0	*
30/12/20	74.60	62.12	12.48	1486.4	1449.74	1493.9	1467.56	-17.82	6.00	5.80	18.102	-1.106	24	0	*
31/12/20	74.37	61.89	12.48	1470.7	1434.65	1481.2	1455.28	-20.63	6.00	5.80	17.910	-1.276	24	0	*
01/01/21	74.68	62.15	12.53	1466.2	1430.04	1479.2	1453.05	-23.01	6.00	5.80	17.927	-1.429	24	0	*
02/01/21	74.70	62.23	12.47	1467.9	1431.68	1481.5	1455.29	-23.61	6.00	5.80	17.849	-1.468	24	0	*
03/01/21	74.31	61.74	12.57	1450.7	1415.19	1463.8	1438.26	-23.07	6.00	5.80	17.789	-1.423	24	0	*
04/01/21	72.77	60.57	12.20	1449.0	1414.84	1461.8	1437.20	-22.36	6.00	5.80	17.273	-1.353	24	0	*
05/01/21	73.43	61.10	12.33	1449.7	1415.01	1461.2	1436.24	-21.23	6.00	5.80	17.457	-1.296	24	0	*
06/01/21	73.27	60.92	12.35	1442.2	1407.86	1451.9	1427.21	-19.35	6.00	5.80	17.395	-1.178	24	0	*
07/01/21	72.98	60.64	12.34	1434.6	1400.67	1441.7	1417.45	-16.78	6.00	5.80	17.292	-1.017	24	0	*
08/01/21	70.94	58.73	12.21	1360.2	1329.51	1367.2	1345.41	-15.90	6.00	5.80	16.227	-0.933	24	0	*
09/01/21	73.57	61.16	12.41	1442.9	1408.24	1448.5	1423.72	-15.48	6.00	5.80	17.485	-0.946	24	0	*
10/01/21	73.36	61.29	12.07	1451.2	1416.57	1457.8	1432.70	-16.13	6.00	5.80	17.096	-0.988	24	0	*
11/01/21	75.53	62.64	12.89	1446.8	1410.31	1452.8	1426.73	-16.42	6.00	5.80	18.173	-1.028	24	0	*
12/01/21	80.50	65.50	15.00	1364.8	1326.27	1367.7	1341.14	-14.87	6.00	5.80	19.914	-0.973	24	0	*
13/01/21	80.58	65.19	15.39	1345.8	1307.80	1348.3	1322.36	-14.56	6.00	5.80	20.154	-0.948	24	0	*
14/01/21	77.80	63.89	13.91	1408.7	1371.23	1414.4	1388.13	-16.90	6.00	5.80	19.086	-1.079	24	0	*
15/01/21	71.75	59.85	11.90	1430.6	1397.74	1439.0	1415.33	-17.59	6.00	5.80	16.630	-1.052	24	0	*
Итого:				44001.	42913.4	28380.	27882.4	15030.9			553.443	931.021	744	0	
Средние:	74.71	61.92	12.79						6.00	5.80					

Период нормальной работы 744ч  
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч  
 Время работы прибора после сброса 2735ч

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель теплоснабж.организации \_\_\_\_\_