ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
16/01/21г.-15/02/21г.

Абонент:_____ Договор N:_____
Адрес:35 мкр 37 дом Тип расходомера:_____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 280.00 м3/ч G под min = 0.75 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 280.00 м3/ч G обр min = 0.75 м3/ч
Тхв= 0.00°С

Заводской номер 00166950 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0xDE0E ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Мг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
16/01/21	67.71	52.56	15.15	450.90	441.48	449.02	443.22	-1.74	1.47	5.40	6.647	-0.091	24	0	*
17/01/21	68.61	53.11	15.50	450.98	441.45	449.01	443.06	-1.61	5.82	5.40	6.837	-0.085	24	0	*
18/01/21	73.91	55.99	17.92	454.87	443.94	451.98	445.42	-1.48	12.28	5.40	8.014	-0.083	24	0	*
19/01/21	74.02	56.05	17.97	452.94	441.85	450.11	443.52	-1.67	2.07	5.40	7.906	-0.094	24	0	*
20/01/21	71.85	54.21	17.64	441.42	431.13	438.82	432.81	-1.68	1.00	5.40	7.562	-0.091	24	0	*
21/01/21	70.64	53.07	17.57	437.77	427.90	435.16	429.47	-1.57	1.08	5.40	7.473	-0.083	24	0	*
22/01/21	69.72	53.07	16.65	444.73	434.94	442.45	436.61	-1.67	1.09	5.40	7.196	-0.089	24	0	*
23/01/21	67.44	51.58	15.86	443.27	434.09	441.24	435.74	-1.65	1.12	5.40	6.840	-0.085	24	0	*
24/01/21	66.95	51.64	15.31	442.52	433.44	440.59	435.10	-1.66	1.13	5.40	6.593	-0.086	24	0	*
25/01/21	62.35	49.52	12.83	462.50	454.17	461.54	456.24	-2.07	1.11	5.40	5.775	-0.102	24	0	*
26/01/21	60.27	48.52	11.75	483.65	475.47	483.03	477.72	-2.25	1.07	5.40	5.539	-0.109	24	0	*
27/01/21	62.33	50.02	12.31	489.32	480.51	488.48	482.76	-2.25	1.11	5.40	5.861	-0.112	24	0	*
28/01/21	63.64	50.50	13.14	471.68	462.86	470.44	464.77	-1.91	1.13	5.40	6.035	-0.096	24	0	*
29/01/21	62.54	49.91	12.63	463.71	455.32	462.70	457.29	-1.97	1.09	5.40	5.704	-0.098	24	0	*
30/01/21	58.20	47.28	10.92	476.82	469.28	476.40	471.37	-2.09	1.03	5.40	5.075	-0.099	24	0	*
31/01/21	57.46	46.82	10.64	475.53	468.18	475.14	470.23	-2.05	1.02	5.40	4.931	-0.096	24	0	*
01/02/21	58.27	47.34	10.93	478.79	471.17	478.20	473.17	-2.00	1.04	5.40	5.096	-0.095	24	0	*
02/02/21	58.44	47.49	10.95	479.86	472.20	479.37	474.29	-2.09	1.08	5.40	5.120	-0.099	24	0	*
03/02/21	60.68	48.52	12.16	465.34	457.40	464.47	459.31	-1.91	1.14	5.40	5.513	-0.093	24	0	*
04/02/21	62.22	49.44	12.78	455.88	447.71	454.72	449.50	-1.79	1.22	5.40	5.678	-0.088	24	0	*
05/02/21	56.51	46.18	10.33	457.85	450.94	457.54	452.90	-1.96	1.28	5.40	4.604	-0.090	24	0	*
06/02/21	59.02	46.79	12.23	442.98	435.73	442.09	437.51	-1.78	1.63	5.40	5.279	-0.083	24	0	*
07/02/21	68.53	51.88	16.65	415.18	406.32	412.91	407.69	-1.37	2.38	5.40	6.737	-0.071	24	0	*
08/02/21	73.03	53.98	19.05	417.17	407.28	414.04	408.44	-1.16	6.48	5.40	7.765	-0.063	24	0	*
09/02/21	73.23	53.68	19.55	416.61	406.63	413.44	407.90	-1.27	4.03	5.40	7.935	-0.068	24	0	*
10/02/21	73.17	53.57	19.60	414.11	404.20	410.87	405.35	-1.15	3.78	5.40	7.906	-0.062	24	0	*
11/02/21	70.13	51.99	18.14	413.02	403.84	410.35	405.18	-1.34	3.02	5.40	7.300	-0.070	24	0	*
12/02/21	65.46	49.16	16.30	407.04	399.08	405.11	400.51	-1.43	1.68	5.40	6.468	-0.070	24	0	*
13/02/21	60.27	47.10	13.17	427.67	420.41	426.56	422.07	-1.66	1.62	5.40	5.493	-0.078	24	0	*
14/02/21	61.76	48.69	13.07	453.66	445.64	452.40	447.38	-1.74	1.55	5.40	5.783	-0.085	24	0	*
15/02/21	68.61	51.75	16.86	419.70	410.76	417.35	412.11	-1.35	3.83	5.40	6.901	-0.070	24	0	*
Итого:				13907.	13635.3	13855.	13688.6	-53.32			197.566	-2.684	744	0	
Средние:	65.38	50.69	14.69						2.27	5.40					

Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 40415ч

Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации