

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 16/12/20г.-15/01/21г.

Абонент: _____

Адрес: Сад. кольцо д. 33

Договор N: 000000000

Тепловычислитель ТВ7-04.1М сег. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

тхв: не исп.

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G1 max = 30.00 м3/ч G1 min = 0.00 м3/ч

G2 max = 30.00 м3/ч G2 min = 0.00 м3/ч

Серийный номер 20123767, БД=1, ТВ1, СИ=6, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0x5290

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
16.12.20 23	71.16	63.76	7.40	9.80	5.20	93.747	94.488	92.187	92.187	0.000	0.691	24	0	
17.12.20 23	65.35	58.88	6.47	9.80	5.20	93.508	94.318	92.259	92.259	0.000	0.605	24	0	
18.12.20 23	66.97	60.25	6.72	9.80	5.20	93.584	94.380	92.250	92.250	0.000	0.629	24	0	
19.12.20 23	71.03	63.26	7.77	9.80	5.20	93.418	94.138	91.866	91.866	0.000	0.722	24	0	
20.12.20 23	76.64	67.84	8.79	9.80	5.20	93.309	93.936	91.445	91.445	0.000	0.813	24	0	
21.12.20 23	76.92	67.95	8.97	9.80	5.20	93.508	94.124	91.625	91.625	0.000	0.831	24	0	
22.12.20 23	75.58	67.11	8.47	9.80	5.20	93.919	94.579	92.106	92.106	0.000	0.789	24	0	
23.12.20 23	69.70	62.51	7.19	9.80	5.20	94.772	95.533	93.266	93.266	0.000	0.679	24	0	
24.12.20 23	66.95	60.16	6.78	9.80	5.20	93.489	94.268	92.150	92.150	0.000	0.634	24	0	
25.12.20 23	67.15	60.37	6.78	9.80	5.20	93.566	94.349	92.222	92.222	0.000	0.633	24	0	
26.12.20 23	66.68	59.93	6.75	9.80	5.20	93.265	94.039	91.946	91.946	0.000	0.629	24	0	
27.12.20 23	65.51	59.08	6.43	9.80	5.20	93.223	94.026	91.967	91.967	0.000	0.600	24	0	
28.12.20 23	63.82	57.66	6.16	9.80	5.20	93.407	94.233	92.237	92.237	0.000	0.576	24	0	
29.12.20 23	64.70	58.30	6.40	9.80	5.20	93.394	94.196	92.176	92.176	0.000	0.599	24	0	
30.12.20 23	68.57	61.43	7.14	9.80	5.20	93.291	94.038	91.867	91.867	0.000	0.664	24	0	
31.12.20 23	70.29	62.81	7.48	9.80	5.20	93.361	94.069	91.838	91.838	0.000	0.696	24	0	
01.01.21 23	67.42	60.47	6.95	9.80	5.20	93.323	94.071	91.956	91.956	0.000	0.648	24	0	
02.01.21 23	67.04	60.26	6.78	9.80	5.20	93.356	94.120	92.016	92.016	0.000	0.632	24	0	
03.01.21 23	66.68	59.99	6.69	9.80	5.20	93.336	94.096	92.010	92.010	0.000	0.624	24	0	
04.01.21 23	65.55	58.99	6.56	9.80	5.20	93.361	94.128	92.089	92.089	0.000	0.612	24	0	
05.01.21 23	64.42	58.12	6.31	9.80	5.20	93.274	94.056	92.059	92.059	0.000	0.589	24	0	
06.01.21 23	64.76	58.29	6.47	9.80	5.20	93.254	94.020	92.018	92.018	0.000	0.604	24	0	
07.01.21 23	66.94	60.10	6.84	9.80	5.20	93.347	94.091	92.001	92.001	0.000	0.638	24	0	
08.01.21 23	66.95	60.14	6.81	9.80	5.20	93.477	94.221	92.129	92.129	0.000	0.636	24	0	
09.01.21 23	65.45	58.91	6.54	9.80	5.20	93.399	94.163	92.124	92.124	0.000	0.611	24	0	
10.01.21 23	63.82	57.67	6.16	9.80	5.20	93.554	94.340	92.363	92.363	0.000	0.577	24	0	
11.01.21 23	69.64	62.20	7.43	9.80	5.20	93.546	94.249	92.044	92.044	0.000	0.693	24	0	
12.01.21 23	78.49	69.57	8.91	9.80	5.20	93.714	94.306	91.723	91.723	0.000	0.827	24	0	
13.01.21 23	77.96	69.08	8.88	9.80	5.20	93.700	94.291	91.740	91.740	0.000	0.823	24	0	
14.01.21 23	72.95	65.12	7.83	9.80	5.20	93.788	94.449	92.099	92.099	0.000	0.730	24	0	
15.01.21 23	63.57	57.46	6.10	9.80	5.20	93.514	94.288	92.327	92.327	0.000	0.572	24	0	
Итого/Средн	68.66	61.53	7.13	9.80	5.20	2898.704	2921.603	2854.104	2854.104	0.000	20.606	744	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
15.12.20 23	2872.553	2898.384	2828.426	2828.426	0.000	22.310	777	0
15.01.21 23	5771.257	5819.987	5682.531	5682.531	0.000	42.916	1521	0
Итого	2898.704	2921.603	2854.104	2854.104	0.000	20.606	744	0

Условные обозначения:

(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут. питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут. теплонос.
(X) аппарат. неисправ.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____