

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Январь 2021 г.

Адрес: Островского д.47

Тип прибора: ТСРВ-024
 Номер прибора: 1600628
 Теплосистема: 1

Дата	W1, Гкал	m1, т	t1, °C	P1, МПа	W2, Гкал	m2, т	t2, °C	P2, МПа	W3, Гкал	m3, т	t3, °C	P3, МПа	W4, Гкал	m4, т	t4, °C	P4, МПа
16.12.20	5.423	73.355	74.02	0.00	4.291	73.439	58.57	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
17.12.20	14.264	200.590	71.10	0.00	11.332	200.549	56.48	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
18.12.20	13.999	198.412	70.59	0.00	11.106	198.370	56.01	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
19.12.20	14.792	200.125	73.94	0.00	11.610	200.495	58.04	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
20.12.20	15.675	200.199	78.32	0.00	12.139	201.016	60.67	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
21.12.20	15.844	200.774	78.94	0.00	12.251	201.682	61.06	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
22.12.20	15.611	200.712	77.80	0.00	12.141	201.460	60.52	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
23.12.20	14.988	199.905	74.99	0.00	11.781	200.310	58.95	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
24.12.20	14.764	200.516	73.66	0.00	11.637	200.794	58.07	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
25.12.20	14.986	201.832	74.28	0.00	11.851	202.108	58.75	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
26.12.20	14.599	200.066	72.99	0.00	11.566	200.227	57.84	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
27.12.20	14.680	200.465	73.26	0.00	11.625	200.634	58.02	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
28.12.20	15.089	203.042	74.35	0.00	11.988	203.273	59.08	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
29.12.20	15.654	211.136	74.20	0.00	12.519	211.323	59.31	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
30.12.20	15.142	203.649	74.38	0.00	12.012	203.935	59.01	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
31.12.20	14.975	202.059	74.14	0.00	11.866	202.334	58.75	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
01.01.21	15.107	202.959	74.46	0.00	11.972	203.264	59.02	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
02.01.21	15.099	202.808	74.48	0.00	11.980	203.098	59.10	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
03.01.21	14.987	202.273	74.12	0.00	11.875	202.545	58.74	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
04.01.21	14.584	200.981	72.59	0.00	11.568	201.160	57.58	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
05.01.21	14.748	201.467	73.23	0.00	11.698	201.676	58.09	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
06.01.21	14.718	201.495	73.07	0.00	11.660	201.722	57.90	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
07.01.21	14.614	200.908	72.77	0.00	11.554	201.168	57.54	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
08.01.21	13.492	190.933	69.64	0.00	10.650	191.028	55.88	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
09.01.21	14.993	204.337	73.41	0.00	11.904	204.510	58.29	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
10.01.21	14.961	204.454	73.21	0.00	11.944	204.553	58.45	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
11.01.21	14.133	188.688	74.44	0.00	11.072	189.062	58.49	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
12.01.21	15.831	197.416	80.21	0.00	12.272	198.183	62.20	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
13.01.21	15.762	196.329	80.31	0.00	12.116	197.297	61.75	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
14.01.21	15.676	201.710	77.77	0.00	12.216	202.490	60.61	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
15.01.21	14.471	202.135	71.61	0.00	11.495	202.263	56.89	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
Среднее:	14.831	199.253	74.41		11.693	199.590	58.71		0.000	0.000	0.00		0.000	0.000	0.00	
Итого:	453.664	6095.728			357.693	6105.968			0.000	0.000			0.000	0.000		

Ответственный за учет тепловой энергии: _____ / _____ /

Отчет принят _____ 200 г. _____ / _____ /

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Январь 2021 г.

Адрес: Островского д.47

Тип прибора: ТСРВ-024
 Номер прибора: 1600628
 Теплосистема: 1

Дата	п, ч	Втс, Гкал	Втв, Гкал	Мтс, т	тхв, °С
16.12.20	8.63	1.131	0.000	-0.084	0.00
17.12.20	24.00	2.932	0.000	0.040	0.00
18.12.20	24.00	2.893	0.000	0.042	0.00
19.12.20	24.00	3.182	0.000	-0.370	0.00
20.12.20	24.00	3.536	0.000	-0.817	0.00
21.12.20	24.00	3.593	0.000	-0.907	0.00
22.12.20	24.00	3.471	0.000	-0.748	0.00
23.12.20	24.00	3.207	0.000	-0.405	0.00
24.12.20	24.00	3.127	0.000	-0.278	0.00
25.12.20	24.00	3.136	0.000	-0.276	0.00
26.12.20	24.00	3.033	0.000	-0.161	0.00
27.12.20	24.00	3.055	0.000	-0.170	0.00
28.12.20	24.00	3.101	0.000	-0.231	0.00
29.12.20	24.00	3.135	0.000	-0.187	0.00
30.12.20	24.00	3.130	0.000	-0.286	0.00
31.12.20	24.00	3.109	0.000	-0.275	0.00
01.01.21	24.00	3.135	0.000	-0.306	0.00
02.01.21	24.00	3.119	0.000	-0.290	0.00
03.01.21	24.00	3.113	0.000	-0.272	0.00
04.01.21	24.00	3.016	0.000	-0.179	0.00
05.01.21	24.00	3.050	0.000	-0.210	0.00
06.01.21	24.00	3.058	0.000	-0.227	0.00
07.01.21	24.00	3.060	0.000	-0.260	0.00
08.01.21	22.50	2.820	0.000	-0.105	0.00
09.01.21	24.00	3.089	0.000	-0.173	0.00
10.01.21	24.00	3.018	0.000	-0.099	0.00
11.01.21	24.00	3.061	0.000	-0.374	0.00
12.01.21	24.00	3.559	0.000	-0.767	0.00
13.01.21	24.00	3.646	0.000	-0.968	0.00
14.01.21	24.00	3.460	0.000	-0.779	0.00
15.01.21	24.00	2.976	0.000	-0.128	0.00
Среднее:		3.137	0.000	-0.336	0.000
Итого:	727.13	95.949	0.000	-10.250	

Дата и время	Втс Итого, Гкал	Мтс Итого, т	Втв Итого, Гкал
15.12.2020 23:59	2259.721	109.138	0.000
15.01.2021 23:59	95.949	-10.250	0.000

Ответственный за учет тепловой энергии: _____ / _____ /
 Отчет принят _____ 200 г. _____ / _____ /