

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
17/12/20г.-15/01/21г.

Абонент: _____

Договор N: _____

Адрес: Островского д.39
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Тип расходомера: _____

Договорные расходы:
M сет. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут
Тхв= 0.00 °С

Пределы измерений:

G под max = 180.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч
G обр max = 180.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч
G3 max = 90.00 м3/ч G3 min = 0.45 м3/ч

Заводской номер 00164489 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1
КС=0х3460 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	т	т	т	Гкал	ч	ч	
17/12/20	68.89	52.79	16.10	183.92	187.69	-3.77	3.871	33	0	*
18/12/20	70.02	53.46	16.56	251.29	253.07	-1.78	4.163	24	0	*
19/12/20	73.45	55.37	18.08	262.18	270.87	-8.69	4.723	24	0	*
20/12/20	77.78	57.72	20.06	265.41	273.61	-8.20	5.307	24	0	*
21/12/20	78.39	57.95	20.44	267.32	277.18	-9.86	5.447	24	0	*
22/12/20	77.27	57.55	19.72	265.22	269.04	-3.82	5.212	24	0	*
23/12/20	74.49	56.20	18.29	265.47	268.72	-3.25	4.856	24	0	*
24/12/20	73.16	55.50	17.66	267.36	273.30	-5.94	4.713	24	0	*
25/12/20	73.78	56.07	17.71	266.43	269.82	-3.39	4.692	24	0	*
26/12/20	72.51	55.35	17.16	266.58	271.50	-4.92	4.565	24	0	*
27/12/20	72.76	55.54	17.22	266.62	270.03	-3.41	4.569	24	0	*
28/12/20	73.82	56.39	17.43	267.23	271.93	-4.70	4.642	24	0	*
29/12/20	73.71	56.35	17.36	267.25	273.63	-6.38	4.629	24	0	*
30/12/20	73.88	56.27	17.61	266.40	269.74	-3.34	4.670	24	0	*
31/12/20	73.64	56.10	17.54	266.89	270.03	-3.14	4.670	24	0	*
01/01/21	73.96	56.33	17.63	268.20	270.79	-2.59	4.726	24	0	*
02/01/21	73.98	56.45	17.53	267.37	270.08	-2.71	4.684	24	0	*
03/01/21	73.63	56.18	17.45	267.67	270.33	-2.66	4.672	24	0	*
04/01/21	72.11	55.20	16.91	267.31	269.80	-2.49	4.519	24	0	*
05/01/21	72.74	55.66	17.08	267.61	269.93	-2.32	4.569	24	0	*
06/01/21	72.59	55.48	17.11	267.62	270.21	-2.59	4.576	24	0	*
07/01/21	72.29	55.19	17.10	267.50	269.87	-2.37	4.567	24	0	*
08/01/21	69.87	53.59	16.28	267.10	269.19	-2.09	4.341	24	0	*
09/01/21	72.91	55.65	17.26	267.54	271.98	-4.44	4.615	24	0	*
10/01/21	72.71	55.94	16.77	268.21	274.77	-6.56	4.492	24	0	*
11/01/21	74.55	56.63	17.92	267.56	273.81	-6.25	4.788	24	0	*
12/01/21	79.65	59.38	20.27	269.06	277.58	-8.52	5.449	24	0	*
13/01/21	79.75	59.01	20.74	266.23	274.04	-7.81	5.520	24	0	*
14/01/21	77.25	57.64	19.61	265.47	270.62	-5.15	5.200	24	0	*
15/01/21	71.16	54.30	16.86	267.15	271.06	-3.91	4.496	24	0	*
Итого:				7907.17	8044.22	-137.05	141.943	729	0	
Средние:	73.89	56.04	17.84							

Период нормальной работы 729ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 787ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации