

свердлова 28

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
16/12/20г.-15/01/21г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: Свердлова 28 Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:
 Договорные расходы: G под max = 280.00 м3/ч G под min = 0.75 м3/ч
 M сет. воды = _____ т.сут M ГВС = _____ т.сут G обр max = 280.00 м3/ч G обр min = 0.75 м3/ч
 Тхв = 0.00 °C

Заводской номер 00236121 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0x7AB5 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	MГ	P1	P2	Qo	QГ	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
16/12/20	71.60	57.30	14.30	217.38	212.42	211.11	207.88	4.54	5.60	5.60	3.038	0.260	24	0	*
17/12/20	67.36	54.28	13.08	213.86	209.55	207.15	204.28	5.27	5.60	5.60	2.738	0.286	24	0	*
18/12/20	67.27	54.30	12.97	215.81	211.49	208.05	205.17	6.32	5.60	5.60	2.739	0.343	24	0	*
19/12/20	72.51	57.59	14.92	217.45	212.37	209.27	206.05	6.32	5.60	5.60	3.164	0.364	24	0	*
20/12/20	77.86	61.35	16.51	220.84	214.94	212.16	208.56	6.38	5.60	5.60	3.548	0.391	24	0	*
21/12/20	77.45	61.00	16.45	220.85	215.09	213.33	209.73	5.36	5.60	5.60	3.539	0.327	24	0	*
22/12/20	76.45	60.52	15.93	219.86	214.22	212.73	209.13	5.09	5.60	5.60	3.415	0.308	24	0	*
23/12/20	71.94	57.73	14.21	220.10	215.02	212.54	209.24	5.78	5.60	5.60	3.052	0.333	24	0	*
24/12/20	66.24	53.54	12.70	215.29	210.99	208.25	205.45	5.54	5.60	5.60	2.674	0.296	24	0	*
25/12/20	66.99	53.91	13.08	212.10	207.78	205.36	202.48	5.30	5.60	5.60	2.714	0.285	24	0	*
26/12/20	66.94	53.79	13.15	212.21	207.89	205.60	202.78	5.11	5.60	5.60	2.733	0.275	24	0	*
27/12/20	65.69	52.97	12.72	212.64	208.46	206.20	203.54	4.92	5.60	5.60	2.647	0.260	24	0	*
28/12/20	64.36	51.92	12.44	207.84	203.92	201.47	198.91	5.01	5.60	5.60	2.532	0.260	24	0	*
29/12/20	65.16	52.60	12.56	200.51	196.77	196.07	193.38	3.39	5.60	5.60	2.468	0.178	24	0	*
30/12/20	69.32	57.10	12.22	255.88	250.97	255.23	250.67	0.30	5.60	5.60	3.062	0.017	24	0	*
31/12/20	71.28	58.73	12.55	255.71	249.87	253.26	249.22	0.65	5.60	5.60	3.135	0.038	24	0	*
01/01/21	68.44	56.72	11.72	252.86	247.54	251.09	247.23	0.31	5.60	5.60	2.899	0.018	24	0	*
02/01/21	67.22	55.85	11.37	252.75	247.57	250.82	247.20	0.37	5.60	5.60	2.816	0.021	24	0	*
03/01/21	67.12	55.59	11.53	250.39	245.37	248.34	244.71	0.66	5.60	5.60	2.827	0.037	24	0	*
04/01/21	65.68	54.46	11.22	245.00	240.51	244.17	240.40	0.11	5.60	5.60	2.693	0.006	24	0	*
05/01/21	64.73	53.62	11.11	242.33	238.49	242.59	238.49	0.00	5.60	5.60	2.649	0.000	24	0	*
06/01/21	66.40	54.79	11.61	242.42	237.93	241.78	237.93	0.00	5.60	5.60	2.758	0.000	24	0	*
07/01/21	68.19	56.04	12.15	241.10	236.48	240.61	236.48	0.00	5.60	5.60	2.869	0.000	24	0	*
08/01/21	67.43	55.52	11.91	240.81	236.64	240.96	236.64	0.00	5.60	5.60	2.818	0.000	24	0	*
09/01/21	65.73	54.39	11.34	239.89	236.19	240.65	236.19	0.00	5.60	5.60	2.673	0.000	24	0	*
10/01/21	64.76	53.73	11.03	237.82	234.21	238.52	234.21	0.00	5.60	5.60	2.579	0.000	24	0	*
11/01/21	70.71	57.52	13.19	237.24	232.73	237.33	232.73	0.00	5.60	5.60	3.068	0.000	24	0	*
12/01/21	78.39	62.96	15.43	238.84	233.07	238.19	233.07	0.00	5.60	5.60	3.596	0.000	24	0	*
13/01/21	79.36	63.60	15.76	241.14	235.25	240.60	235.25	0.00	5.60	5.60	3.710	0.000	24	0	*
14/01/21	73.27	59.85	13.42	249.88	244.16	247.99	243.58	0.58	5.60	5.60	3.278	0.035	24	0	*
15/01/21	65.30	54.62	10.68	256.67	251.92	255.69	251.85	0.07	5.02	5.60	2.683	0.004	24	0	*
Итого:				7187.4	7039.81	7077.1	6962.43	77.38			91.114	4.342	744	0	
Средние:	69.39	56.38	13.00						5.58	5.60					

Период нормальной работы 744ч

свердлова 28

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 22299ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации