

25 23а 2 вв

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
26/01/21г.-15/02/21г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: 25 мкр д.23а 2 ввод Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:
 Договорные расходы: G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.32
 м3/ч M сет. воды=_____ т.сут МГВС=_____ т.сут G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.32
 м3/ч Тхв= 0.00 °С G3 max = 90.00 м3/ч G3 min = 0.45
 м3/ч

Заводской номер 00179018 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1
 КС=0х8423 по 2.7

Дата	t1	t2	dt	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	т	т	т	Гкал	ч	ч	
26/01/21	64.34	56.97	7.37	185.81	185.49	0.32	1.715	211	0	*
27/01/21	65.62	58.04	7.58	151.16	151.16	0.00	1.144	24	0	*
28/01/21	66.23	58.60	7.63	156.17	156.17	0.00	1.190	24	0	*
29/01/21	64.97	58.09	6.88	165.60	165.60	0.00	1.140	24	0	*
30/01/21	61.77	55.76	6.01	173.57	173.57	0.00	1.043	24	0	*
31/01/21	61.50	55.56	5.94	173.67	173.67	0.00	1.029	24	0	*
01/02/21	61.81	55.85	5.96	175.15	175.15	0.00	1.043	24	0	*
02/02/21	61.29	55.49	5.80	173.06	173.06	0.00	1.002	24	0	*
03/02/21	59.38	53.26	6.12	159.02	159.02	0.00	0.972	24	0	*
04/02/21	64.86	57.37	7.49	149.35	149.35	0.00	1.121	24	0	*
05/02/21	58.14	52.13	6.01	150.08	150.08	0.00	0.899	24	0	*
06/02/21	63.94	56.93	7.01	162.58	162.58	0.00	1.138	24	0	*
07/02/21	72.15	62.45	9.70	143.12	143.12	0.00	1.392	24	0	*
08/02/21	77.52	65.83	11.69	132.07	132.07	0.00	1.545	24	0	*
09/02/21	79.43	67.16	12.27	133.47	133.47	0.00	1.642	24	0	*
10/02/21	80.70	68.40	12.30	135.94	135.94	0.00	1.674	24	0	*
11/02/21	76.49	65.91	10.58	144.87	144.87	0.00	1.534	24	0	*
12/02/21	68.78	60.27	8.51	151.93	151.93	0.00	1.292	24	0	*
13/02/21	59.85	52.39	7.46	111.53	111.50	0.03	0.859	24	0	*
14/02/21	63.04	53.98	9.06	119.31	119.31	0.00	1.076	24	0	*
15/02/21	69.99	59.87	10.12	129.48	129.48	0.00	1.309	24	0	*
Итого:				3176.94	3176.59	0.35	25.759	691	0	
Средние:	66.75	58.58	8.16							

Период нормальной работы 691ч
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
 Время работы прибора после сброса 572ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации