ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
16/12/20г.-15/01/21г.

Абонент:_____ Договор N:_____
Адрес:Кортунова 10 Тип расходомера:_____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00235298 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x409E ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Мг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	м3	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
16/12/20	67.59	49.70	17.89	210.40	206.07	204.03	201.66	0.00	4.41	7.00	7.00	3.681	0.220	24	0	
17/12/20	64.03	48.35	15.68	223.49	219.32	217.17	214.80	0.00	4.52	7.00	7.00	3.435	0.219	24	0	
18/12/20	64.94	49.67	15.27	238.51	233.98	231.96	229.34	0.00	4.64	7.00	7.00	3.567	0.231	24	0	
19/12/20	68.20	50.47	17.73	218.35	213.78	211.86	209.34	0.00	4.44	7.00	7.00	3.784	0.224	24	0	
20/12/20	71.24	50.15	21.09	189.78	185.48	183.57	181.44	0.00	4.04	7.00	7.00	3.908	0.203	24	0	
21/12/20	71.18	50.04	21.14	192.44	188.11	186.17	184.01	0.00	4.10	7.00	7.00	3.973	0.206	24	0	
22/12/20	71.39	50.60	20.79	196.83	192.34	190.53	188.25	0.00	4.09	7.00	7.00	3.997	0.207	24	0	
23/12/20	68.61	49.33	19.28	197.07	192.91	190.91	188.73	0.00	4.18	7.00	7.00	3.712	0.207	24	0	
24/12/20	67.49	48.91	18.58	200.06	195.95	193.95	191.82	0.00	4.13	7.00	7.00	3.635	0.202	24	0	
25/12/20	65.48	49.01	16.47	219.69	215.42	213.46	211.08	0.00	4.34	7.00	7.00	3.542	0.213	24	0	
26/12/20	64.37	48.89	15.48	230.93	226.56	224.52	222.03	0.00	4.53	7.00	7.00	3.504	0.222	24	0	
27/12/20	63.08	48.23	14.85	230.93	226.75	224.54	222.11	0.00	4.64	7.00	7.00	3.362	0.224	24	0	
28/12/20	63.62	47.75	15.87	216.20	212.23	210.04	207.81	0.00	4.42	7.00	7.00	3.362	0.211	24	0	
29/12/20	66.21	48.60	17.61	204.43	200.40	198.36	196.17	0.00	4.23	7.00	7.00	3.525	0.206	24	0	
30/12/20	68.85	49.79	19.06	199.29	195.03	193.14	190.90	0.00	4.13	7.00	7.00	3.713	0.206	24	0	
31/12/20	68.40	49.65	18.75	199.93	195.73	193.83	191.60	0.00	4.13	7.00	7.00	3.670	0.205	24	0	
01/01/21	69.10	50.51	18.59	206.46	202.07	200.20	197.80	0.00	4.27	7.00	7.00	3.751	0.216	24	0	
02/01/21	69.10	50.59	18.51	206.61	202.17	200.35	197.95	0.00	4.22	7.00	7.00	3.735	0.214	24	0	
03/01/21	68.92	50.43	18.49	205.03	200.62	198.85	196.45	0.00	4.17	7.00	7.00	3.709	0.211	24	0	
04/01/21	68.56	50.22	18.34	204.00	199.68	197.81	195.50	0.00	4.18	7.00	7.00	3.656	0.210	24	0	
05/01/21	65.71	49.04	16.67	211.70	207.55	205.58	203.24	0.00	4.31	7.00	7.00	3.454	0.212	24	0	
06/01/21	64.26	48.28	15.98	215.02	210.98	208.89	206.62	0.00	4.36	7.00	7.00	3.366	0.211	24	0	
07/01/21	64.24	48.22	16.02	215.25	211.22	209.17	206.92	0.00	4.30	7.00	7.00	3.381	0.208	24	0	
08/01/21	64.01	48.12	15.89	215.43	211.45	209.39	207.15	0.00	4.30	7.00	7.00	3.357	0.207	24	0	
09/01/21	64.22	48.41	15.81	218.38	214.26	212.27	209.89	0.00	4.37	7.00	7.00	3.383	0.212	24	0	
10/01/21	63.79	48.27	15.52	218.19	214.13	212.14	209.81	0.00	4.32	7.00	7.00	3.320	0.209	24	0	
11/01/21	67.93	49.37	18.56	202.77	198.55	196.71	194.48	0.00	4.07	7.00	7.00	3.676	0.201	24	0	
12/01/21	74.52	52.39	22.13	192.25	187.52	185.98	183.62	0.00	3.90	7.00	7.00	4.150	0.205	24	0	
13/01/21	74.15	52.23	21.92	195.44	190.69	189.13	186.74	0.00	3.95	7.00	7.00	4.175	0.207	24	0	
14/01/21	69.85	49.98	19.87	193.82	189.61	187.80	185.60	0.00	4.01	7.00	7.00	3.763	0.201	24	0	
15/01/21	64.47	47.42	17.05	199.98	196.19	194.13	192.09	0.00	4.10	7.00	7.00	3.342	0.195	24	0	
Итого:				6468.6	6336.75	6276.4	6204.95	0.00	131.80			112.588	6.525	744	0	
Средние:	67.33	49.43	17.89							7.00	7.00					

Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 20116ч

Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации