

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
21/01/21г.-17/02/21г.

Абонент: УК "Зевс"
Адрес: ул. Геофизиков 4
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001
Договорные расходы:
0.48 м3/ч
М сет. воды=1 т.сут Мгвс=1 т.сут
0.48 м3/ч
Тхв= 5.00°C

Договор N:
Тип расходомера:
Пределы измерений:
G под max = 180.00 м3/ч G под min =
G обр max = 180.00 м3/ч G обр min =

Заводской номер 00167070 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0
КС=0x8F44 ПО 2.7

Дата	t1	t2	M1	M2	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
21/01/21	77.65	60.93	201.45	201.21	6.20	6.00	3.371	24	0	
22/01/21	75.93	59.95	200.26	199.92	6.20	6.00	3.204	24	0	
23/01/21	73.74	58.41	199.95	199.69	6.20	6.00	3.063	24	0	
24/01/21	67.76	54.70	200.34	200.14	6.20	6.00	2.616	24	0	
25/01/21	60.70	49.93	200.86	200.70	6.20	6.00	2.159	24	0	
26/01/21	59.83	49.33	201.41	201.21	6.20	6.00	2.112	24	0	
27/01/21	61.12	50.19	200.34	200.22	6.20	6.00	2.185	24	0	
28/01/21	62.73	51.16	200.62	200.42	6.20	6.00	2.320	24	0	
29/01/21	62.65	51.38	200.85	200.68	6.20	6.00	2.260	24	0	
30/01/21	58.11	48.26	201.11	201.11	6.20	6.00	1.981	24	0	
31/01/21	56.95	47.45	201.66	201.57	6.20	6.00	1.913	24	0	
01/02/21	57.72	47.98	202.43	202.41	6.20	6.00	1.971	24	0	
02/02/21	57.59	47.92	201.67	201.63	6.20	6.00	1.946	24	0	
03/02/21	60.08	49.45	200.80	200.65	6.20	6.00	2.130	24	0	
04/02/21	62.17	51.09	200.36	200.18	6.20	6.00	2.217	24	0	
05/02/21	55.26	46.49	201.02	200.85	6.20	6.00	1.761	24	0	
06/02/21	57.35	47.57	200.42	200.28	6.20	6.00	1.959	24	0	
07/02/21	69.20	55.56	202.62	202.43	6.20	6.00	2.760	24	0	
08/02/21	76.86	60.79	204.00	203.69	6.20	6.00	3.278	24	0	
09/02/21	77.16	60.77	203.83	203.56	6.20	6.00	3.343	24	0	
10/02/21	77.53	60.98	203.66	203.34	6.20	6.00	3.376	24	0	
11/02/21	75.58	59.82	204.26	204.01	6.20	6.00	3.222	24	0	
12/02/21	69.99	56.17	203.60	203.44	6.20	6.00	2.816	24	0	
13/02/21	58.30	48.21	199.04	198.92	6.20	6.00	2.006	24	0	
14/02/21	61.94	50.63	205.52	205.43	6.20	6.00	2.323	24	0	
15/02/21	71.67	57.58	212.69	212.55	6.20	6.00	2.990	24	0	
16/02/21	77.41	62.16	222.90	222.68	6.20	6.00	3.404	24	0	
17/02/21	77.43	62.28	228.42	228.28	6.20	6.00	3.461	24	0	
Итого:			5706.09	5701.20			72.147	672	0	
Средние:	66.44	53.82			6.20	6.00				

Дата	M1	M2	Qo	ВНР	ВОС
	т	т	Гкал	ч	ч
20/01/21 24:00	25450.79	25417.76	264.321	2980	178
17/02/21 24:00	31156.88	31118.96	336.468	3652	178

Итого: | 5706.09 | 5701.20 | 72.147 | 672 | 0 |

Период нормальной работы 672ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 3864ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации