ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
16/01/21г.-15/02/21г.

Абонент:_____ Договор N:_____
Адрес:35 мкр 31 дом Тип расходомера:_____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.32 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.32 м3/ч
Тхв= 0.00°С

Заводской номер 00166110 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0хВ72D ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Мг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
16/01/21	67.85	57.79	10.06	310.16	303.64	311.78	306.97	-3.33	1.00	6.78	3.016	-0.192	24	0	
17/01/21	68.76	58.39	10.37	310.29	303.62	311.84	306.96	-3.34	1.00	6.79	3.113	-0.195	24	0	
18/01/21	74.10	62.09	12.01	313.64	305.94	314.77	309.22	-3.28	1.00	6.73	3.641	-0.204	24	0	
19/01/21	74.17	62.17	12.00	312.11	304.41	313.22	307.69	-3.28	1.00	6.73	3.619	-0.204	24	0	
20/01/21	72.01	60.14	11.87	301.67	294.60	302.77	297.75	-3.15	1.00	6.66	3.461	-0.189	24	0	
21/01/21	70.81	58.99	11.82	298.38	291.63	299.60	294.82	-3.19	1.00	6.69	3.409	-0.188	24	0	
22/01/21	69.85	58.72	11.13	304.68	297.93	306.01	301.13	-3.20	1.00	6.71	3.282	-0.188	24	0	
23/01/21	67.58	56.94	10.64	303.45	297.14	304.88	300.30	-3.16	1.00	6.72	3.124	-0.180	24	0	
24/01/21	67.07	56.82	10.25	302.79	296.55	304.33	299.80	-3.25	1.00	6.55	3.006	-0.185	24	0	
25/01/21	62.39	53.97	8.42	321.67	315.87	323.72	319.33	-3.46	1.00	6.36	2.620	-0.187	24	0	
26/01/21	60.37	52.78	7.59	340.94	335.17	343.40	338.94	-3.77	1.00	6.32	2.501	-0.199	24	0	
27/01/21	62.42	54.46	7.96	345.54	339.30	347.86	343.08	-3.78	1.00	6.37	2.661	-0.206	24	0	
28/01/21	63.75	55.09	8.66	329.01	322.84	331.11	326.43	-3.59	1.00	6.33	2.756	-0.198	24	0	
29/01/21	62.59	54.28	8.31	322.56	316.71	324.59	320.14	-3.43	1.00	6.31	2.594	-0.186	24	0	
30/01/21	58.27	51.16	7.11	334.24	328.90	336.64	332.50	-3.60	1.00	6.29	2.300	-0.184	24	0	
31/01/21	57.53	50.58	6.95	332.91	327.75	335.33	331.30	-3.55	1.00	6.32	2.238	-0.179	24	0	
01/02/21	58.35	51.24	7.11	335.88	330.55	338.32	334.20	-3.65	1.00	6.32	2.313	-0.187	24	0	
02/02/21	58.52	51.42	7.10	337.08	331.68	339.52	335.34	-3.66	1.00	6.34	2.318	-0.188	24	0	
03/02/21	60.78	52.80	7.98	323.79	318.21	325.80	321.57	-3.36	1.00	6.30	2.502	-0.177	24	0	
04/02/21	62.33	53.90	8.43	315.40	309.73	317.34	313.02	-3.29	1.00	6.33	2.577	-0.177	24	0	
05/02/21	56.51	49.75	6.76	318.21	313.42	320.42	316.67	-3.25	1.00	5.72	2.084	-0.162	24	0	
06/02/21	59.08	50.87	8.21	304.54	299.53	306.39	302.66	-3.13	1.00	6.24	2.418	-0.159	24	0	
07/02/21	68.70	57.22	11.48	279.36	273.37	280.38	276.12	-2.75	1.00	6.19	3.110	-0.157	24	0	
08/02/21	73.23	60.24	12.99	281.90	275.14	282.63	277.91	-2.77	1.00	6.24	3.547	-0.167	24	0	
09/02/21	73.42	60.13	13.29	281.40	274.59	282.03	277.33	-2.74	1.00	6.24	3.620	-0.165	24	0	
10/02/21	73.35	59.98	13.37	278.75	272.03	279.42	274.81	-2.78	1.00	6.28	3.606	-0.167	24	0	
11/02/21	70.26	57.88	12.38	277.92	271.70	278.79	274.46	-2.76	1.00	6.27	3.335	-0.160	24	0	
12/02/21	65.60	54.40	11.20	271.95	266.57	273.12	269.37	-2.80	1.00	6.31	2.955	-0.152	24	0	
13/02/21	60.25	51.40	8.85	290.43	285.47	292.23	288.61	-3.14	1.00	6.20	2.488	-0.161	24	0	
14/02/21	61.87	53.29	8.58	314.76	309.16	316.30	312.10	-2.94	1.00	6.35	2.617	-0.157	24	0	
15/02/21	68.79	57.35	11.44	284.64	278.51	285.76	281.42	-2.91	1.00	6.53	3.151	-0.167	24	0	
Итого:				9580.0	9391.66	9630.3	9491.95	-100.29			89.982	-5.567	744	0	
Средние:	65.50	55.68	9.81						1.00	6.40					

Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 4396ч

Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации