

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
16/12/20г.-15/01/21г.

Абонент: _____

Договор N: _____

Адрес: Губкина д.9
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Тип расходомера: _____

Договорные расходы:
M сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
Тхв = 0.00 °С

Пределы измерений:
G под max = 180.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч
G обр max = 180.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч

Заводской номер 00182667 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0
КС=0хВ262 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	т	т	т	Гкал	ч	ч	
16/12/20	71.51	54.71	16.80	146.83	146.83	0.00	2.471	24	0	
17/12/20	67.23	51.84	15.39	144.95	144.95	0.00	2.233	24	0	
18/12/20	67.13	51.99	15.14	145.83	145.83	0.00	2.212	24	0	
19/12/20	72.28	54.92	17.36	146.36	146.36	0.00	2.545	24	0	
20/12/20	77.70	58.30	19.40	147.81	147.81	0.00	2.874	24	0	
21/12/20	77.31	57.94	19.37	135.86	135.86	0.00	2.637	24	0	*
22/12/20	76.32	57.50	18.82	147.82	147.82	0.00	2.786	24	0	
23/12/20	71.88	55.25	16.63	150.14	150.14	0.00	2.502	24	0	
24/12/20	66.11	51.28	14.83	146.46	146.46	0.00	2.177	24	0	
25/12/20	66.89	51.63	15.26	144.08	144.08	0.00	2.199	24	0	
26/12/20	66.84	51.46	15.38	143.84	143.84	0.00	2.214	24	0	
27/12/20	65.61	50.79	14.82	144.15	144.15	0.00	2.135	24	0	
28/12/20	64.26	50.07	14.19	143.75	143.75	0.00	2.042	24	0	
29/12/20	65.11	50.42	14.69	143.75	143.67	0.08	2.117	24	0	
30/12/20	69.08	52.98	16.10	145.85	145.85	0.00	2.349	24	0	
31/12/20	71.11	54.63	16.48	147.77	147.77	0.00	2.439	24	0	
01/01/21	68.26	52.83	15.43	147.86	147.86	0.00	2.284	24	0	
02/01/21	67.06	52.05	15.01	148.39	148.39	0.00	2.230	24	0	
03/01/21	66.96	51.85	15.11	148.69	148.69	0.00	2.251	24	0	
04/01/21	65.53	50.73	14.80	145.85	145.85	0.00	2.165	24	0	
05/01/21	64.55	50.09	14.46	146.62	146.62	0.00	2.124	24	0	
06/01/21	66.22	51.14	15.08	147.55	147.55	0.00	2.228	24	0	
07/01/21	68.02	52.21	15.81	147.37	147.37	0.00	2.334	24	0	
08/01/21	67.26	51.80	15.46	147.43	147.43	0.00	2.281	24	0	
09/01/21	65.59	50.96	14.63	147.53	147.53	0.00	2.162	24	0	
10/01/21	64.62	50.43	14.19	146.99	146.99	0.00	2.089	24	0	
11/01/21	70.42	53.55	16.87	146.01	146.01	0.00	2.464	24	0	
12/01/21	78.18	58.38	19.80	146.05	146.05	0.00	2.897	24	0	
13/01/21	79.19	59.01	20.18	146.97	146.97	0.00	2.973	24	0	
14/01/21	73.27	55.18	18.09	142.73	142.73	0.00	2.584	24	0	
15/01/21	65.13	50.54	14.59	145.93	145.93	0.00	2.133	24	0	
Итого:				4527.22	4527.14	0.08	73.131	744	0	
Средние:	69.24	53.11	16.13							

Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 5155ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации