

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 16/01/21г.-15/02/21г.

Абонент: _____

Адрес: Сад. Кольцо д. 31

Договор N: 000000000

Тепловычислитель ТВ7-04.1М сет. N 001

Тип расходомера: _____

Пределы измерений: _____

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

G1 max = 30.00 м3/ч G1 min = 0.00 м3/ч

G2 max = 30.00 м3/ч G2 min = 0.00 м3/ч

тхв: не исп.

Серийный номер 20120695, ВД=1, ТВ1, СИ=6, КТЗ=0, ФРТ=0 КСН=0x5290

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
16.01.21 23	62.90	51.97	10.92	9.80	5.20	48.711	48.152	47.840	47.550	0.290	0.527	24	0	
17.01.21 23	65.35	53.49	11.85	9.80	5.20	48.688	48.068	47.753	47.430	0.322	0.570	24	0	
18.01.21 23	72.66	58.06	14.61	9.80	5.20	48.674	47.930	47.536	47.182	0.355	0.699	24	0	
19.01.21 23	75.87	60.42	15.45	9.80	5.20	48.985	48.179	47.747	47.372	0.375	0.742	24	0	
20.01.21 23	76.10	60.67	15.43	9.80	5.20	49.726	48.909	48.464	48.081	0.383	0.753	24	0	
21.01.21 23	75.96	60.60	15.36	9.80	5.20	49.912	49.104	48.650	48.271	0.379	0.752	24	0	
22.01.21 23	74.56	59.93	14.64	9.80	5.20	50.010	49.214	48.786	48.399	0.387	0.719	24	0	
23.01.21 23	71.97	58.24	13.73	9.80	5.20	49.822	49.078	48.679	48.308	0.371	0.673	24	0	
24.01.21 23	66.31	54.81	11.50	9.80	5.20	49.931	49.290	48.943	48.604	0.339	0.567	24	0	
25.01.21 23	59.26	49.96	9.30	9.80	5.20	49.868	49.338	49.071	48.764	0.307	0.461	24	0	
26.01.21 23	58.70	49.41	9.29	9.80	5.20	49.913	49.374	49.130	48.815	0.315	0.461	24	0	
27.01.21 23	59.81	50.09	9.72	9.80	5.20	49.812	49.242	49.006	48.666	0.340	0.481	24	0	
28.01.21 23	61.43	51.10	10.33	9.80	5.20	49.799	49.199	48.948	48.601	0.347	0.510	24	0	
29.01.21 23	60.38	50.61	9.77	9.80	5.20	49.864	49.274	49.037	48.687	0.349	0.483	24	0	
30.01.21 23	56.79	48.04	8.75	9.80	5.20	49.646	49.104	48.916	48.577	0.339	0.432	24	0	
31.01.21 23	56.45	47.85	8.60	9.80	5.20	49.593	49.064	48.875	48.544	0.331	0.425	24	0	
01.02.21 23	57.32	48.42	8.89	9.80	5.20	49.607	49.055	48.865	48.522	0.344	0.439	24	0	
02.02.21 23	56.91	48.13	8.78	9.80	5.20	49.489	48.969	48.757	48.443	0.314	0.433	24	0	
03.02.21 23	59.57	49.87	9.69	9.80	5.20	49.511	49.003	48.710	48.436	0.274	0.477	24	0	
04.02.21 23	59.32	49.85	9.48	9.80	5.20	49.780	49.292	48.982	48.726	0.256	0.469	24	0	
05.02.21 23	54.32	46.53	7.79	9.80	5.20	49.886	49.468	49.214	48.971	0.243	0.388	24	0	
06.02.21 23	57.54	48.51	9.03	9.80	5.20	49.786	49.351	49.032	48.813	0.220	0.447	24	0	
07.02.21 23	69.47	56.47	13.01	9.80	5.20	49.845	49.229	48.770	48.501	0.269	0.639	24	0	
08.02.21 23	75.64	60.58	15.06	9.80	5.20	49.870	49.179	48.615	48.348	0.267	0.737	24	0	
09.02.21 23	75.96	60.70	15.26	9.80	5.20	49.903	49.217	48.642	48.384	0.258	0.747	24	0	
10.02.21 23	75.82	60.61	15.21	9.80	5.20	49.821	49.142	48.565	48.312	0.253	0.743	24	0	
11.02.21 23	73.64	59.27	14.37	9.80	5.20	49.746	49.104	48.554	48.308	0.246	0.703	24	0	
12.02.21 23	66.12	54.51	11.61	9.80	5.20	49.690	49.160	48.711	48.485	0.226	0.570	24	0	
13.02.21 23	59.09	49.87	9.21	9.80	5.20	49.836	49.372	49.042	48.800	0.242	0.456	24	0	
14.02.21 23	59.89	50.06	9.83	9.80	5.20	49.454	48.964	48.647	48.395	0.253	0.482	24	0	
15.02.21 23	71.24	57.52	13.72	9.80	5.20	49.692	48.996	48.571	48.247	0.324	0.671	24	0	
Итого/Средн	65.33	53.73	11.61	9.80	5.20	1538.870	1520.020	1509.057	1499.541	9.516	17.656	744	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
15.01.21 23	3207.788	3181.078	3141.663	3132.867	8.796	39.683	1521	0
15.02.21 23	4746.658	4701.098	4650.720	4632.409	18.311	57.339	2265	0
Итого	1538.870	1520.020	1509.057	1499.541	9.516	17.656	744	0

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут. питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут. теплонос.
(X) аппарат. неисправ.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____