

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
16/01/21г.-15/02/21г.

Абонент: \_\_\_\_\_ Договор N: \_\_\_\_\_  
 Адрес: Островского д.21 Тип расходомера: \_\_\_\_\_  
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:  
 Договорные расходы: G под max = 180.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч  
 M сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс = \_\_\_\_\_ т.сут G обр max = 180.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч  
 Тхв = 0.00°C

Заводской номер 00179056 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0x7990 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	т	т	т	Гкал	ч	ч	
16/01/21	64.94	53.53	11.41	174.66	173.93	0.73	1.990	24	0	
17/01/21	67.17	54.91	12.26	174.59	173.78	0.81	2.137	24	0	
18/01/21	74.87	59.90	14.97	174.39	173.27	1.12	2.610	24	0	
19/01/21	77.96	62.20	15.76	174.63	173.51	1.12	2.753	24	0	
20/01/21	77.57	61.90	15.67	174.62	173.53	1.09	2.736	24	0	
21/01/21	77.78	61.99	15.79	174.70	173.59	1.11	2.760	24	0	
22/01/21	76.00	60.98	15.02	173.82	172.70	1.12	2.614	24	0	
23/01/21	73.82	59.43	14.39	173.36	172.30	1.06	2.497	24	0	
24/01/21	67.74	55.54	12.20	173.52	172.89	0.63	2.116	24	0	
25/01/21	60.75	50.61	10.14	173.75	173.65	0.10	1.756	24	0	
26/01/21	59.91	49.91	10.00	173.90	173.74	0.16	1.736	24	0	
27/01/21	61.18	50.78	10.40	173.26	172.87	0.39	1.801	24	0	
28/01/21	62.85	51.79	11.06	172.69	172.09	0.60	1.909	24	0	
29/01/21	62.66	51.97	10.69	173.02	172.50	0.52	1.848	24	0	
30/01/21	58.16	48.75	9.41	172.89	172.88	0.01	1.624	24	0	
31/01/21	57.01	47.93	9.08	173.05	173.10	-0.05	1.569	24	0	
01/02/21	57.81	48.42	9.39	173.42	173.37	0.05	1.627	24	0	
02/02/21	57.64	48.38	9.26	173.42	173.36	0.06	1.604	24	0	
03/02/21	60.21	49.98	10.23	173.29	173.01	0.28	1.768	24	0	
04/02/21	62.20	51.70	10.50	173.97	173.50	0.47	1.824	24	0	
05/02/21	55.19	46.97	8.22	176.63	177.27	-0.64	1.446	24	0	
06/02/21	57.52	48.15	9.37	173.02	173.06	-0.04	1.615	24	0	
07/02/21	69.40	56.11	13.29	174.19	173.57	0.62	2.310	24	0	
08/02/21	76.99	61.43	15.56	174.88	173.91	0.97	2.722	24	0	
09/02/21	77.28	61.50	15.78	174.86	173.90	0.96	2.758	24	0	
10/02/21	77.65	61.72	15.93	174.83	173.86	0.97	2.785	24	0	
11/02/21	75.62	60.57	15.05	174.88	173.95	0.93	2.631	24	0	
12/02/21	70.01	56.97	13.04	174.83	174.11	0.72	2.281	24	0	
13/02/21	58.30	48.90	9.40	170.87	171.47	-0.60	1.601	24	0	
14/02/21	62.14	51.42	10.72	176.37	176.25	0.12	1.885	24	0	
15/02/21	71.85	58.34	13.51	180.70	179.84	0.86	2.437	24	0	
Итого:				5401.01	5384.76	16.25	65.750	744	0	
Средние:	66.78	54.60	12.17							

Период нормальной работы 744ч  
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч  
 Время работы прибора после сброса 4201ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации