

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
16/12/20г.-15/01/21г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: 35 мкр 34 дом 1 ввод Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:
 Договорные расходы: G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.32 м3/ч
 M сет. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.32 м3/ч
 Тхв= 0.00 °С

Заводской номер 00178845 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0хВ8А8 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
16/12/20	70.10	54.86	15.24	122.37	119.63	123.23	121.50	-1.87	1.25	6.70	1.809	-0.103	24	0	*
17/12/20	68.07	53.29	14.78	120.86	118.32	121.46	119.83	-1.51	1.25	6.70	1.734	-0.080	24	0	*
18/12/20	69.78	54.70	15.08	122.32	119.66	123.11	121.43	-1.77	1.25	6.70	1.789	-0.097	24	0	*
19/12/20	73.03	56.00	17.03	118.21	115.35	119.08	117.37	-2.02	1.26	6.70	1.949	-0.113	24	0	*
20/12/20	75.66	57.01	18.65	113.16	110.28	113.95	112.24	-1.96	1.26	6.70	2.045	-0.112	24	0	*
21/12/20	75.60	56.91	18.69	114.04	111.16	114.89	113.21	-2.05	1.25	6.70	2.064	-0.117	24	0	*
22/12/20	75.40	56.99	18.41	114.55	111.66	115.29	113.56	-1.90	1.25	6.70	2.044	-0.108	24	0	*
23/12/20	71.59	55.04	16.55	117.46	114.75	118.06	116.42	-1.67	1.25	6.70	1.884	-0.092	24	0	*
24/12/20	69.62	54.22	15.40	120.95	118.30	121.50	119.82	-1.52	1.25	6.70	1.810	-0.082	24	0	*
25/12/20	70.32	55.04	15.28	122.30	119.55	122.87	121.18	-1.63	1.25	6.70	1.814	-0.090	24	0	*
26/12/20	71.12	55.63	15.49	123.97	121.14	124.60	122.83	-1.69	1.26	6.70	1.861	-0.094	24	0	*
27/12/20	69.42	54.52	14.90	122.75	120.09	123.30	121.60	-1.51	1.26	6.70	1.776	-0.082	24	0	*
28/12/20	67.96	53.44	14.52	119.76	117.25	120.15	118.57	-1.32	1.24	6.70	1.688	-0.071	24	0	*
29/12/20	69.11	54.31	14.80	122.50	119.84	122.97	121.30	-1.46	1.24	6.70	1.759	-0.079	24	0	*
30/12/20	70.79	55.63	15.16	124.77	121.95	125.42	123.65	-1.70	1.25	6.70	1.836	-0.095	24	0	*
31/12/20	70.43	55.34	15.09	124.42	121.65	125.01	123.24	-1.59	1.25	6.70	1.820	-0.088	24	0	*
01/01/21	71.01	56.15	14.86	127.17	124.29	127.79	125.87	-1.58	1.24	6.70	1.831	-0.089	24	0	*
02/01/21	71.03	56.23	14.80	126.78	123.90	127.34	125.44	-1.54	1.24	6.70	1.816	-0.087	24	0	*
03/01/21	70.82	56.08	14.74	126.63	123.75	127.17	125.29	-1.54	1.25	6.70	1.809	-0.086	24	0	*
04/01/21	70.40	55.89	14.51	126.21	123.42	126.73	124.92	-1.50	1.24	6.70	1.775	-0.084	24	0	*
05/01/21	69.16	54.94	14.22	126.26	123.53	126.78	125.02	-1.49	1.24	6.70	1.740	-0.082	24	0	*
06/01/21	68.91	54.63	14.28	126.07	123.34	126.88	125.11	-1.77	1.25	6.70	1.746	-0.097	24	0	*
07/01/21	68.89	54.58	14.31	126.02	123.30	127.00	125.25	-1.95	1.25	6.70	1.750	-0.106	24	0	*
08/01/21	68.58	54.38	14.20	126.34	123.63	127.11	125.38	-1.75	1.25	6.70	1.743	-0.095	24	0	*
09/01/21	68.71	54.56	14.15	126.57	123.87	127.31	125.57	-1.70	1.25	6.70	1.737	-0.093	24	0	*
10/01/21	68.09	54.11	13.98	125.42	122.77	126.05	124.37	-1.60	1.24	6.70	1.702	-0.087	24	0	*
11/01/21	72.76	57.05	15.71	128.23	125.20	129.02	127.11	-1.91	1.24	6.70	1.953	-0.109	24	0	*
12/01/21	78.21	60.78	17.43	130.96	127.41	131.98	129.81	-2.40	1.25	6.70	2.207	-0.146	24	0	*
13/01/21	77.76	60.56	17.20	131.38	127.87	132.27	130.09	-2.22	1.26	6.70	2.186	-0.134	24	0	*
14/01/21	72.59	57.01	15.58	128.85	125.79	129.60	127.63	-1.84	1.27	6.70	1.945	-0.105	24	0	*
15/01/21	68.04	53.74	14.30	123.61	121.00	124.10	122.42	-1.42	1.26	6.70	1.714	-0.076	24	0	*
Итого:				3830.8	3743.65	3852.0	3797.03	-53.38			57.336	-2.979	744	0	
Средние:	71.06	55.60	15.46						1.25	6.70					

Период нормальной работы 744ч
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
 Время работы прибора после сброса 39604ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____