



# Ведомость учета параметров потребления тепла

с 16.12.2020 по 15.01.2021



Потребитель: ОАО "Жилуправление"  
Теплоснабжение

Адрес: ул. Островского, д. 56

Договор №: от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки  
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ПУЛЬСАР № 2816576 Тхв = 5,0 °C Версия ПО: 35.2048  
(модификации У, УД) (v31)

Дата	Температура (°C)		Объем (м. куб)	Теплота (ГКал)		Время раб.(ч)
	T1	T2		V1	Qп=Q1-Q2	
16.12.2020	75,2	57,5	85,529	1,479	24,00	
17.12.2020	70,3	54,5	82,222	1,272	24,00	
18.12.2020	70,2	54,0	81,590	1,293	24,00	
19.12.2020	73,9	56,2	82,758	1,433	24,00	
20.12.2020	77,8	58,5	83,094	1,558	24,00	
21.12.2020	78,3	59,1	83,323	1,554	24,00	
22.12.2020	77,0	58,6	83,160	1,494	24,00	
23.12.2020	72,8	56,1	79,297	1,373	23,00	
24.12.2020	73,1	54,6	75,483	1,363	24,00	
25.12.2020	62,2	48,4	57,784	1,058	18,00	
26.12.2020	72,3	55,4	83,044	1,372	24,00	
27.12.2020	72,7	56,0	83,218	1,351	24,00	
28.12.2020	73,8	56,3	78,993	1,335	24,00	
29.12.2020	73,3	52,4	61,945	1,265	24,00	
30.12.2020	73,5	52,4	61,814	1,276	24,00	
31.12.2020	73,3	52,1	61,286	1,274	24,00	
01.01.2021	73,6	51,5	58,750	1,265	24,00	
02.01.2021	73,6	50,9	56,482	1,250	24,00	
03.01.2021	73,1	50,2	56,307	1,259	24,00	
04.01.2021	71,6	49,4	55,833	1,211	24,00	
05.01.2021	72,3	50,0	56,090	1,223	24,00	
06.01.2021	72,1	49,8	56,017	1,221	24,00	
07.01.2021	71,9	49,5	55,847	1,223	24,00	
08.01.2021	69,4	47,8	53,129	1,155	23,00	
09.01.2021	72,4	50,0	57,025	1,252	24,00	
10.01.2021	72,2	50,2	56,857	1,222	24,00	
11.01.2021	74,8	50,6	55,974	1,325	24,00	
12.01.2021	79,1	52,0	55,151	1,458	24,00	
13.01.2021	79,2	51,5	55,103	1,486	24,00	
14.01.2021	76,2	50,9	56,715	1,398	24,00	
15.01.2021	70,6	48,4	56,057	1,214	24,00	
<b>Итого</b>	<b>73,3</b>	<b>52,7</b>	<b>2065,877</b>	<b>40,911</b>	<b>736,00</b>	

## Показания счетчиков

Дата и время	V1, м. куб	Q, Гкал	Время раб., ч
16.12.2020 00:00	4314,616	84,132	1950,00
16.01.2021 00:00	6380,493	125,043	2686,00
	2065,877	40,911	736,00

Всего потреблено Qп = **40,911** Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации: