

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
16/01/21г.-15/02/21г.

Абонент: \_\_\_\_\_ Договор N: \_\_\_\_\_  
 Адрес: Садовое кольцо 59 Тип расходомера: \_\_\_\_\_  
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:  
 Договорные расходы: G под max = 180.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч  
 M сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс = \_\_\_\_\_ т.сут G обр max = 180.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч  
 Тхв = 0.00 °С

Заводской номер 00179099 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0x523A ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	т	т	т	Гкал	ч	ч	
16/01/21	71.66	54.16	17.50	198.06	199.13	-1.07	3.465	24	0	*
17/01/21	72.70	54.34	18.36	197.98	198.56	-0.58	3.636	24	0	*
18/01/21	77.68	56.89	20.79	197.87	198.59	-0.72	4.114	24	0	*
19/01/21	79.15	57.89	21.26	198.55	199.24	-0.69	4.222	24	0	*
20/01/21	78.53	57.28	21.25	198.84	199.45	-0.61	4.228	24	0	*
21/01/21	77.05	56.26	20.79	198.84	199.54	-0.70	4.133	24	0	*
22/01/21	77.07	56.57	20.50	199.44	200.07	-0.63	4.089	24	0	*
23/01/21	75.61	55.80	19.81	199.12	199.93	-0.81	3.947	24	0	*
24/01/21	74.51	55.84	18.67	203.86	204.34	-0.48	3.805	24	0	*
25/01/21	72.48	55.36	17.12	207.95	208.94	-0.99	3.560	24	0	*
26/01/21	71.48	54.37	17.11	199.15	200.26	-1.11	3.407	24	0	*
27/01/21	71.38	53.87	17.51	193.75	194.37	-0.62	3.394	24	0	*
28/01/21	72.06	54.14	17.92	191.20	191.88	-0.68	3.426	24	0	*
29/01/21	72.19	54.53	17.66	191.89	192.67	-0.78	3.390	24	0	*
30/01/21	72.01	54.74	17.27	194.31	194.51	-0.20	3.355	24	0	*
31/01/21	71.86	54.80	17.06	193.62	194.32	-0.70	3.301	24	0	*
01/02/21	71.63	54.60	17.03	194.02	194.53	-0.51	3.301	24	0	*
02/02/21	71.99	54.92	17.07	194.87	195.17	-0.30	3.325	24	0	*
03/02/21	72.26	55.11	17.15	194.55	195.12	-0.57	3.337	24	0	*
04/02/21	71.90	55.02	16.88	195.93	196.41	-0.48	3.307	24	0	*
05/02/21	72.06	55.75	16.31	201.70	202.14	-0.44	3.287	24	0	*
06/02/21	72.50	55.69	16.81	196.50	196.93	-0.43	3.302	24	0	*
07/02/21	74.95	55.87	19.08	189.12	189.61	-0.49	3.607	24	0	*
08/02/21	77.17	56.30	20.87	186.34	186.99	-0.65	3.887	24	0	*
09/02/21	79.09	56.81	22.28	185.72	186.33	-0.61	4.140	24	0	*
10/02/21	80.36	57.43	22.93	186.54	187.02	-0.48	4.278	24	0	*
11/02/21	78.32	56.71	21.61	189.75	190.22	-0.47	4.099	24	0	*
12/02/21	72.86	54.14	18.72	193.75	194.35	-0.60	3.623	24	0	*
13/02/21	64.84	49.69	15.15	192.66	192.88	-0.22	2.910	24	0	*
14/02/21	65.74	50.05	15.69	191.55	191.89	-0.34	3.003	24	0	*
15/02/21	70.64	52.49	18.15	188.73	189.05	-0.32	3.425	24	0	*
Итого:				6046.16	6064.44	-18.28	112.303	744	0	
Средние:	73.66	55.07	18.59							

Период нормальной работы 744ч  
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч  
 Время работы прибора после сброса 12235ч

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель теплоснабж.организации \_\_\_\_\_

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
16/01/21г.-15/02/21г.

Абонент: \_\_\_\_\_ Договор N: \_\_\_\_\_  
 Адрес: Садовое кольцо 59 Тип расходомера: \_\_\_\_\_  
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:  
 Договорные расходы: G под max = 180.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч  
 M сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс = \_\_\_\_\_ т.сут G обр max = 180.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч  
 Тхв = 0.00 °C

Заводской номер 00179099 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0x523A ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	т	т	т	Гкал	ч	ч	
16/01/21	71.66	63.21	8.45	460.78	462.12	-1.34	3.904	24	0	*
17/01/21	72.70	63.88	8.82	460.27	461.40	-1.13	4.076	24	0	*
18/01/21	77.69	67.55	10.14	460.11	462.48	-2.37	4.680	24	0	*
19/01/21	79.16	68.86	10.30	461.47	464.10	-2.63	4.774	24	0	*
20/01/21	78.54	68.19	10.35	462.76	465.23	-2.47	4.806	24	0	*
21/01/21	77.06	66.99	10.07	463.13	465.40	-2.27	4.678	24	0	*
22/01/21	77.08	67.24	9.84	464.20	466.51	-2.31	4.579	24	0	*
23/01/21	75.62	66.08	9.54	463.16	464.97	-1.81	4.433	24	0	*
24/01/21	74.51	65.62	8.89	473.97	475.69	-1.72	4.231	24	0	*
25/01/21	72.48	64.27	8.21	482.96	483.73	-0.77	3.977	24	0	*
26/01/21	71.48	63.23	8.25	462.81	463.88	-1.07	3.830	24	0	*
27/01/21	71.38	62.95	8.43	448.84	450.09	-1.25	3.797	24	0	*
28/01/21	72.06	63.34	8.72	442.64	443.77	-1.13	3.874	24	0	*
29/01/21	72.19	63.58	8.61	443.96	444.99	-1.03	3.828	24	0	*
30/01/21	72.00	63.64	8.36	449.19	450.46	-1.27	3.767	24	0	*
31/01/21	71.86	63.52	8.34	448.01	449.29	-1.28	3.748	24	0	*
01/02/21	71.63	63.37	8.26	447.37	448.52	-1.15	3.703	24	0	*
02/02/21	71.98	63.71	8.27	451.39	452.44	-1.05	3.745	24	0	*
03/02/21	72.26	63.78	8.48	449.04	449.91	-0.87	3.821	24	0	*
04/02/21	71.89	63.65	8.24	452.63	453.30	-0.67	3.742	24	0	*
05/02/21	72.05	64.18	7.87	465.30	465.92	-0.62	3.674	24	0	*
06/02/21	72.50	64.27	8.23	452.25	453.14	-0.89	3.731	24	0	*
07/02/21	74.96	65.63	9.33	435.46	437.18	-1.72	4.071	24	0	*
08/02/21	77.19	66.94	10.25	430.69	432.74	-2.05	4.427	24	0	*
09/02/21	79.11	68.13	10.98	431.29	433.99	-2.70	4.747	24	0	*
10/02/21	80.38	69.03	11.35	432.67	435.86	-3.19	4.927	24	0	*
11/02/21	78.33	67.66	10.67	440.81	443.16	-2.35	4.715	24	0	*
12/02/21	72.86	63.62	9.24	448.94	450.56	-1.62	4.167	24	0	*
13/02/21	64.81	57.46	7.35	446.02	446.43	-0.41	3.289	24	0	*
14/02/21	65.72	58.09	7.63	445.44	445.81	-0.37	3.408	24	0	*
15/02/21	70.64	61.77	8.87	437.16	438.49	-1.33	3.889	24	0	*
Итого:				14014.7	14061.5	-46.84	127.038	744	0	
Средние:	73.67	64.62	9.04							

Период нормальной работы 744ч  
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч  
 Время работы прибора после сброса 12235ч

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель теплоснабж.организации \_\_\_\_\_