ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
16/12/20г.-15/01/21г.

Абонент:_____ Договор N:_____
Адрес:Северная 28 Тип расходомера:_____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 180.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 180.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч
Тхв= 0.00°С G3 max = 60.00 м3/ч G3 min = 0.45 м3/ч

Заводской номер 00169021 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x9541 ПО 2.7

| Дата | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | V3 | Мг | P1 | P2 | Qo | Qг | ВНР | ВОС | НС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | °С | °С | °С | м3 | т | м3 | т | м3 | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | Гкал | ч | ч | |
| 16/12/20 | 71.50 | 50.86 | 20.64 | 141.71 | 138.45 | 141.71 | 139.95 | 0.00 | -1.50 | 6.20 | 6.00 | 2.853 | -0.076 | 24 | 0 | * |
| 17/12/20 | 65.61 | 47.67 | 17.94 | 140.00 | 137.23 | 140.00 | 138.49 | 0.00 | -1.26 | 6.20 | 6.00 | 2.457 | -0.060 | 24 | 0 | * |
| 18/12/20 | 67.23 | 48.48 | 18.75 | 138.56 | 135.68 | 138.56 | 137.12 | 0.00 | -1.44 | 6.20 | 6.00 | 2.541 | -0.070 | 24 | 0 | * |
| 19/12/20 | 71.17 | 50.03 | 21.14 | 138.27 | 135.10 | 138.27 | 136.69 | 0.00 | -1.59 | 6.20 | 6.00 | 2.853 | -0.080 | 24 | 0 | * |
| 20/12/20 | 76.84 | 52.75 | 24.09 | 138.61 | 135.01 | 138.61 | 136.81 | 0.00 | -1.80 | 6.20 | 6.00 | 3.249 | -0.095 | 24 | 0 | * |
| 21/12/20 | 77.12 | 52.86 | 24.26 | 138.72 | 135.11 | 138.72 | 136.89 | 0.00 | -1.78 | 6.20 | 6.00 | 3.278 | -0.094 | 24 | 0 | * |
| 22/12/20 | 75.79 | 52.44 | 23.35 | 138.63 | 135.14 | 138.63 | 136.87 | 0.00 | -1.73 | 6.20 | 6.00 | 3.156 | -0.091 | 24 | 0 | * |
| 23/12/20 | 70.07 | 49.90 | 20.17 | 138.24 | 135.17 | 138.24 | 136.69 | 0.00 | -1.52 | 6.20 | 6.00 | 2.722 | -0.076 | 24 | 0 | * |
| 24/12/20 | 67.19 | 48.38 | 18.81 | 138.06 | 135.18 | 138.06 | 136.62 | 0.00 | -1.44 | 6.20 | 6.00 | 2.541 | -0.070 | 24 | 0 | * |
| 25/12/20 | 67.37 | 48.54 | 18.83 | 138.12 | 135.24 | 138.12 | 136.68 | 0.00 | -1.44 | 6.20 | 6.00 | 2.545 | -0.070 | 24 | 0 | * |
| 26/12/20 | 66.92 | 48.25 | 18.67 | 138.02 | 135.14 | 138.02 | 136.58 | 0.00 | -1.44 | 6.20 | 6.00 | 2.519 | -0.069 | 24 | 0 | * |
| 27/12/20 | 65.78 | 47.66 | 18.12 | 137.87 | 135.11 | 137.87 | 136.43 | 0.00 | -1.32 | 6.20 | 6.00 | 2.447 | -0.063 | 24 | 0 | * |
| 28/12/20 | 64.06 | 46.85 | 17.21 | 138.30 | 135.66 | 138.30 | 136.86 | 0.00 | -1.20 | 6.20 | 6.00 | 2.333 | -0.056 | 24 | 0 | * |
| 29/12/20 | 64.91 | 47.11 | 17.80 | 138.31 | 135.64 | 138.31 | 136.87 | 0.00 | -1.23 | 6.20 | 6.00 | 2.412 | -0.058 | 24 | 0 | * |
| 30/12/20 | 68.76 | 48.95 | 19.81 | 138.52 | 135.56 | 138.52 | 137.00 | 0.00 | -1.44 | 6.20 | 6.00 | 2.683 | -0.070 | 24 | 0 | * |
| 31/12/20 | 70.57 | 50.08 | 20.49 | 138.64 | 135.57 | 138.64 | 136.96 | 0.00 | -1.39 | 6.20 | 6.00 | 2.777 | -0.070 | 24 | 0 | * |
| 01/01/21 | 67.69 | 48.59 | 19.10 | 138.55 | 135.67 | 138.55 | 137.06 | 0.00 | -1.39 | 6.20 | 6.00 | 2.588 | -0.068 | 24 | 0 | * |
| 02/01/21 | 67.29 | 48.49 | 18.80 | 138.57 | 135.69 | 138.57 | 137.13 | 0.00 | -1.44 | 6.20 | 6.00 | 2.548 | -0.070 | 24 | 0 | * |
| 03/01/21 | 66.93 | 48.08 | 18.85 | 138.55 | 135.67 | 138.55 | 137.11 | 0.00 | -1.44 | 6.20 | 6.00 | 2.556 | -0.069 | 24 | 0 | * |
| 04/01/21 | 65.82 | 47.68 | 18.14 | 138.56 | 135.81 | 138.56 | 137.12 | 0.00 | -1.31 | 6.20 | 6.00 | 2.461 | -0.062 | 24 | 0 | * |
| 05/01/21 | 64.68 | 47.08 | 17.60 | 138.43 | 135.79 | 138.43 | 136.99 | 0.00 | -1.20 | 6.20 | 6.00 | 2.388 | -0.056 | 24 | 0 | * |
| 06/01/21 | 64.98 | 47.05 | 17.93 | 138.43 | 135.76 | 138.43 | 136.99 | 0.00 | -1.23 | 6.20 | 6.00 | 2.433 | -0.058 | 24 | 0 | * |
| 07/01/21 | 67.17 | 48.08 | 19.09 | 138.60 | 135.72 | 138.60 | 137.16 | 0.00 | -1.44 | 6.20 | 6.00 | 2.587 | -0.069 | 24 | 0 | * |
| 08/01/21 | 67.19 | 48.15 | 19.04 | 138.70 | 135.82 | 138.70 | 137.26 | 0.00 | -1.44 | 6.20 | 6.00 | 2.583 | -0.069 | 24 | 0 | * |
| 09/01/21 | 65.74 | 47.65 | 18.09 | 138.57 | 135.82 | 138.57 | 137.13 | 0.00 | -1.31 | 6.20 | 6.00 | 2.450 | -0.062 | 24 | 0 | * |
| 10/01/21 | 64.08 | 46.96 | 17.12 | 138.67 | 136.03 | 138.67 | 137.23 | 0.00 | -1.20 | 6.20 | 6.00 | 2.328 | -0.056 | 24 | 0 | * |
| 11/01/21 | 69.76 | 49.39 | 20.37 | 138.93 | 135.86 | 138.93 | 137.33 | 0.00 | -1.47 | 6.20 | 6.00 | 2.759 | -0.073 | 24 | 0 | * |
| 12/01/21 | 78.67 | 54.09 | 24.58 | 139.15 | 135.32 | 139.15 | 137.23 | 0.00 | -1.91 | 6.20 | 6.00 | 3.326 | -0.103 | 24 | 0 | * |
| 13/01/21 | 78.13 | 53.47 | 24.66 | 138.91 | 135.14 | 138.91 | 136.99 | 0.00 | -1.85 | 6.20 | 6.00 | 3.335 | -0.099 | 24 | 0 | * |
| 14/01/21 | 73.29 | 51.43 | 21.86 | 138.74 | 135.44 | 138.74 | 137.00 | 0.00 | -1.56 | 6.20 | 6.00 | 2.958 | -0.080 | 24 | 0 | * |
| 15/01/21 | 63.84 | 46.64 | 17.20 | 138.37 | 135.82 | 138.37 | 136.96 | 0.00 | -1.14 | 6.20 | 6.00 | 2.333 | -0.053 | 24 | 0 | * |
| Итого: | | | | 4298.3 | 4205.35 | 4298.3 | 4250.20 | 0.00 | -44.85 | | | 82.999 | -2.215 | 744 | 0 | |
| Средние: | 68.90 | 49.14 | 19.75 | | | | | | | 6.20 | 6.00 | | | | | |

Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 5496ч

Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации