

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
16/12/20г.-15/01/21г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: 34 мкр 22 дом Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:
 Договорные расходы: G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.32 м3/ч
 M сет. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.32 м3/ч
 Тхв= 0.00 °C

Заводской номер 00176982 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0x85EF ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qt	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
16/12/20	71.04	56.98	14.06	257.53	251.73	259.82	255.95	-4.22	6.90	7.16	3.536	-0.240	24	0	*
17/12/20	69.12	55.35	13.77	251.35	245.97	253.65	250.03	-4.06	6.90	7.13	3.385	-0.225	24	0	*
18/12/20	70.64	56.69	13.95	256.14	250.42	258.40	254.59	-4.17	6.90	7.11	3.492	-0.236	24	0	*
19/12/20	73.01	57.92	15.09	250.50	244.56	252.51	248.59	-4.03	6.90	7.02	3.688	-0.233	24	0	*
20/12/20	74.42	58.16	16.26	241.35	235.42	243.09	239.31	-3.89	6.90	6.97	3.825	-0.226	24	0	*
21/12/20	74.62	58.18	16.44	244.21	238.19	245.95	242.13	-3.94	6.90	6.98	3.917	-0.229	24	0	*
22/12/20	74.53	58.34	16.19	247.27	241.21	249.09	245.19	-3.98	6.90	7.02	3.905	-0.232	24	0	*
23/12/20	70.16	56.12	14.04	257.59	251.91	259.90	256.12	-4.21	6.90	7.04	3.532	-0.236	24	0	*
24/12/20	68.27	55.25	13.02	267.17	261.59	269.79	265.97	-4.38	6.90	7.05	3.401	-0.242	24	0	*
25/12/20	68.84	55.83	13.01	270.19	264.48	272.83	268.89	-4.41	6.90	7.06	3.440	-0.246	24	0	*
26/12/20	69.55	56.45	13.10	275.33	269.36	277.97	273.86	-4.50	6.90	7.06	3.524	-0.254	24	0	*
27/12/20	68.07	55.38	12.69	273.34	267.66	276.07	272.14	-4.48	6.90	7.12	3.392	-0.248	24	0	*
28/12/20	66.68	54.20	12.48	262.33	257.07	265.00	261.39	-4.32	6.90	7.22	3.205	-0.234	24	0	*
29/12/20	66.39	54.42	11.97	274.92	269.44	277.85	274.03	-4.59	6.90	7.15	3.218	-0.250	24	0	*
30/12/20	66.95	55.00	11.95	284.08	278.34	287.13	283.13	-4.79	6.90	7.05	3.323	-0.263	24	0	*
31/12/20	66.67	54.78	11.89	284.85	279.15	287.90	283.91	-4.76	6.90	7.09	3.315	-0.261	24	0	*
01/01/21	67.12	55.32	11.80	290.14	284.28	293.24	289.12	-4.84	6.90	7.16	3.350	-0.268	24	0	*
02/01/21	67.17	55.39	11.78	289.56	283.67	292.66	288.52	-4.85	6.90	7.14	3.338	-0.269	24	0	*
03/01/21	66.99	55.14	11.85	289.12	283.25	292.22	288.11	-4.86	6.90	7.13	3.351	-0.268	24	0	*
04/01/21	66.62	54.90	11.72	288.66	282.85	291.77	287.69	-4.84	6.90	7.15	3.315	-0.266	24	0	*
05/01/21	65.73	54.26	11.47	288.34	282.71	291.52	287.54	-4.83	6.90	7.16	3.238	-0.262	24	0	*
06/01/21	65.63	54.18	11.45	289.11	283.49	292.31	288.36	-4.87	6.90	7.14	3.244	-0.264	24	0	*
07/01/21	65.58	54.07	11.51	289.81	284.20	293.01	289.08	-4.88	6.90	7.13	3.267	-0.264	24	0	*
08/01/21	65.29	53.90	11.39	290.19	284.59	293.42	289.50	-4.91	6.90	7.15	3.240	-0.265	24	0	*
09/01/21	65.41	54.06	11.35	290.90	285.31	294.14	290.16	-4.85	6.90	7.18	3.234	-0.262	24	0	*
10/01/21	65.02	53.89	11.13	289.48	283.92	292.72	288.79	-4.87	6.90	7.16	3.153	-0.262	24	0	*
11/01/21	68.96	56.58	12.38	293.18	286.89	296.24	291.86	-4.97	6.65	7.09	3.544	-0.281	24	0	*
12/01/21	73.99	60.30	13.69	301.33	293.99	304.11	299.04	-5.05	5.48	7.09	4.011	-0.304	24	0	*
13/01/21	73.67	60.06	13.61	303.22	295.84	306.07	301.02	-5.18	2.02	7.10	3.995	-0.311	24	0	*
14/01/21	69.06	56.65	12.41	295.55	289.18	298.63	294.19	-5.01	4.38	7.08	3.571	-0.284	24	0	*
15/01/21	65.54	53.64	11.90	276.85	271.41	279.86	276.11	-4.70	2.35	7.18	3.199	-0.252	24	0	*
Итого:				8563.5	8382.08	8648.8	8524.32	-142.24			107.148	-7.937	744	0	
Средние:	68.73	55.85	12.88						6.46	7.10					

Период нормальной работы 744ч
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
 Время работы прибора после сброса 4854ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____