

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
за 16/01/21г.-15/02/21г.

Абонент: \_\_\_\_\_

Адрес: Сад. кольцо д. 29

Договор N: 000000000

Тепловычислитель ТВ7-04.1М сет. N 001

Договорные расходы:

M сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс = \_\_\_\_\_ т.сут

тхв: не исп.

Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Пределы измерений:

G1 max = 30.00 м3/ч G1 min = 0.00 м3/ч

G2 max = 30.00 м3/ч G2 min = 0.00 м3/ч

Серийный номер 20123943, БД=1, ТВ1, СИ=6, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0x91A7

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
16.01.21 23	64.12	56.41	7.71	9.80	5.20	77.318	76.797	75.884	75.665	0.219	0.592	24	0	
17.01.21 23	66.59	58.10	8.49	9.80	5.20	77.416	76.811	75.875	75.612	0.262	0.651	24	0	
18.01.21 23	74.03	63.55	10.48	9.80	5.20	77.589	76.820	75.714	75.400	0.314	0.800	24	0	
19.01.21 23	77.31	66.35	10.96	9.80	5.20	78.102	77.347	76.062	75.804	0.257	0.841	24	0	
20.01.21 23	77.56	66.68	10.88	9.80	5.20	79.338	78.603	77.256	77.018	0.238	0.848	24	0	
21.01.21 23	77.43	66.65	10.78	9.80	5.20	79.738	78.978	77.652	77.383	0.269	0.845	24	0	
22.01.21 23	76.01	65.77	10.24	9.80	5.20	79.938	79.228	77.913	77.671	0.242	0.806	24	0	
23.01.21 23	73.37	63.75	9.62	9.80	5.20	79.596	79.002	77.706	77.536	0.170	0.755	24	0	
24.01.21 23	67.64	59.52	8.12	9.80	5.20	79.651	79.123	78.018	77.827	0.190	0.641	24	0	
25.01.21 23	60.44	53.86	6.58	9.80	5.20	79.440	78.956	78.123	77.895	0.228	0.521	24	0	
26.01.21 23	59.85	53.25	6.61	9.80	5.20	79.550	79.024	78.253	77.982	0.271	0.524	24	0	
27.01.21 23	60.99	54.07	6.91	9.80	5.20	79.645	79.003	78.302	77.931	0.371	0.548	24	0	
28.01.21 23	62.63	55.32	7.31	9.80	5.20	79.882	79.054	78.466	77.933	0.533	0.581	24	0	
29.01.21 23	61.57	54.63	6.94	9.80	5.20	80.072	79.178	78.698	78.082	0.616	0.553	24	0	
30.01.21 23	57.92	51.74	6.18	9.80	5.20	79.757	78.875	78.539	77.895	0.644	0.492	24	0	
31.01.21 23	57.56	51.39	6.17	9.80	5.20	79.747	78.824	78.540	77.860	0.679	0.492	24	0	
01.02.21 23	58.45	52.10	6.35	9.80	5.20	79.679	78.811	78.444	77.819	0.625	0.505	24	0	
02.02.21 23	58.04	51.81	6.23	9.80	5.20	79.532	78.641	78.312	77.662	0.650	0.495	24	0	
03.02.21 23	60.74	53.86	6.88	9.80	5.20	79.635	78.716	78.301	77.655	0.646	0.546	24	0	
04.02.21 23	60.51	53.91	6.60	9.80	5.20	80.081	79.180	78.751	78.113	0.638	0.527	24	0	
05.02.21 23	55.45	49.92	5.53	9.80	5.20	80.104	79.354	78.977	78.439	0.538	0.443	24	0	
06.02.21 23	58.70	52.21	6.49	9.80	5.20	80.026	79.294	78.770	78.289	0.482	0.518	24	0	
07.02.21 23	70.83	61.55	9.28	9.80	5.20	80.172	79.468	78.384	78.086	0.298	0.735	24	0	
08.02.21 23	77.12	66.54	10.58	9.80	5.20	80.324	79.592	78.237	77.995	0.242	0.835	24	0	
09.02.21 23	77.44	66.69	10.75	9.80	5.20	80.271	79.602	78.168	78.001	0.167	0.848	24	0	
10.02.21 23	77.29	66.60	10.69	9.80	5.20	80.161	79.582	78.067	77.984	0.083	0.843	24	0	
11.02.21 23	75.08	64.98	10.10	9.80	5.20	80.149	79.521	78.163	77.993	0.170	0.797	24	0	
12.02.21 23	67.43	59.23	8.20	9.80	5.20	79.885	79.399	78.253	78.113	0.140	0.649	24	0	
13.02.21 23	60.28	53.79	6.49	9.80	5.20	79.957	79.541	78.636	78.472	0.164	0.517	24	0	
14.02.21 23	61.06	54.12	6.94	9.80	5.20	79.430	78.977	78.082	77.905	0.177	0.549	24	0	
15.02.21 23	72.61	63.01	9.60	9.80	5.20	79.918	79.389	78.050	77.945	0.104	0.756	24	0	
<b>Итого/Средн</b>	<b>66.61</b>	<b>58.40</b>	<b>8.21</b>	<b>9.80</b>	<b>5.20</b>	<b>2466.103</b>	<b>2444.690</b>	<b>2416.592</b>	<b>2405.967</b>	<b>10.625</b>	<b>20.055</b>	<b>744</b>	<b>0</b>	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
15.01.21 23	4783.551	4747.558	4679.001	4666.991	12.010	44.214	1525	0
15.02.21 23	7249.654	7192.248	7095.593	7072.958	22.635	64.269	2269	0
<b>Итого</b>	<b>2466.103</b>	<b>2444.690</b>	<b>2416.592</b>	<b>2405.967</b>	<b>10.625</b>	<b>20.055</b>	<b>744</b>	<b>0</b>

Условные обозначения:

(&lt;) параметр &lt; min

(&gt;) параметр &gt; max

(!) отсут.питания

#) дисбаланс масс

(R) реверс

(o) отсут.теплонос.

(X) аппар.неиспр.

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель снабжающей организации \_\_\_\_\_