

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 16/01/21г.-15/02/21г.

Абонент: _____

Адрес: Сад. кольцо д. 33

Договор N: 000000000

Тепловычислитель ТВ7-04.1М сет. N 001

Тип расходомера: _____

Пределы измерений: _____

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

G1 max = 30.00 м3/ч G1 min = 0.00 м3/ч

G2 max = 30.00 м3/ч G2 min = 0.00 м3/ч

тхв: не исп.

Серийный номер 20123767, ВД=1, ТВ1, СИ=6, КТЗ=0, ФРТ=0 КСН=0x5290

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
16.01.21 23	63.43	57.32	6.11	9.80	5.20	93.567	94.336	92.383	92.383	0.000	0.573	24	0	
17.01.21 23	65.91	59.28	6.63	9.80	5.20	93.589	94.321	92.280	92.280	0.000	0.621	24	0	
18.01.21 23	73.29	65.28	8.01	9.80	5.20	93.593	94.225	91.883	91.883	0.000	0.745	24	0	
19.01.21 23	76.52	66.50	10.01	9.80	5.20	75.782	76.112	74.210	74.210	0.000	0.750	24	0	
20.01.21 23	76.53	60.97	15.55	9.80	5.20	46.661	46.521	45.596	45.596	0.000	0.714	24	0	
21.01.21 23	76.38	60.84	15.54	9.80	5.20	46.913	46.770	45.844	45.844	0.000	0.717	24	0	
22.01.21 23	74.98	60.30	14.68	9.80	5.20	47.049	46.944	46.021	46.021	0.000	0.680	24	0	
23.01.21 23	72.37	58.44	13.94	9.80	5.20	46.913	46.833	45.959	45.959	0.000	0.645	24	0	
24.01.21 23	66.70	55.02	11.68	9.80	5.20	46.949	46.952	46.149	46.149	0.000	0.543	24	0	
25.01.21 23	59.62	49.94	9.68	9.80	5.20	46.845	46.921	46.234	46.234	0.000	0.452	24	0	
26.01.21 23	59.05	49.53	9.52	9.80	5.20	46.923	47.004	46.323	46.323	0.000	0.445	24	0	
27.01.21 23	60.16	50.18	9.98	9.80	5.20	46.907	46.970	46.279	46.279	0.000	0.466	24	0	
28.01.21 23	61.78	51.15	10.63	9.80	5.20	46.945	46.983	46.273	46.273	0.000	0.496	24	0	
29.01.21 23	60.73	50.66	10.08	9.80	5.20	47.042	47.098	46.397	46.397	0.000	0.472	24	0	
30.01.21 23	57.13	48.04	9.10	9.80	5.20	46.884	46.974	46.330	46.330	0.000	0.426	24	0	
31.01.21 23	56.79	47.78	9.01	9.80	5.20	46.864	46.955	46.318	46.318	0.000	0.421	24	0	
01.02.21 23	57.66	48.38	9.28	9.80	5.20	46.850	46.932	46.280	46.280	0.000	0.434	24	0	
02.02.21 23	57.26	48.18	9.08	9.80	5.20	46.754	46.842	46.197	46.197	0.000	0.423	24	0	
03.02.21 23	59.93	49.76	10.17	9.80	5.20	46.799	46.856	46.176	46.176	0.000	0.474	24	0	
04.02.21 23	59.90	49.52	10.38	9.80	5.20	43.350	43.374	42.762	42.762	0.000	0.448	24	0	
05.02.21 23	54.61	44.38	10.23	9.80	5.20	34.957	34.910	34.538	34.538	0.000	0.356	24	0	
06.02.21 23	57.83	45.76	12.06	9.80	5.20	34.962	34.874	34.482	34.482	0.000	0.419	24	0	
07.02.21 23	69.76	52.59	17.17	9.80	5.20	35.120	34.911	34.410	34.410	0.000	0.594	24	0	
08.02.21 23	75.92	56.19	19.73	9.80	5.20	35.218	34.930	34.374	34.374	0.000	0.682	24	0	
09.02.21 23	76.24	56.23	20.01	9.80	5.20	35.226	34.928	34.374	34.374	0.000	0.691	24	0	
10.02.21 23	76.09	56.20	19.89	9.80	5.20	35.208	34.916	34.360	34.360	0.000	0.687	24	0	
11.02.21 23	73.90	55.19	18.72	9.80	5.20	35.153	34.888	34.350	34.350	0.000	0.646	24	0	
12.02.21 23	66.38	51.10	15.28	9.80	5.20	35.056	34.888	34.413	34.413	0.000	0.529	24	0	
13.02.21 23	59.36	47.11	12.24	9.80	5.20	35.070	34.977	34.562	34.562	0.000	0.426	24	0	
14.02.21 23	60.15	47.32	12.83	9.80	5.20	34.838	34.730	34.318	34.318	0.000	0.443	24	0	
15.02.21 23	71.50	53.68	17.83	9.80	5.20	35.091	34.856	34.342	34.342	0.000	0.615	24	0	
Итого/Средн	65.96	54.42	11.54	9.80	5.20	1489.078	1489.731	1464.416	1464.416	0.000	17.034	744	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
15.01.21 23	5771.257	5819.987	5682.531	5682.531	0.000	42.916	1521	0
15.02.21 23	7260.335	7309.718	7146.947	7146.947	0.000	59.950	2265	0
Итого	1489.078	1489.731	1464.416	1464.416	0.000	17.034	744	0

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут. питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут. теплонос.
(X) аппарат. неисправ.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____