ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
16/01/21г.-15/02/21г.

Абонент:_____ Договор N:_____
Адрес:Островского д.39 Тип расходомера:_____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 180.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 180.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч
Тхв= 0.00°С G3 max = 90.00 м3/ч G3 min = 0.45 м3/ч

Заводской номер 00164489 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x3460 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	M1	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	т	т	т	Гкал	ч	ч	
16/01/21	71.73	54.82	16.91	267.02	269.76	-2.74	4.506	24	0	*
17/01/21	72.64	55.26	17.38	266.79	269.29	-2.50	4.630	24	0	*
18/01/21	77.62	57.77	19.85	265.83	269.79	-3.96	5.257	24	0	*
19/01/21	79.18	58.71	20.47	265.85	269.86	-4.01	5.433	24	0	*
20/01/21	78.53	58.13	20.40	266.45	270.95	-4.50	5.431	24	0	*
21/01/21	77.06	57.12	19.94	266.49	270.31	-3.82	5.300	24	0	*
22/01/21	77.53	54.76	22.77	206.35	209.27	-2.92	4.685	24	0	*
23/01/21	75.25	50.46	24.79	178.89	182.30	-3.41	4.419	24	0	*
24/01/21	74.70	56.35	18.35	270.22	274.25	-4.03	4.957	24	0	*
25/01/21	72.57	55.94	16.63	229.22	249.67	-20.45	3.818	24	0	*
26/01/21	71.60	55.77	15.83	263.30	268.24	-4.94	4.165	24	0	*
27/01/21	71.40	54.50	16.90	238.29	243.38	-5.09	4.019	24	0	*
28/01/21	72.06	55.49	16.57	264.42	268.99	-4.57	4.381	24	0	*
29/01/21	72.24	55.69	16.55	264.98	269.00	-4.02	4.377	24	0	*
30/01/21	72.15	55.82	16.33	266.88	270.08	-3.20	4.354	24	0	*
31/01/21	71.87	55.79	16.08	267.42	269.79	-2.37	4.301	24	0	*
01/02/21	71.66	55.72	15.94	267.41	269.67	-2.26	4.263	24	0	*
02/02/21	72.10	54.53	17.57	225.46	227.61	-2.15	3.960	24	0	*
03/02/21	72.03	43.18	28.85	111.72	113.43	-1.71	3.219	24	0	*
04/02/21	71.63	42.43	29.20	110.11	112.06	-1.95	3.215	24	0	*
05/02/21	71.79	43.55	28.24	115.78	117.72	-1.94	3.266	24	0	*
06/02/21	72.21	43.26	28.95	113.87	115.67	-1.80	3.291	24	0	*
07/02/21	74.65	41.84	32.81	106.39	108.68	-2.29	3.492	24	0	*
08/02/21	77.26	53.42	23.84	199.71	203.10	-3.39	4.758	24	0	*
09/02/21	79.06	57.79	21.27	262.87	267.03	-4.16	5.590	24	0	*
10/02/21	80.33	58.59	21.74	262.67	267.35	-4.68	5.713	24	0	*
11/02/21	78.40	57.83	20.57	262.99	267.35	-4.36	5.408	24	0	*
12/02/21	72.86	54.86	18.00	265.83	269.01	-3.18	4.782	24	0	*
13/02/21	64.80	50.41	14.39	267.48	269.75	-2.27	3.844	24	0	*
14/02/21	65.72	50.95	14.77	267.09	269.23	-2.14	3.943	24	0	*
15/02/21	70.63	53.77	16.86	265.63	268.73	-3.10	4.474	24	0	*
Итого:				7153.41	7271.32	-117.91	137.251	744	0	
Средние:	73.65	53.37	20.28							

Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 1465ч

Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации