

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
16/01/21г.-15/02/21г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: ул. Свердлова д.99 Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:
 Договорные расходы: G под max = 91.00 м3/ч G под min = 0.24 м3/ч
 M сет. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут G обр max = 90.00 м3/ч G обр min = 0.24 м3/ч
 Тхв= 0.00°C

Заводской номер 00231827 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0ж4078 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	т	т	т	Гкал	ч	ч	
16/01/21	63.88	51.04	12.84	86.57	85.08	1.49	1.110	24	0	*
17/01/21	65.96	52.29	13.67	86.53	84.99	1.54	1.181	24	0	*
18/01/21	73.46	56.78	16.68	86.75	85.16	1.59	1.447	24	0	*
19/01/21	76.55	59.01	17.54	87.24	85.71	1.53	1.530	24	0	*
20/01/21	76.18	58.74	17.44	87.01	85.42	1.59	1.519	24	0	*
21/01/21	76.38	58.81	17.57	86.96	85.48	1.48	1.529	24	0	*
22/01/21	74.70	57.95	16.75	86.46	84.91	1.55	1.446	24	0	*
23/01/21	72.56	56.57	15.99	86.34	84.87	1.47	1.381	24	0	*
24/01/21	66.73	53.13	13.60	86.49	84.93	1.56	1.171	24	0	*
25/01/21	59.81	48.55	11.26	86.65	85.03	1.62	0.978	24	0	*
26/01/21	58.94	47.90	11.04	86.65	85.03	1.62	0.954	24	0	*
27/01/21	60.19	48.69	11.50	86.21	84.57	1.64	0.990	24	0	*
28/01/21	61.76	49.56	12.20	85.96	84.37	1.59	1.046	24	0	*
29/01/21	61.71	49.79	11.92	86.21	84.61	1.60	1.028	24	0	*
30/01/21	57.27	46.83	10.44	86.28	84.54	1.74	0.902	24	0	*
31/01/21	56.12	46.06	10.06	86.42	84.66	1.76	0.869	24	0	*
01/02/21	56.85	46.55	10.30	86.43	84.79	1.64	0.891	24	0	*
02/02/21	56.72	46.54	10.18	86.40	84.74	1.66	0.877	24	0	*
03/02/21	59.13	47.96	11.17	86.34	84.67	1.67	0.967	24	0	*
04/02/21	61.21	49.65	11.56	86.77	85.14	1.63	1.000	24	0	*
05/02/21	54.41	45.22	9.19	86.62	85.05	1.57	0.794	24	0	*
06/02/21	56.32	46.19	10.13	86.20	84.66	1.54	0.870	24	0	*
07/02/21	68.02	53.78	14.24	86.82	85.21	1.61	1.235	24	0	*
08/02/21	75.56	58.65	16.91	87.36	85.60	1.76	1.476	24	0	*
09/02/21	75.89	58.60	17.29	87.28	85.67	1.61	1.509	24	0	*
10/02/21	76.26	58.75	17.51	87.17	85.63	1.54	1.526	24	0	*
11/02/21	74.37	57.77	16.60	87.26	85.67	1.59	1.448	24	0	*
12/02/21	68.93	54.48	14.45	87.31	85.72	1.59	1.263	24	0	*
13/02/21	57.48	46.97	10.51	85.41	83.82	1.59	0.895	24	0	*
14/02/21	60.99	49.24	11.75	87.70	86.03	1.67	1.028	24	0	*
15/02/21	70.51	55.73	14.78	89.77	88.25	1.52	1.324	24	0	*
Итого:				2689.57	2640.01	49.56	36.184	744	0	
Средние:	65.64	52.18	13.45							

Период нормальной работы 744ч
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
 Время работы прибора после сброса 4417ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации