

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
16/01/21г.-15/02/21г.

Абонент: \_\_\_\_\_ Договор N: \_\_\_\_\_  
 Адрес: ул. Королева д.9а Тип расходомера: \_\_\_\_\_  
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:  
 Договорные расходы: G под max = 180.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч  
 M сет. воды= \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс= \_\_\_\_\_ т.сут G обр max = 180.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч  
 Тхв= 0.00°C

Заводской номер 00182902 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 Т3=0 КС=0x78ЕВ ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	т	т	т	Гкал	ч	ч	
16/01/21	71.03	59.64	11.39	313.56	314.45	-0.89	3.508	24	0	*
17/01/21	72.59	60.45	12.14	305.28	306.10	-0.82	3.646	24	0	*
18/01/21	78.08	64.27	13.81	305.31	305.02	0.29	4.159	24	0	*
19/01/21	79.47	65.52	13.95	307.88	308.59	-0.71	4.240	24	0	*
20/01/21	78.90	64.87	14.03	309.67	310.28	-0.61	4.287	24	0	*
21/01/21	77.42	63.52	13.90	304.75	305.23	-0.48	4.179	24	0	*
22/01/21	77.35	63.61	13.74	304.94	305.63	-0.69	4.132	24	0	*
23/01/21	75.94	62.63	13.31	304.80	305.46	-0.66	3.997	24	0	*
24/01/21	72.51	61.63	10.88	350.71	351.70	-0.99	3.745	24	0	*
25/01/21	68.83	59.57	9.26	377.22	378.53	-1.31	3.418	24	0	*
26/01/21	65.93	57.00	8.93	356.50	357.75	-1.25	3.112	24	0	*
27/01/21	65.60	56.31	9.29	336.84	337.89	-1.05	3.061	24	0	*
28/01/21	66.22	56.84	9.38	339.70	340.90	-1.20	3.116	24	0	*
29/01/21	64.93	56.30	8.63	360.06	361.30	-1.24	3.036	24	0	*
30/01/21	61.73	54.08	7.65	377.74	379.08	-1.34	2.813	24	0	*
31/01/21	61.47	53.94	7.53	377.47	378.95	-1.48	2.765	24	0	*
01/02/21	61.79	54.19	7.60	380.03	381.40	-1.37	2.808	24	0	*
02/02/21	61.24	53.77	7.47	375.76	377.14	-1.38	2.726	24	0	*
03/02/21	59.39	51.51	7.88	345.27	346.53	-1.26	2.648	24	0	*
04/02/21	64.84	55.51	9.33	323.77	324.73	-0.96	2.956	24	0	*
05/02/21	58.08	50.50	7.58	326.57	327.74	-1.17	2.400	24	0	*
06/02/21	63.97	55.29	8.68	352.47	353.65	-1.18	2.986	24	0	*
07/02/21	72.20	60.29	11.91	309.07	309.77	-0.70	3.618	24	0	*
08/02/21	77.56	63.21	14.35	285.08	285.67	-0.59	4.037	24	0	*
09/02/21	79.47	64.39	15.08	288.03	288.49	-0.46	4.289	24	0	*
10/02/21	80.73	65.40	15.33	292.65	293.09	-0.44	4.431	24	0	*
11/02/21	76.45	63.05	13.40	312.58	313.24	-0.66	4.123	24	0	*
12/02/21	68.76	57.94	10.82	328.26	329.30	-1.04	3.486	24	0	*
13/02/21	60.04	50.41	9.63	243.20	244.34	-1.14	2.318	24	0	*
14/02/21	63.07	51.98	11.09	258.95	260.19	-1.24	2.813	24	0	*
15/02/21	70.04	57.58	12.46	280.62	281.82	-1.20	3.435	24	0	*
Итого:				10034.7	10063.9	-29.22	106.288	744	0	
Средние:	69.53	58.55	10.98							

Период нормальной работы 744ч  
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч  
 Время работы прибора после сброса 3697ч

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель теплоснабж.организации \_\_\_\_\_