

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
18/12/20г.-20/01/21г.

Абонент: 000 УК "Зевс". Договор N: _____
 Адрес: 34 мкр, д.12(1-3под) Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
 Договорные расходы: G под max = 180.00 м3/ч G под
 min = 0.48 м3/ч G обр max = 180.00 м3/ч G обр
 M сет.воды=_____т.сут Mгвс=_____ т.сут
 min = 0.48 м3/ч
 Тхв= 0.00°C

Заводской номер 00177200 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0
 ТЗ=0 КС=0x2C1F ПО 2.7

Дата	t1	t2	M1	M2	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
18/12/20	70.93	63.27	431.87	431.87	5.83	6.00	3.307	24	0	*
19/12/20	73.36	65.01	424.07	424.07	5.85	6.00	3.539	24	0	*
20/12/20	74.78	65.84	413.47	413.47	5.77	6.00	3.692	24	0	*
21/12/20	74.96	65.97	416.30	416.30	5.74	6.00	3.741	24	0	*
22/12/20	74.81	66.02	419.58	419.58	5.75	6.00	3.693	24	0	*
23/12/20	70.40	62.76	433.65	433.65	5.80	6.00	3.311	24	0	*
24/12/20	68.49	61.37	446.11	446.11	5.76	6.00	3.174	24	0	*
25/12/20	69.08	61.91	450.17	450.17	5.83	6.00	3.223	24	0	*
26/12/20	69.79	62.61	457.16	457.16	5.93	6.00	3.281	24	0	*
27/12/20	68.27	61.40	455.87	455.87	5.90	6.00	3.130	24	0	*
28/12/20	66.90	60.11	441.92	441.92	5.92	6.00	2.998	24	0	*
29/12/20	66.61	59.96	458.70	458.70	5.81	6.00	3.047	24	0	*
30/12/20	67.15	60.48	469.84	469.84	5.83	6.00	3.133	24	0	*
31/12/20	66.88	60.26	470.27	470.27	5.68	6.00	3.105	24	0	*
01/01/21	67.32	60.75	477.17	477.17	5.75	6.00	3.128	24	0	*
02/01/21	67.38	60.84	476.46	476.46	5.79	6.00	3.110	24	0	*
03/01/21	67.18	60.64	476.26	476.26	5.90	6.00	3.111	24	0	*
04/01/21	66.81	60.33	475.87	475.87	5.89	6.00	3.082	24	0	*
05/01/21	65.92	59.60	475.84	475.84	5.92	6.00	3.003	24	0	*
06/01/21	65.84	59.15	445.28	445.28	5.80	6.00	2.977	24	0	*
07/01/21	65.76	58.62	413.81	413.81	5.88	6.00	2.950	24	0	*
08/01/21	65.47	58.38	414.09	414.09	5.86	6.00	2.931	24	0	*
09/01/21	65.58	58.54	414.40	414.40	5.89	6.00	2.913	24	0	*
10/01/21	65.19	58.29	412.13	412.13	5.87	6.00	2.845	24	0	*
11/01/21	69.18	61.43	415.23	415.23	5.73	6.00	3.216	24	0	*
12/01/21	74.20	65.60	424.13	424.13	5.80	6.00	3.651	24	0	*
13/01/21	73.87	65.31	427.21	427.21	5.78	6.00	3.654	24	0	*
14/01/21	69.22	61.43	419.29	419.29	5.75	6.00	3.259	24	0	*
15/01/21	65.74	58.36	398.64	398.64	5.66	6.00	2.934	24	0	*
16/01/21	65.27	58.04	396.14	396.14	5.77	6.00	2.859	24	0	*
17/01/21	66.10	58.68	395.79	395.79	5.74	6.00	2.932	24	0	*
18/01/21	70.83	62.28	401.61	401.61	5.75	6.00	3.430	24	0	*
19/01/21	72.28	63.33	392.40	392.40	5.69	6.00	3.511	24	0	*
20/01/21	76.11	65.27	343.61	343.61	5.61	6.00	3.720	24	0	*
Итого:			14684.3	14684.3			109.590	816	0	

Средние: |69.04 |61.52 | | | 5.80 | 6.00 | | | | |

Дата	M1	M2	Qo	ВНР	ВОС	
	т	т	Гкал	ч	ч	
17/12/20 24:00	35908.94	38099.18	197.916	2437	1124	
20/01/21 24:00	50593.28	52783.52	307.506	3253	1124	
Итого:	14684.34	14684.34	109.590	816	0	

Период нормальной работы 816ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 4411ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации