

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
16/01/21г.-15/02/21г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: 21 мкр д.4/5 2 Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
 Договорные расходы: G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.32 м3/ч
 M сет. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.32 м3/ч
 Тхв= 0.00°C G3 max = 90.00 м3/ч G3 min = 0.45 м3/ч

Заводской номер 00168976 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x5F68 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	т	т	т	Гкал	ч	ч	
16/01/21	64.26	51.82	12.44	279.15	280.83	-1.68	3.469	24	0	*
17/01/21	64.89	51.98	12.91	279.09	280.88	-1.79	3.599	24	0	*
18/01/21	72.15	56.22	15.93	277.75	280.17	-2.42	4.422	24	0	*
19/01/21	76.20	58.96	17.24	277.25	279.98	-2.73	4.780	24	0	*
20/01/21	76.39	58.98	17.41	277.55	280.30	-2.75	4.834	24	0	*
21/01/21	76.29	58.81	17.48	277.27	279.94	-2.67	4.850	24	0	*
22/01/21	75.14	58.41	16.73	277.31	279.99	-2.68	4.641	24	0	*
23/01/21	74.15	57.77	16.38	277.51	280.15	-2.64	4.548	24	0	*
24/01/21	66.76	53.47	13.29	278.33	280.26	-1.93	3.695	24	0	*
25/01/21	60.67	49.31	11.36	274.37	275.87	-1.50	3.115	24	0	*
26/01/21	59.76	48.48	11.28	270.18	271.63	-1.45	3.041	24	0	*
27/01/21	60.81	49.17	11.64	271.16	272.68	-1.52	3.154	24	0	*
28/01/21	62.74	50.46	12.28	274.09	275.87	-1.78	3.365	24	0	*
29/01/21	62.57	50.68	11.89	276.77	278.56	-1.79	3.289	24	0	*
30/01/21	59.70	48.98	10.72	282.43	284.08	-1.65	3.023	24	0	*
31/01/21	59.75	49.05	10.70	281.86	283.47	-1.61	3.014	24	0	*
01/02/21	59.46	48.92	10.54	284.61	286.11	-1.50	2.995	24	0	*
02/02/21	59.10	48.49	10.61	279.32	280.75	-1.43	2.960	24	0	*
03/02/21	60.66	49.20	11.46	273.88	275.44	-1.56	3.134	24	0	*
04/02/21	62.08	50.37	11.71	276.55	278.17	-1.62	3.233	24	0	*
05/02/21	56.09	46.87	9.22	281.27	282.50	-1.23	2.589	24	0	*
06/02/21	61.02	49.61	11.41	279.76	281.35	-1.59	3.189	24	0	*
07/02/21	68.85	54.36	14.49	278.99	281.12	-2.13	4.039	24	0	*
08/02/21	73.52	57.09	16.43	279.25	281.80	-2.55	4.589	24	0	*
09/02/21	74.13	57.45	16.68	285.31	287.98	-2.67	4.760	24	0	*
10/02/21	74.74	58.14	16.60	292.14	294.95	-2.81	4.852	24	0	*
11/02/21	74.47	58.21	16.26	292.46	295.16	-2.70	4.757	24	0	*
12/02/21	70.27	55.89	14.38	291.60	293.87	-2.27	4.190	24	0	*
13/02/21	62.86	51.26	11.60	291.73	293.43	-1.70	3.377	24	0	*
14/02/21	64.16	52.03	12.13	290.98	292.80	-1.82	3.529	24	0	*
15/02/21	72.73	57.35	15.38	286.49	288.93	-2.44	4.407	24	0	*
Итого:				8696.41	8759.02	-62.61	117.439	744	0	
Средние:	66.65	53.15	13.50							

Период нормальной работы 744ч
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
 Время работы прибора после сброса 4316ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации