

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
16/01/21г.-15/02/21г.

Абонент: \_\_\_\_\_ Договор N: \_\_\_\_\_  
 Адрес: 34 мкр 7 дом 4 ввод Тип расходомера: \_\_\_\_\_  
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:  
 Договорные расходы: G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.32 м3/ч  
 M сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Мгвс = \_\_\_\_\_ т.сут G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.32 м3/ч  
 Тхв = 5.00 °С

Заводской номер 00169014 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0хD178 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qt	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
16/01/21	64.20	54.17	10.03	127.53	125.13	127.53	125.85	-0.72	7.66	7.22	1.253	-0.035	24	0	
17/01/21	64.98	54.65	10.33	127.35	124.95	127.31	125.63	-0.68	7.67	7.23	1.289	-0.034	24	0	
18/01/21	69.48	57.64	11.84	128.41	125.65	128.21	126.25	-0.60	7.60	7.18	1.489	-0.032	24	0	
19/01/21	71.00	58.71	12.29	127.02	124.13	126.76	124.80	-0.67	7.60	7.19	1.524	-0.036	24	0	
20/01/21	74.79	60.62	14.17	118.70	115.76	118.29	116.30	-0.54	7.53	7.15	1.641	-0.030	24	0	
21/01/21	76.24	61.39	14.85	116.76	113.73	116.27	114.33	-0.60	7.57	7.20	1.690	-0.034	24	0	
22/01/21	69.28	57.34	11.94	122.83	120.22	122.62	120.82	-0.60	7.59	7.18	1.436	-0.031	24	0	
23/01/21	67.21	55.66	11.55	122.88	120.41	122.71	121.03	-0.62	7.59	7.18	1.390	-0.031	24	0	
24/01/21	65.45	54.81	10.64	123.10	120.70	123.02	121.27	-0.57	7.42	7.01	1.284	-0.028	24	0	
25/01/21	60.78	52.28	8.50	137.35	135.02	137.46	135.70	-0.68	7.32	6.84	1.146	-0.032	24	0	
26/01/21	57.80	50.76	7.04	154.58	152.19	154.80	152.93	-0.74	7.37	6.83	1.069	-0.034	24	0	
27/01/21	56.69	49.61	7.08	148.24	146.03	148.47	146.75	-0.72	7.31	6.78	1.033	-0.032	24	0	
28/01/21	58.09	50.09	8.00	135.70	133.61	135.84	134.30	-0.69	7.26	6.77	1.069	-0.031	24	0	
29/01/21	59.54	51.17	8.37	132.95	130.79	133.05	131.44	-0.65	7.27	6.79	1.092	-0.030	24	0	
30/01/21	59.17	51.41	7.76	142.04	139.80	142.18	140.43	-0.63	7.33	6.83	1.085	-0.029	24	0	
31/01/21	58.48	50.87	7.61	141.00	138.78	141.13	139.44	-0.66	7.35	6.85	1.055	-0.030	24	0	
01/02/21	58.81	51.11	7.70	141.64	139.40	141.77	140.05	-0.65	7.34	6.84	1.071	-0.030	24	0	
02/02/21	58.60	51.02	7.58	141.27	139.05	141.41	139.70	-0.65	7.34	6.84	1.052	-0.030	24	0	
03/02/21	58.92	50.74	8.18	131.99	129.89	132.08	130.52	-0.63	7.25	6.77	1.061	-0.029	24	0	
04/02/21	59.01	50.52	8.49	125.96	123.97	126.04	124.57	-0.60	7.24	6.78	1.054	-0.027	24	0	
05/02/21	55.18	48.14	7.04	130.53	128.68	130.74	129.32	-0.64	6.72	6.23	0.904	-0.028	24	0	
06/02/21	58.87	50.27	8.60	129.16	127.09	129.20	127.67	-0.58	7.24	6.77	1.092	-0.026	24	0	
07/02/21	65.91	54.07	11.84	113.04	110.87	112.86	111.37	-0.50	7.08	6.67	1.313	-0.025	24	0	
08/02/21	70.96	57.41	13.55	113.41	110.82	113.10	111.42	-0.60	7.12	6.74	1.504	-0.031	24	0	
09/02/21	72.62	58.22	14.40	112.69	110.05	112.32	110.64	-0.59	7.11	6.74	1.587	-0.031	24	0	
10/02/21	73.95	59.03	14.92	111.63	108.96	111.19	109.47	-0.51	7.14	6.78	1.628	-0.028	24	0	
11/02/21	70.82	57.17	13.65	111.90	109.42	111.59	109.92	-0.50	7.14	6.77	1.494	-0.026	24	0	
12/02/21	66.79	54.40	12.39	111.54	109.29	111.37	109.89	-0.60	7.19	6.81	1.353	-0.030	24	0	
13/02/21	61.28	52.15	9.13	130.30	128.07	130.33	128.67	-0.60	7.27	6.82	1.167	-0.028	24	0	
14/02/21	59.11	50.40	8.71	130.53	128.42	130.61	129.08	-0.66	7.33	6.86	1.117	-0.030	24	0	
15/02/21	70.02	56.84	13.18	116.16	113.60	115.85	114.13	-0.53	7.52	7.14	1.495	-0.027	24	0	
Итого:				3958.1	3884.48	3956.1	3903.69	-19.21			39.437	-0.935	744	0	
Средние:	64.32	53.95	10.36						7.33	6.89					

Период нормальной работы 744ч  
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч  
 Время работы прибора после сброса 2035ч

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель теплоснабж.организации \_\_\_\_\_