

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
16/01/21г.-15/02/21г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: Сverdlova 12 Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:
 Договорные расходы: G под max = 180.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч
 M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут G обр max = 180.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч
 Тхв = 0.00 °C

Заводской номер 00179188 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0x5F0D ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
16/01/21	64.74	54.64	10.10	198.79	194.95	197.50	194.86	0.09	6.20	8.20	1.961	0.005	24	0	*
17/01/21	66.91	56.02	10.89	199.06	195.01	197.62	194.80	0.21	6.20	8.18	2.114	0.012	24	0	*
18/01/21	74.58	61.31	13.27	200.31	195.37	198.77	195.39	-0.02	6.20	8.19	2.584	-0.001	24	0	*
19/01/21	77.70	63.63	14.07	200.00	194.72	198.23	194.63	0.09	6.20	8.20	2.735	0.006	24	0	*
20/01/21	77.32	63.31	14.01	199.95	194.67	198.17	194.57	0.10	6.20	8.20	2.720	0.006	24	0	*
21/01/21	77.52	63.40	14.12	199.63	194.35	197.81	194.21	0.14	6.20	8.20	2.737	0.009	24	0	*
22/01/21	75.78	62.32	13.46	198.46	193.45	196.74	193.29	0.16	6.20	8.15	2.598	0.010	24	0	*
23/01/21	73.60	60.77	12.83	198.27	193.56	196.65	193.36	0.20	6.20	8.15	2.476	0.012	24	0	*
24/01/21	67.60	56.73	10.87	197.99	193.90	196.59	193.69	0.21	6.20	8.15	2.097	0.012	24	0	*
25/01/21	60.57	51.67	8.90	198.31	194.92	197.19	194.71	0.21	6.20	8.17	1.726	0.011	24	0	*
26/01/21	59.71	50.99	8.72	198.69	195.43	197.63	195.23	0.20	6.20	8.16	1.693	0.010	24	0	*
27/01/21	60.99	51.83	9.16	198.26	194.88	197.16	194.69	0.19	6.20	8.12	1.777	0.010	24	0	*
28/01/21	62.61	52.83	9.78	198.36	194.75	197.18	194.65	0.10	6.20	8.11	1.897	0.005	24	0	*
29/01/21	61.88	54.01	7.87	232.94	228.82	232.89	229.77	-0.95	6.20	7.48	1.781	-0.051	24	0	*
30/01/21	58.19	51.17	7.02	237.41	233.68	236.26	233.36	0.32	6.20	7.77	1.631	0.016	24	0	*
31/01/21	56.82	48.72	8.10	193.22	190.34	192.26	190.10	0.24	6.20	7.79	1.532	0.012	24	0	*
01/02/21	57.59	49.20	8.39	193.71	190.69	192.74	190.58	0.11	6.20	7.86	1.592	0.005	24	0	*
02/02/21	57.44	49.16	8.28	193.30	190.31	192.26	190.10	0.21	6.20	7.87	1.571	0.010	24	0	*
03/02/21	59.95	50.78	9.17	192.53	189.34	191.42	189.14	0.20	6.20	7.86	1.729	0.010	24	0	*
04/02/21	62.01	52.50	9.51	191.66	188.35	190.51	188.14	0.21	6.20	7.85	1.783	0.011	24	0	*
05/02/21	55.11	47.57	7.54	191.96	189.23	191.02	189.00	0.23	6.20	7.88	1.417	0.011	24	0	*
06/02/21	57.24	48.88	8.36	191.85	188.90	190.90	188.79	0.11	6.20	7.87	1.571	0.005	24	0	*
07/02/21	69.08	57.25	11.83	193.47	189.32	192.16	189.27	0.05	6.20	7.86	2.230	0.003	24	0	*
08/02/21	76.72	62.67	14.05	194.92	189.89	193.21	189.84	0.05	6.20	7.92	2.663	0.003	24	0	*
09/02/21	77.03	62.64	14.39	194.82	189.77	193.04	189.62	0.15	6.20	7.92	2.729	0.009	24	0	*
10/02/21	77.39	63.05	14.34	194.63	189.59	192.82	189.35	0.24	6.20	7.91	2.713	0.015	24	0	*
11/02/21	75.42	61.89	13.53	194.57	189.70	192.90	189.53	0.17	6.20	7.90	2.558	0.011	24	0	*
12/02/21	69.83	58.09	11.74	193.83	189.65	192.37	189.36	0.29	6.20	7.88	2.218	0.017	24	0	*
13/02/21	58.15	49.65	8.50	189.71	186.78	188.70	186.55	0.23	6.20	7.65	1.578	0.011	24	0	*
14/02/21	61.84	52.20	9.64	195.31	191.86	194.22	191.73	0.13	6.20	7.33	1.842	0.007	24	0	*
15/02/21	70.22	55.92	14.30	155.94	152.50	154.20	151.97	0.53	6.20	7.51	2.173	0.030	24	0	*
Итого:				6111.8	5988.68	6071.1	5984.28	4.40			64.426	0.242	744	0	
Средние:	66.50	55.63	10.86						6.20	7.94					

Период нормальной работы 744ч
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
 Время работы прибора после сброса 3623ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____