ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
16/12/20г.-15/01/21г.

Абонент:_____ Договор N:_____
Адрес:34 мкр 2 дом Тип расходомера:_____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.32 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.32 м3/ч
Тхв= 5.00°С

Заводской номер 00166490 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0x0419 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Мг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС	DI
	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч		м3
16/12/20	71.12	57.21	13.91	294.68	288.14	292.57	288.27	-0.13	16.91	17.04	4.006	-0.007	24	0		0.0000
17/12/20	69.28	55.65	13.63	288.25	282.17	286.24	282.29	-0.12	16.92	17.05	3.844	-0.006	24	0		0.0000
18/12/20	70.81	56.99	13.82	293.38	286.95	291.27	287.05	-0.10	16.96	17.09	3.962	-0.005	24	0		0.0000
19/12/20	73.24	58.15	15.09	286.97	280.29	284.68	280.37	-0.08	16.95	17.08	4.228	-0.004	24	0		0.0000
20/12/20	74.64	58.56	16.08	278.18	271.45	275.78	271.56	-0.11	16.93	17.06	4.363	-0.006	24	0		0.0000
21/12/20	74.82	58.71	16.11	280.66	273.84	278.14	273.84	0.00	16.95	17.08	4.411	0.000	24	0		0.0000
22/12/20	74.66	58.85	15.81	283.37	276.50	280.80	276.43	0.07	16.96	17.09	4.369	0.004	24	0		0.0000
23/12/20	70.24	56.49	13.75	293.90	287.54	291.61	287.46	0.08	16.94	17.06	3.950	0.004	24	0		0.0000
24/12/20	68.36	55.56	12.80	303.77	297.52	301.61	297.42	0.10	16.93	17.06	3.804	0.005	24	0		0.0000
25/12/20	68.95	56.07	12.88	306.27	299.89	304.04	299.79	0.10	16.93	17.06	3.862	0.005	24	0		0.0000
26/12/20	69.65	56.72	12.93	311.45	304.83	309.14	304.71	0.12	16.93	17.06	3.938	0.006	24	0		0.0000
27/12/20	68.11	55.80	12.31	309.54	303.22	307.36	303.06	0.16	16.97	17.10	3.730	0.008	24	0		0.0000
28/12/20	66.76	54.48	12.28	298.90	293.02	296.85	292.89	0.13	16.93	17.06	3.596	0.006	24	0		0.0000
29/12/20	66.48	54.58	11.90	311.74	305.66	309.64	305.51	0.15	16.94	17.07	3.632	0.007	24	0		0.0000
30/12/20	67.03	55.18	11.85	321.12	314.75	318.98	314.61	0.14	16.95	17.07	3.726	0.007	24	0		0.0000
31/12/20	66.76	54.98	11.78	321.58	315.25	319.41	315.08	0.17	16.96	17.09	3.708	0.009	24	0		0.0000
01/01/21	67.19	55.51	11.68	326.95	320.42	324.81	320.26	0.16	16.96	17.09	3.738	0.008	24	0		0.0000
02/01/21	67.26	55.57	11.69	326.50	319.99	324.37	319.86	0.13	16.95	17.08	3.738	0.007	24	0		0.0000
03/01/21	67.05	55.35	11.70	326.04	319.59	323.92	319.49	0.10	16.93	17.06	3.735	0.005	24	0		0.0000
04/01/21	66.68	55.14	11.54	326.41	320.02	324.33	319.91	0.11	16.93	17.06	3.689	0.006	24	0		0.0000
05/01/21	65.80	54.55	11.25	326.64	320.39	324.60	320.26	0.13	16.92	17.05	3.602	0.006	24	0		0.0000
06/01/21	65.70	54.39	11.31	326.45	320.21	324.42	320.10	0.11	16.94	17.07	3.617	0.005	24	0		0.0000
07/01/21	65.66	54.32	11.34	326.34	320.11	324.32	320.01	0.10	16.94	17.07	3.622	0.005	24	0		0.0000
08/01/21	65.36	54.10	11.26	326.66	320.51	324.64	320.37	0.14	16.93	17.06	3.603	0.007	24	0		0.0000
09/01/21	65.48	54.24	11.24	327.17	320.94	325.17	320.85	0.09	16.92	17.05	3.605	0.004	24	0		0.0000
10/01/21	65.08	54.05	11.03	325.66	319.57	323.71	319.46	0.11	16.94	17.07	3.519	0.005	24	0		0.0000
11/01/21	69.10	56.63	12.47	329.17	322.22	326.90	322.16	0.06	16.95	17.08	4.015	0.003	24	0		0.0000
12/01/21	74.10	60.37	13.73	336.29	328.25	333.74	328.34	-0.09	16.93	17.06	4.505	-0.005	24	0		0.0000
13/01/21	73.75	60.10	13.65	337.63	329.66	335.05	329.64	0.02	16.94	17.07	4.500	0.001	24	0		0.0000
14/01/21	69.09	56.71	12.38	330.20	323.29	327.97	323.24	0.05	16.94	17.07	3.997	0.003	24	0		0.0000
15/01/21	65.62	53.85	11.77	312.76	306.81	310.78	306.77	0.04	16.97	17.10	3.607	0.002	24	0		0.0000
Итого:				9694.6	9493.00	9626.8	9491.06	1.94			120.221	0.095	744	0		0.0000
Средние:	68.83	56.09	12.74						16.94	17.06						

Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 5155ч

Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации