

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
16/12/20г.-15/01/21г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: 24 мкр д.27 Тип расходомера: _____
 Теплоучислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:
 Договорные расходы: G под max = 280.00 м3/ч G под min = 0.75 м3/ч
 M сет. воды = _____ т.сут MГВС = _____ т.сут G обр max = 280.00 м3/ч G обр min = 0.75 м3/ч
 Тхв = 0.00 °С

Заводской номер 00178846 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0хС71С ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	т	т	т	Гкал	ч	ч	
16/12/20	76.34	61.84	14.50	550.19	0.00	550.19	7.833	24	0	*
17/12/20	71.33	57.55	13.78	501.40	0.00	501.40	6.768	24	0	*
18/12/20	70.79	56.40	14.39	455.71	0.00	455.71	6.508	24	0	*
19/12/20	74.38	59.57	14.81	511.00	0.00	511.00	7.489	24	0	*
20/12/20	78.61	63.06	15.55	547.45	0.00	547.45	8.449	24	0	*
21/12/20	79.18	63.64	15.54	556.55	0.00	556.55	8.613	24	0	*
22/12/20	78.02	62.95	15.07	554.57	0.00	554.57	8.268	24	0	*
23/12/20	75.23	60.56	14.67	528.22	0.00	528.22	7.605	24	0	*
24/12/20	73.88	59.60	14.28	521.49	0.00	521.49	7.343	24	0	*
25/12/20	74.47	60.46	14.01	535.22	0.00	535.22	7.391	24	0	*
26/12/20	73.21	59.20	14.01	517.69	0.00	517.69	7.141	24	0	*
27/12/20	73.47	59.53	13.94	523.39	0.00	523.39	7.233	24	0	*
28/12/20	74.56	60.40	14.16	528.50	0.00	528.50	7.430	24	0	*
29/12/20	74.40	60.27	14.13	526.12	0.00	526.12	7.410	24	0	*
30/12/20	74.59	60.25	14.34	525.90	0.00	525.90	7.536	24	0	*
31/12/20	74.36	59.67	14.69	508.42	0.00	508.42	7.428	24	0	*
01/01/21	74.66	60.60	14.06	536.74	0.00	536.74	7.539	24	0	*
02/01/21	74.69	60.75	13.94	539.68	0.00	539.68	7.502	24	0	*
03/01/21	74.31	59.99	14.32	524.57	0.00	524.57	7.476	24	0	*
04/01/21	72.77	58.69	14.08	509.51	0.00	509.51	7.129	24	0	*
05/01/21	73.43	59.37	14.06	519.43	0.00	519.43	7.245	24	0	*
06/01/21	73.27	58.98	14.29	512.94	0.00	512.94	7.304	24	0	*
07/01/21	72.97	58.72	14.25	512.72	0.00	512.72	7.306	24	0	*
08/01/21	71.03	56.51	14.52	476.85	0.00	476.85	6.785	24	0	*
09/01/21	73.56	59.56	14.00	530.77	0.00	530.77	7.438	24	0	*
10/01/21	73.38	59.48	13.90	522.56	0.00	522.56	7.326	24	0	*
11/01/21	75.56	60.43	15.13	514.88	0.00	514.88	7.810	24	0	*
12/01/21	80.49	64.21	16.28	534.94	0.00	534.94	8.772	24	0	*
13/01/21	80.58	63.94	16.64	531.99	0.00	531.99	8.857	24	0	*
14/01/21	77.88	62.63	15.25	545.61	0.00	545.61	8.313	24	0	*
15/01/21	71.76	57.78	13.98	503.62	0.00	503.62	7.032	24	0	*
Итого:				16208.6	0.00	16208.6	234.279	744	0	
Средние:	74.74	60.21	14.53							

Период нормальной работы 744ч
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
 Время работы прибора после сброса 5524ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации