ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
16/01/21г.-15/02/21г.

Абонент:_____ Договор N:_____
Адрес:Садовое кольцо д.61 2ввод Тип расходомера:_____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 90.00 м3/ч G под min = 0.24 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 90.00 м3/ч G обр min = 0.24 м3/ч
Тхв= 5.00°С G3 max = 32.00 м3/ч G3 min = 0.32 м3/ч

Заводской номер 00182274 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0хААЕ0 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	M1	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	т	т	т	Гкал	ч	ч	
16/01/21	71.63	61.10	10.53	314.57	312.02	2.55	3.310	24	0	*
17/01/21	72.71	61.69	11.02	313.23	310.69	2.54	3.452	24	0	*
18/01/21	77.66	65.12	12.54	313.39	310.82	2.57	3.936	24	0	*
19/01/21	79.12	66.28	12.84	314.39	311.74	2.65	4.040	24	0	*
20/01/21	78.52	65.75	12.77	314.39	311.81	2.58	4.018	24	0	*
21/01/21	77.04	64.54	12.50	314.01	311.48	2.53	3.928	24	0	*
22/01/21	77.06	64.78	12.28	315.10	312.55	2.55	3.870	24	0	*
23/01/21	75.64	63.78	11.86	314.77	312.27	2.50	3.736	24	0	*
24/01/21	74.65	63.43	11.22	321.73	319.20	2.53	3.611	24	0	*
25/01/21	72.59	62.17	10.42	328.78	326.23	2.55	3.428	24	0	*
26/01/21	71.57	61.12	10.45	315.31	312.97	2.34	3.295	24	0	*
27/01/21	71.38	60.74	10.64	306.31	303.99	2.32	3.258	24	0	*
28/01/21	72.06	61.11	10.95	301.49	299.15	2.34	3.303	24	0	*
29/01/21	72.25	61.39	10.86	303.00	300.70	2.30	3.289	24	0	*
30/01/21	72.13	61.59	10.54	306.35	304.06	2.29	3.230	24	0	*
31/01/21	71.84	61.36	10.48	306.23	303.92	2.31	3.213	24	0	*
01/02/21	71.62	61.17	10.45	306.38	304.08	2.30	3.206	24	0	*
02/02/21	71.98	61.53	10.45	308.34	306.00	2.34	3.222	24	0	*
03/02/21	72.26	61.69	10.57	307.56	305.23	2.33	3.255	24	0	*
04/02/21	71.89	61.54	10.35	310.13	307.78	2.35	3.212	24	0	*
05/02/21	72.05	62.05	10.00	319.15	316.71	2.44	3.192	24	0	*
06/02/21	72.48	62.02	10.46	310.82	308.45	2.37	3.253	24	0	*
07/02/21	74.92	63.12	11.80	298.75	296.42	2.33	3.525	24	0	*
08/02/21	77.14	64.26	12.88	294.76	292.39	2.37	3.799	24	0	*
09/02/21	79.04	65.31	13.73	294.07	291.72	2.35	4.044	24	0	*
10/02/21	80.33	66.26	14.07	294.96	292.51	2.45	4.154	24	0	*
11/02/21	78.27	65.12	13.15	299.49	297.11	2.38	3.943	24	0	*
12/02/21	72.84	61.47	11.37	306.10	303.93	2.17	3.479	24	0	*
13/02/21	64.85	55.68	9.17	302.90	301.30	1.60	2.765	24	0	*
14/02/21	65.75	56.21	9.54	302.34	300.13	2.21	2.878	24	0	*
15/02/21	70.62	59.54	11.08	297.80	295.53	2.27	3.299	24	0	*
Итого:				9556.60	9482.89	73.71	108.143	744	0	
Средние:	73.67	62.35	11.32							

Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 10738ч

Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации