

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
16/01/21г.-15/02/21г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: Комсомольская 206 Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:
 Договорные расходы: G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.32 м3/ч
 M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.32 м3/ч
 Тхв = 0.00 °C

Заводской номер 00121216 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0хFFAC ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
16/01/21	64.53	51.42	13.11	203.44	199.60	205.99	203.37	-3.77	6.00	6.70	2.609	-0.194	24	0	
17/01/21	67.12	53.02	14.10	203.47	199.36	205.96	203.26	-3.90	6.00	6.70	2.802	-0.207	24	0	
18/01/21	74.67	57.49	17.18	203.78	198.75	205.76	202.64	-3.89	6.00	6.70	3.411	-0.224	24	0	
19/01/21	77.89	59.77	18.12	203.84	198.35	205.67	202.31	-3.96	6.00	6.70	3.592	-0.237	24	0	
20/01/21	78.12	59.77	18.35	203.97	198.45	205.72	202.36	-3.91	6.00	6.70	3.638	-0.234	24	0	
21/01/21	77.97	59.62	18.35	203.91	198.39	205.65	202.29	-3.90	6.00	6.70	3.640	-0.232	24	0	
22/01/21	76.50	58.94	17.56	203.78	198.52	205.66	202.42	-3.90	6.00	6.70	3.484	-0.230	24	0	
23/01/21	73.82	57.24	16.58	203.69	198.76	205.73	202.65	-3.89	6.00	6.70	3.290	-0.223	24	0	
24/01/21	67.94	53.78	14.16	203.30	199.07	205.74	202.96	-3.89	6.00	6.70	2.815	-0.209	24	0	
25/01/21	60.73	49.09	11.64	202.92	199.47	205.84	203.57	-4.10	6.00	6.70	2.317	-0.201	24	0	
26/01/21	60.21	48.67	11.54	203.05	199.65	206.01	203.74	-4.09	6.00	6.70	2.301	-0.199	24	0	
27/01/21	61.33	49.50	11.83	203.01	199.52	205.91	203.54	-4.02	6.00	6.70	2.353	-0.199	24	0	
28/01/21	63.05	50.53	12.52	203.04	199.34	205.89	203.45	-4.11	6.00	6.70	2.489	-0.208	24	0	
29/01/21	61.89	49.92	11.97	202.95	199.38	205.85	203.45	-4.07	6.00	6.70	2.380	-0.203	24	0	
30/01/21	58.23	47.53	10.70	202.57	199.35	205.61	203.45	-4.10	6.00	6.70	2.124	-0.195	24	0	
31/01/21	57.90	47.30	10.60	202.45	199.29	205.58	203.42	-4.13	6.00	6.70	2.105	-0.195	24	0	
01/02/21	58.81	47.89	10.92	202.39	199.17	205.48	203.32	-4.15	6.00	6.70	2.169	-0.199	24	0	
02/02/21	58.37	47.65	10.72	201.90	198.72	205.05	202.91	-4.19	6.00	6.70	2.124	-0.200	24	0	
03/02/21	61.17	49.32	11.85	202.19	198.71	205.15	202.85	-4.14	6.00	6.70	2.350	-0.204	24	0	
04/02/21	60.82	49.35	11.47	202.75	199.32	205.67	203.36	-4.04	6.00	6.70	2.281	-0.199	24	0	
05/02/21	55.71	46.00	9.71	202.42	199.50	205.59	203.57	-4.07	6.00	6.70	1.933	-0.187	24	0	
06/02/21	59.21	48.02	11.19	202.33	199.03	205.39	203.21	-4.18	6.00	6.70	2.220	-0.201	24	0	
07/02/21	71.48	55.81	15.67	202.99	198.39	205.24	202.33	-3.94	6.00	6.70	3.099	-0.220	24	0	
08/02/21	77.70	59.77	17.93	203.45	198.08	205.24	201.88	-3.80	6.00	6.70	3.551	-0.227	24	0	
09/02/21	78.02	59.67	18.35	203.47	198.01	205.20	201.84	-3.83	6.00	6.70	3.632	-0.228	24	0	
10/02/21	77.86	59.47	18.39	203.38	197.95	205.12	201.76	-3.81	6.00	6.70	3.639	-0.226	24	0	
11/02/21	75.56	58.08	17.48	203.22	198.10	205.09	201.90	-3.80	6.00	6.70	3.460	-0.221	24	0	
12/02/21	67.77	53.33	14.44	202.85	198.59	205.28	202.61	-4.02	6.00	6.70	2.861	-0.214	24	0	
13/02/21	60.54	48.82	11.72	202.17	198.73	205.09	202.81	-4.08	6.00	6.70	2.322	-0.199	24	0	
14/02/21	61.55	49.26	12.29	201.99	198.47	204.81	202.46	-3.99	6.00	6.70	2.433	-0.196	24	0	
15/02/21	73.27	56.73	16.54	202.94	198.04	205.04	202.03	-3.99	6.00	6.70	3.270	-0.226	24	0	
Итого:				6293.6	6164.06	6371.0	6287.72	-123.66			86.694	-6.537	744	0	
Средние:	67.08	52.99	14.09						6.00	6.70					

Период нормальной работы 744ч
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
 Время работы прибора после сброса 5881ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____