ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
16/01/21г.-15/02/21г.

Абонент:_____ Договор N:_____
Адрес:Девонская 8 Тип расходомера:_____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 180.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 180.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч
Тхв= 0.00°С G3 max = 60.00 м3/ч G3 min = 0.45 м3/ч

Заводской номер 00166102 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 Т3=1 КС=0хВ270 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Мг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	м3	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
16/01/21	64.17	48.15	16.02	120.97	118.78	122.60	121.16	0.00	-2.38	6.20	6.00	1.901	-0.115	24	0	*
17/01/21	66.69	49.36	17.33	121.10	118.64	122.73	121.29	0.00	-2.65	6.20	6.00	2.055	-0.131	24	0	*
18/01/21	74.15	53.01	21.14	121.52	118.60	122.71	121.14	0.00	-2.54	6.20	6.00	2.507	-0.135	24	0	*
19/01/21	77.40	54.96	22.44	121.80	118.67	122.71	121.03	0.00	-2.36	6.20	6.00	2.660	-0.130	24	0	*
20/01/21	77.63	55.03	22.60	121.93	118.76	122.87	121.19	0.00	-2.43	6.20	6.00	2.684	-0.134	24	0	*
21/01/21	77.48	54.84	22.64	121.89	118.76	122.80	121.12	0.00	-2.36	6.20	6.00	2.689	-0.129	24	0	*
22/01/21	76.05	54.51	21.54	121.74	118.61	122.82	121.14	0.00	-2.53	6.20	6.00	2.554	-0.138	24	0	*
23/01/21	73.41	53.13	20.28	121.56	118.61	122.79	121.11	0.00	-2.50	6.20	6.00	2.406	-0.133	24	0	*
24/01/21	67.65	50.25	17.40	121.10	118.57	122.73	121.26	0.00	-2.69	6.20	6.00	2.062	-0.135	24	0	*
25/01/21	60.46	46.28	14.18	120.75	118.73	122.70	121.50	0.00	-2.77	6.20	6.00	1.681	-0.128	24	0	*
26/01/21	59.90	45.87	14.03	120.76	118.81	122.75	121.55	0.00	-2.74	6.20	6.00	1.664	-0.126	24	0	*
27/01/21	61.02	46.52	14.50	120.57	118.51	122.41	121.21	0.00	-2.70	6.20	6.00	1.715	-0.126	24	0	*
28/01/21	62.68	47.33	15.35	120.67	118.50	122.44	121.20	0.00	-2.70	6.20	6.00	1.816	-0.128	24	0	*
29/01/21	61.60	46.93	14.67	120.61	118.51	122.46	121.18	0.00	-2.67	6.20	6.00	1.735	-0.125	24	0	*
30/01/21	57.95	44.75	13.20	120.20	118.34	122.26	121.06	0.00	-2.72	6.20	6.00	1.557	-0.122	24	0	*
31/01/21	57.61	44.50	13.11	120.21	118.36	122.22	121.02	0.00	-2.66	6.20	6.00	1.551	-0.118	24	0	*
01/02/21	58.50	45.03	13.47	120.67	118.75	122.56	121.36	0.00	-2.61	6.20	6.00	1.595	-0.117	24	0	*
02/02/21	58.08	44.84	13.24	119.93	118.06	122.04	120.86	0.00	-2.80	6.20	6.00	1.562	-0.125	24	0	*
03/02/21	60.77	45.93	14.84	116.22	114.25	118.11	116.95	0.00	-2.70	6.20	6.00	1.689	-0.124	24	0	*
04/02/21	60.54	46.39	14.15	120.61	118.55	122.56	121.36	0.00	-2.81	6.20	6.00	1.678	-0.130	24	0	*
05/02/21	55.46	43.54	11.92	120.06	118.30	122.22	121.15	0.00	-2.85	6.20	6.00	1.407	-0.124	24	0	*
06/02/21	58.79	45.02	13.77	120.20	118.27	122.27	121.13	0.00	-2.86	6.20	6.00	1.624	-0.129	24	0	*
07/02/21	70.95	51.47	19.48	120.96	118.23	122.54	120.99	0.00	-2.76	6.20	6.00	2.304	-0.142	24	0	*
08/02/21	77.18	54.82	22.36	121.62	118.47	122.78	121.10	0.00	-2.63	6.20	6.00	2.648	-0.144	24	0	*
09/02/21	77.50	54.71	22.79	121.68	118.51	122.74	121.06	0.00	-2.55	6.20	6.00	2.701	-0.139	24	0	*
10/02/21	77.34	54.62	22.72	121.69	118.54	122.72	121.04	0.00	-2.50	6.20	6.00	2.694	-0.136	24	0	*
11/02/21	75.11	53.57	21.54	121.43	118.43	122.67	121.05	0.00	-2.62	6.20	6.00	2.549	-0.140	24	0	*
12/02/21	67.44	49.70	17.74	120.92	118.42	122.52	121.12	0.00	-2.70	6.20	6.00	2.096	-0.134	24	0	*
13/02/21	60.27	45.92	14.35	120.21	118.24	122.30	121.06	0.00	-2.82	6.20	6.00	1.695	-0.129	24	0	*
14/02/21	61.14	46.10	15.04	120.11	118.05	122.16	120.94	0.00	-2.89	6.20	6.00	1.775	-0.133	24	0	*
15/02/21	72.70	52.34	20.36	120.72	117.94	122.24	120.68	0.00	-2.74	6.20	6.00	2.399	-0.143	24	0	*
Итого:				3744.4	3668.77	3794.4	3751.01	0.00	-82.24			63.653	-4.042	744	0	
Средние:	66.69	49.33	17.36							6.20	6.00					

Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 3621ч

Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации