

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
18/12/20г.-20/01/21г.

Абонент:1 Договор N:1  
 Адрес:1 Тип расходомера:1  
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:  
 Договорные расходы: G под max = 180.00 м3/ч G под min = 0.48  
 м3/ч  
 М сет.воды=1 т.сут Мгвс=1 т.сут G обр max = 180.00 м3/ч G обр min = 0.48  
 м3/ч  
 Тхв= 5.00°C

Заводской номер 00167070 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=  
 0x8F44 ПО 2.7

Дата	t1	t2	M1	M2	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
18/12/20	67.49	54.48	200.89	200.38	6.20	6.00	2.613	24	0	
19/12/20	72.54	57.72	202.49	202.00	6.20	6.00	3.000	24	0	
20/12/20	78.12	61.55	204.59	204.10	6.20	6.00	3.392	24	0	
21/12/20	77.69	61.14	203.13	202.59	6.20	6.00	3.365	24	0	
22/12/20	76.73	60.64	202.81	202.32	6.20	6.00	3.263	24	0	
23/12/20	72.34	58.01	204.19	203.77	6.20	6.00	2.926	24	0	
24/12/20	66.46	53.72	199.98	199.65	6.20	6.00	2.548	24	0	
25/12/20	67.24	54.18	197.52	197.11	6.20	6.00	2.578	24	0	
26/12/20	67.18	54.02	195.75	195.38	6.20	6.00	2.572	24	0	
27/12/20	65.96	53.26	196.26	195.95	6.20	6.00	2.491	24	0	
28/12/20	64.59	52.34	195.57	195.23	6.20	6.00	2.393	24	0	
29/12/20	65.39	52.72	195.65	195.33	6.20	6.00	2.477	24	0	
30/12/20	69.37	55.50	199.85	199.49	6.20	6.00	2.771	24	0	
31/12/20	71.53	57.41	203.26	202.87	6.20	6.00	2.872	24	0	
01/01/21	68.62	55.37	203.19	202.79	6.20	6.00	2.692	24	0	
02/01/21	67.39	54.61	204.16	203.80	6.20	6.00	2.608	24	0	
03/01/21	67.28	54.51	204.64	204.27	6.20	6.00	2.609	24	0	
04/01/21	65.92	53.56	202.31	201.94	6.20	6.00	2.500	24	0	
05/01/21	64.85	52.63	201.14	200.82	6.20	6.00	2.457	24	0	
06/01/21	66.53	53.80	203.10	202.69	6.20	6.00	2.584	24	0	
07/01/21	68.36	55.01	203.02	202.61	6.20	6.00	2.709	24	0	
08/01/21	67.60	54.56	203.30	202.91	6.20	6.00	2.651	24	0	
09/01/21	65.95	53.54	202.69	202.33	6.20	6.00	2.514	24	0	
10/01/21	64.94	52.89	201.97	201.61	6.20	6.00	2.430	24	0	
11/01/21	70.60	56.29	201.06	200.67	6.20	6.00	2.872	24	0	
12/01/21	78.56	61.83	201.86	201.39	6.20	6.00	3.378	24	0	
13/01/21	79.62	62.54	203.26	202.84	6.20	6.00	3.474	24	0	
14/01/21	73.75	58.41	196.92	196.56	6.20	6.00	3.022	24	0	
15/01/21	65.49	53.12	200.98	200.69	6.20	6.00	2.484	24	0	
16/01/21	64.87	52.67	200.99	200.67	6.20	6.00	2.450	24	0	
17/01/21	67.02	53.97	200.75	200.48	6.20	6.00	2.614	24	0	
18/01/21	74.70	58.90	201.20	200.91	6.20	6.00	3.178	24	0	
19/01/21	77.84	61.20	201.53	201.16	6.20	6.00	3.353	24	0	
20/01/21	77.45	60.85	201.70	201.47	6.20	6.00	3.352	24	0	
Итого:			6841.71	6828.78			95.192	816	0	
Средние:	69.99	56.08			6.20	6.00				

Дата	M1	M2	Qo	ВНР	ВОС
	т	т	Гкал	ч	ч
17/12/20 24:00	18609.08	18588.98	169.129	2164	178

20/01/21 24:00 | 25450.79 | 25417.76 | 264.321 | 2980 | 178 |

---

Итого: | 6841.71 | 6828.78 | 95.192 | 816 | 0 |

---

Период нормальной работы 816ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 3193ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации