ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
16/01/21г.-15/02/21г.

Абонент:_____ Договор N:_____
Адрес:Северная 20 Тип расходомера:_____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.32 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.32 м3/ч
Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00177469 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0xF328 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Мг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС	P3
	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	м3	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч		кг/см2
16/01/21	64.05	40.87	23.18	119.96	117.80	115.98	115.02	0.00	2.78	7.00	7.00	2.726	0.114	24	0	*	5.00
17/01/21	66.55	41.77	24.78	119.97	117.62	115.95	114.99	0.00	2.63	7.00	7.00	2.909	0.110	24	0	*	5.00
18/01/21	74.00	44.02	29.98	120.39	117.49	116.00	114.94	0.00	2.55	7.00	7.00	3.516	0.112	24	0	*	5.00
19/01/21	77.25	45.35	31.90	120.54	117.42	116.04	114.84	0.00	2.58	7.00	7.00	3.745	0.117	24	0	*	5.00
20/01/21	77.48	45.29	32.19	120.57	117.45	116.04	114.84	0.00	2.61	7.00	7.00	3.778	0.118	24	0	*	5.00
21/01/21	77.33	45.10	32.23	120.67	117.55	116.09	114.89	0.00	2.66	7.00	7.00	3.785	0.120	24	0	*	5.00
22/01/21	75.91	45.11	30.80	120.59	117.59	116.14	115.00	0.00	2.59	7.00	7.00	3.622	0.117	24	0	*	5.00
23/01/21	73.28	44.22	29.06	120.45	117.63	116.13	115.13	0.00	2.50	7.00	7.00	3.415	0.111	24	0	*	5.00
24/01/21	67.55	42.58	24.97	120.06	117.54	116.01	115.05	0.00	2.49	7.00	7.00	2.928	0.106	24	0	*	5.00
25/01/21	60.35	39.82	20.53	119.70	117.69	115.90	115.02	0.00	2.67	7.00	7.00	2.410	0.106	24	0	*	5.00
26/01/21	59.78	39.51	20.27	119.66	117.71	115.97	115.09	0.00	2.62	7.00	7.00	2.382	0.104	24	0	*	5.00
27/01/21	60.92	40.00	20.92	119.57	117.52	115.76	114.80	0.00	2.72	7.00	7.00	2.453	0.109	24	0	*	5.00
28/01/21	62.56	40.53	22.03	119.61	117.49	115.77	114.81	0.00	2.68	7.00	7.00	2.582	0.109	24	0	*	5.00
29/01/21	61.50	40.42	21.08	119.66	117.61	115.85	114.94	0.00	2.67	7.00	7.00	2.475	0.108	24	0	*	5.00
30/01/21	57.86	38.97	18.89	119.38	117.54	115.75	115.02	0.00	2.52	7.00	7.00	2.215	0.098	24	0	*	5.00
31/01/21	57.51	38.80	18.71	119.39	117.58	115.77	115.05	0.00	2.53	7.00	7.00	2.195	0.098	24	0	*	5.00
01/02/21	58.39	39.19	19.20	120.09	118.17	116.47	115.69	0.00	2.48	7.00	7.00	2.264	0.097	24	0	*	5.00
02/02/21	57.98	39.04	18.94	119.04	117.18	115.48	114.67	0.00	2.51	7.00	7.00	2.214	0.098	24	0	*	5.00
03/02/21	60.64	39.33	21.31	112.81	110.88	109.25	108.47	0.00	2.41	7.00	7.00	2.361	0.095	24	0	*	5.00
04/02/21	60.38	39.78	20.60	114.94	112.98	111.74	110.90	0.00	2.08	7.00	7.00	2.323	0.083	24	0	*	5.00
05/02/21	55.38	38.21	17.17	119.13	117.39	116.31	115.59	0.00	1.80	7.00	7.00	2.012	0.069	24	0	*	5.00
06/02/21	58.67	39.16	19.51	119.37	117.45	116.23	115.43	0.00	2.02	7.00	7.00	2.283	0.079	24	0	*	5.00
07/02/21	70.79	43.55	27.24	120.15	117.48	116.30	115.24	0.00	2.24	7.00	7.00	3.198	0.098	24	0	*	5.00
08/02/21	77.02	45.74	31.28	120.63	117.51	116.48	115.28	0.00	2.23	7.00	7.00	3.672	0.102	24	0	*	5.00
09/02/21	77.33	45.24	32.09	120.63	117.51	116.47	115.27	0.00	2.24	7.00	7.00	3.768	0.101	24	0	*	5.00
10/02/21	77.18	45.07	32.11	120.72	117.60	116.51	115.31	0.00	2.29	7.00	7.00	3.770	0.103	24	0	*	5.00
11/02/21	74.97	44.52	30.45	120.50	117.53	116.44	115.33	0.00	2.20	7.00	7.00	3.577	0.098	24	0	*	5.00
12/02/21	67.32	42.00	25.32	120.20	117.78	116.43	115.47	0.00	2.31	7.00	7.00	2.980	0.097	24	0	*	5.00
13/02/21	60.18	39.65	20.53	119.75	117.79	116.33	115.48	0.00	2.31	7.00	7.00	2.414	0.092	24	0	*	5.00
14/02/21	61.01	39.75	21.26	119.54	117.51	116.21	115.34	0.00	2.17	7.00	7.00	2.494	0.086	24	0	*	5.00
15/02/21	72.54	44.11	28.43	120.23	117.46	116.28	115.21	0.00	2.25	7.00	7.00	3.335	0.099	24	0	*	5.00
Итого:				3707.9	3633.45	3588.0	3558.11	0.00	75.34			89.801	3.154	744	0		
Средние:	66.56	41.82	24.74							7.00	7.00						5.00

Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 6221ч

Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации