

**Отчет о потреблении...**  
от 18-02-2021  
За период с 16-01-2021 00:00:00 по 16-02-2021 00:00:00

Потребитель :  
Адрес :  
Объект :  
Прибор :  
Назначение :

ОАО "Жилуправление"  
Комсомольская 21а  
Жилой дом  
ИМ 2300 N ВВ673  
Теплосчетчик с ЧД расхода для ЗСТ.

| Канал           | Qt1     | Wt1      | T1     | Gm1     | T2     | Gm2     | tm1     | ts1     |
|-----------------|---------|----------|--------|---------|--------|---------|---------|---------|
| Един.измерения. | Гкал    | Гкал/час | град.С | тонн    | град.С | тонн    | час:мин | час:мин |
| Макс.предел     | 1000000 | 10       | 150    | 1000000 | 150    | 1000000 | 1000000 | 1000000 |
| Миним.предел    | 0       | 0        | 0      | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       |

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

| Дата, время         |      |      |       |        |       |        |       |       |
|---------------------|------|------|-------|--------|-------|--------|-------|-------|
| 16-01-2021 00:00:00 | -    | -    | -     | -      | -     | -      | -     | -     |
| 17-01-2021 00:00:00 | 2.39 | 0.10 | 64.34 | 147.75 | 48.13 | 150.05 | 24:00 | 24:00 |
| 18-01-2021 00:00:00 | 2.58 | 0.11 | 66.84 | 147.52 | 49.34 | 149.83 | 24:00 | 24:00 |
| 19-01-2021 00:00:00 | 3.14 | 0.13 | 74.30 | 147.11 | 52.93 | 149.54 | 24:00 | 24:00 |
| 20-01-2021 00:00:00 | 3.35 | 0.14 | 77.56 | 147.39 | 54.84 | 149.78 | 24:00 | 24:00 |
| 21-01-2021 00:00:00 | 3.38 | 0.14 | 77.78 | 147.22 | 54.81 | 149.70 | 24:00 | 24:00 |
| 22-01-2021 00:00:00 | 3.38 | 0.14 | 77.62 | 146.51 | 54.52 | 148.97 | 24:00 | 24:00 |
| 23-01-2021 00:00:00 | 3.23 | 0.13 | 76.19 | 146.37 | 54.12 | 148.56 | 24:00 | 24:00 |
| 24-01-2021 00:00:00 | 3.04 | 0.13 | 73.55 | 146.66 | 52.83 | 148.89 | 24:00 | 24:00 |
| 25-01-2021 00:00:00 | 2.60 | 0.11 | 67.81 | 146.67 | 50.04 | 148.92 | 24:00 | 24:00 |
| 26-01-2021 00:00:00 | 2.13 | 0.09 | 60.63 | 147.80 | 46.15 | 150.21 | 24:00 | 24:00 |
| 27-01-2021 00:00:00 | 2.12 | 0.09 | 60.06 | 148.30 | 45.76 | 150.78 | 24:00 | 24:00 |
| 28-01-2021 00:00:00 | 2.19 | 0.09 | 61.20 | 148.97 | 46.49 | 151.41 | 24:00 | 24:00 |
| 29-01-2021 00:00:00 | 2.31 | 0.10 | 62.84 | 147.61 | 47.20 | 150.05 | 24:00 | 24:00 |
| 30-01-2021 00:00:00 | 2.20 | 0.09 | 61.78 | 147.47 | 46.85 | 149.92 | 24:00 | 24:00 |
| 31-01-2021 00:00:00 | 1.97 | 0.08 | 58.13 | 146.77 | 44.68 | 149.34 | 24:00 | 24:00 |
| 01-02-2021 00:00:00 | 1.94 | 0.08 | 57.78 | 146.81 | 44.54 | 149.41 | 24:00 | 24:00 |
| 02-02-2021 00:00:00 | 2.00 | 0.08 | 58.67 | 146.79 | 45.00 | 149.37 | 24:00 | 24:00 |
| 03-02-2021 00:00:00 | 1.98 | 0.08 | 58.26 | 147.09 | 44.78 | 149.67 | 24:00 | 24:00 |
| 04-02-2021 00:00:00 | 2.16 | 0.09 | 60.97 | 146.54 | 46.19 | 149.10 | 24:00 | 24:00 |
| 05-02-2021 00:00:00 | 2.11 | 0.09 | 60.73 | 147.12 | 46.35 | 149.62 | 24:00 | 24:00 |
| 06-02-2021 00:00:00 | 1.78 | 0.07 | 55.66 | 147.96 | 43.62 | 150.50 | 24:00 | 24:00 |
| 07-02-2021 00:00:00 | 2.03 | 0.08 | 58.95 | 146.79 | 45.10 | 149.31 | 24:00 | 24:00 |
| 08-02-2021 00:00:00 | 2.84 | 0.12 | 71.09 | 146.66 | 51.71 | 149.02 | 24:00 | 24:00 |
| 09-02-2021 00:00:00 | 3.28 | 0.14 | 77.35 | 146.80 | 54.98 | 149.05 | 24:00 | 24:00 |
| 10-02-2021 00:00:00 | 3.37 | 0.14 | 77.66 | 145.69 | 54.50 | 148.08 | 24:00 | 24:00 |
| 11-02-2021 00:00:00 | 3.37 | 0.14 | 77.51 | 145.20 | 54.27 | 147.51 | 24:00 | 24:00 |
| 12-02-2021 00:00:00 | 3.19 | 0.13 | 75.29 | 145.17 | 53.31 | 147.42 | 24:00 | 24:00 |
| 13-02-2021 00:00:00 | 2.63 | 0.11 | 67.61 | 145.13 | 49.49 | 147.47 | 24:00 | 24:00 |
| 14-02-2021 00:00:00 | 2.12 | 0.09 | 60.46 | 144.91 | 45.83 | 147.35 | 24:00 | 24:00 |
| 15-02-2021 00:00:00 | 2.21 | 0.09 | 61.29 | 144.65 | 46.02 | 147.13 | 24:00 | 24:00 |
| 16-02-2021 00:00:00 | 2.98 | 0.12 | 72.85 | 144.79 | 52.23 | 147.12 | 24:00 | 24:00 |

Итого за отчетный период:

| часов:минут | Гкал  | Гкал/час | град.С | тонн    | град.С | тонн    | час:мин | час:мин |
|-------------|-------|----------|--------|---------|--------|---------|---------|---------|
| 744:00      | 80.00 | 0.11     | 66.86  | 4548.22 | 49.24  | 4623.09 | 744:00  | 744:00  |

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.