

девонская 12а

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
16/12/20г.-15/01/21г.

Абонент: \_\_\_\_\_ Договор N: \_\_\_\_\_  
 Адрес: Девонская 12а Тип расходомера: \_\_\_\_\_  
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:  
 Договорные расходы: G под max = 180.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч  
 M сет. воды= \_\_\_\_\_ т.сут МГВС= \_\_\_\_\_ т.сут G обр max = 180.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч  
 Тхв= 0.00 °С G3 max = 20.00 м3/ч G3 min = 0.20 м3/ч

Заводской номер 00169009 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x8691 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	MГ	P1	P2	Qo	QГ	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	м3	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
16/12/20	72.25	57.72	14.53	275.59	269.15	270.20	266.01	0.00	3.14	5.90	5.81	3.909	0.181	24	0	*
17/12/20	66.34	53.81	12.53	276.34	270.81	271.29	267.59	0.00	3.22	5.89	5.80	3.388	0.173	24	0	*
18/12/20	68.01	55.07	12.94	276.84	271.05	271.86	268.02	0.00	3.03	5.87	5.78	3.504	0.167	24	0	*
19/12/20	72.17	57.44	14.73	275.38	268.95	270.29	266.15	0.00	2.80	5.89	5.80	3.957	0.161	24	0	*
20/12/20	77.85	60.93	16.92	275.43	268.07	269.81	265.25	0.00	2.82	5.92	5.83	4.537	0.172	24	0	*
21/12/20	78.12	61.06	17.06	274.34	266.98	268.61	264.05	0.00	2.93	5.88	5.79	4.559	0.179	24	0	*
22/12/20	76.75	60.35	16.40	274.93	267.82	269.49	264.94	0.00	2.88	5.88	5.78	4.394	0.174	24	0	*
23/12/20	70.82	56.76	14.06	275.04	268.84	270.14	266.10	0.00	2.74	5.88	5.78	3.776	0.155	24	0	*
24/12/20	67.97	54.84	13.13	274.61	268.85	269.97	266.13	0.00	2.72	5.89	5.79	3.530	0.149	24	0	*
25/12/20	68.18	55.06	13.12	274.88	269.12	270.15	266.31	0.00	2.81	5.90	5.81	3.531	0.155	24	0	*
26/12/20	67.71	54.72	12.99	274.71	268.97	269.80	266.00	0.00	2.97	5.91	5.81	3.492	0.162	24	0	*
27/12/20	66.51	53.97	12.54	274.47	268.94	269.71	265.99	0.00	2.95	5.91	5.81	3.368	0.159	24	0	*
28/12/20	64.79	52.90	11.89	274.52	269.26	270.06	266.49	0.00	2.77	5.92	5.82	3.199	0.146	24	0	*
29/12/20	65.70	53.41	12.29	274.29	268.92	269.69	266.06	0.00	2.86	5.93	5.84	3.301	0.153	24	0	*
30/12/20	69.65	55.90	13.75	275.46	269.44	270.73	266.81	0.00	2.63	5.93	5.83	3.706	0.147	24	0	*
31/12/20	71.40	57.20	14.20	275.63	269.34	270.76	266.71	0.00	2.63	5.93	5.83	3.826	0.150	24	0	*
01/01/21	68.47	55.22	13.25	274.85	269.03	270.15	266.33	0.00	2.70	5.93	5.83	3.564	0.149	24	0	*
02/01/21	68.08	55.02	13.06	274.97	269.21	270.35	266.51	0.00	2.70	5.91	5.82	3.518	0.148	24	0	*
03/01/21	67.73	54.78	12.95	274.94	269.18	270.32	266.48	0.00	2.70	5.92	5.82	3.484	0.148	24	0	*
04/01/21	66.57	54.03	12.54	274.38	268.87	269.90	266.19	0.00	2.68	5.91	5.82	3.367	0.145	24	0	*
05/01/21	65.42	53.25	12.17	273.77	268.49	269.49	265.89	0.00	2.60	5.91	5.82	3.265	0.138	24	0	*
06/01/21	65.77	53.33	12.44	273.32	267.97	268.87	265.26	0.00	2.71	5.91	5.82	3.326	0.144	24	0	*
07/01/21	67.99	54.84	13.15	274.07	268.32	269.39	265.56	0.00	2.76	5.91	5.82	3.527	0.151	24	0	*
08/01/21	68.00	54.87	13.13	275.09	269.33	270.61	266.77	0.00	2.56	5.91	5.82	3.535	0.140	24	0	*
09/01/21	66.47	54.01	12.46	275.27	269.76	270.82	267.11	0.00	2.65	5.92	5.83	3.359	0.143	24	0	*
10/01/21	64.81	53.01	11.80	276.45	271.17	272.17	268.57	0.00	2.60	5.93	5.83	3.199	0.138	24	0	*
11/01/21	70.79	56.65	14.14	277.76	271.54	273.13	269.06	0.00	2.48	5.93	5.83	3.835	0.140	24	0	*
12/01/21	79.74	62.59	17.15	278.24	270.52	272.83	267.98	0.00	2.54	5.96	5.87	4.647	0.159	24	0	*
13/01/21	79.19	62.23	16.96	280.65	272.92	275.01	270.15	0.00	2.77	5.94	5.84	4.630	0.172	24	0	*
14/01/21	74.02	59.31	14.71	287.04	280.04	281.77	277.20	0.00	2.84	5.85	5.74	4.118	0.168	24	0	*
15/01/21	64.55	52.95	11.60	283.33	277.98	278.86	275.23	0.00	2.75	5.86	5.75	3.222	0.146	24	0	*
Итого:				8556.5	8368.84	8406.2	8282.90	0.00	85.94			114.573	4.812	744	0	
Средние:	69.73	56.03	13.69							5.90	5.81					

Период нормальной работы 744ч

девонская 12а

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч  
Время работы прибора после сброса 4589ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации