

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
16/01/21г.-15/02/21г.

Абонент: \_\_\_\_\_ Договор N: \_\_\_\_\_  
 Адрес: ул. Губкина д. 30 Тип расходомера: \_\_\_\_\_  
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:  
 Договорные расходы: G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.32 м3/ч  
 M сет. воды= \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс= \_\_\_\_\_ т.сут G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.32 м3/ч  
 Тхв= 5.00°C

Заводской номер 00284441 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 Т3=0 КС=0x0D43 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	т	т	т	Гкал	ч	ч	
16/01/21	64.82	49.51	15.31	159.19	162.37	-3.18	2.437	24	0	
17/01/21	67.36	50.66	16.70	158.91	162.35	-3.44	2.652	24	0	
18/01/21	74.98	54.54	20.44	158.29	162.58	-4.29	3.239	24	0	
19/01/21	77.75	56.36	21.39	158.38	162.98	-4.60	3.391	24	0	
20/01/21	77.39	56.08	21.31	158.14	162.69	-4.55	3.370	24	0	
21/01/21	77.58	56.20	21.38	158.17	162.69	-4.52	3.386	24	0	
22/01/21	75.66	55.39	20.27	157.02	161.22	-4.20	3.185	24	0	
23/01/21	73.55	54.11	19.44	156.59	160.68	-4.09	3.043	24	0	
24/01/21	67.12	50.94	16.18	157.06	160.52	-3.46	2.542	24	0	
25/01/21	60.55	47.08	13.47	157.73	160.55	-2.82	2.123	24	0	
26/01/21	59.87	46.55	13.32	157.72	160.45	-2.73	2.105	24	0	
27/01/21	61.00	47.04	13.96	156.64	159.54	-2.90	2.186	24	0	
28/01/21	62.95	47.98	14.97	156.22	159.26	-3.04	2.339	24	0	
29/01/21	62.25	47.97	14.28	156.52	159.46	-2.94	2.237	24	0	
30/01/21	57.94	45.37	12.57	156.76	159.42	-2.66	1.969	24	0	
31/01/21	56.89	44.70	12.19	156.88	159.47	-2.59	1.913	24	0	
01/02/21	57.79	45.08	12.71	157.13	159.63	-2.50	1.998	24	0	
02/02/21	57.43	44.99	12.44	157.02	159.54	-2.52	1.956	24	0	
03/02/21	60.37	46.42	13.95	156.42	159.30	-2.88	2.182	24	0	
04/02/21	61.87	47.66	14.21	155.97	158.93	-2.96	2.215	24	0	
05/02/21	54.93	43.76	11.17	156.70	158.97	-2.27	1.749	24	0	
06/02/21	58.02	45.04	12.98	156.17	158.75	-2.58	2.025	24	0	
07/02/21	69.61	51.43	18.18	156.42	160.14	-3.72	2.844	24	0	
08/02/21	76.82	55.46	21.36	156.56	160.92	-4.36	3.343	24	0	
09/02/21	77.10	55.36	21.74	156.55	161.04	-4.49	3.405	24	0	
10/02/21	77.42	55.56	21.86	156.53	161.13	-4.60	3.424	24	0	
11/02/21	75.13	54.67	20.46	156.94	161.20	-4.26	3.213	24	0	
12/02/21	67.19	51.05	16.14	127.06	124.38	2.68	2.116	24	0	*
13/02/21	57.84	45.46	12.38	162.09	164.68	-2.59	2.008	24	0	
14/02/21	62.51	48.14	14.37	166.06	169.08	-3.02	2.387	24	0	
15/02/21	72.07	53.99	18.08	168.70	172.74	-4.04	3.055	24	0	
Итого:				4866.54	4966.66	-100.12	80.037	744	0	
Средние:	66.57	50.14	16.42							

Период нормальной работы 744ч  
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч  
 Время работы прибора после сброса 20382ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации