

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
16/12/20г.-15/01/21г.

Абонент: \_\_\_\_\_ Договор N: \_\_\_\_\_  
 Адрес: Королева 9а Тип расходомера: \_\_\_\_\_  
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:  
 Договорные расходы: G под max = 180.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч  
 M сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Мгвс = \_\_\_\_\_ т.сут G обр max = 180.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч  
 Тхв = 0.00 °С

Заводской номер 00182902 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0x78ЕВ ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
16/12/20	75.32	62.88	12.44	329.83	321.55	328.81	322.99	-1.44	6.20	16.00	3.938	-0.091	24	0	*
17/12/20	69.34	58.51	10.83	327.54	320.45	327.11	322.08	-1.63	6.20	16.00	3.405	-0.096	24	0	*
18/12/20	69.94	58.55	11.39	312.38	305.50	311.78	306.99	-1.49	6.20	16.00	3.418	-0.087	24	0	*
19/12/20	73.90	61.01	12.89	302.30	294.98	301.33	296.33	-1.35	6.20	16.00	3.745	-0.083	24	0	*
20/12/20	78.18	63.72	14.46	299.28	291.24	297.59	292.21	-0.97	6.20	16.00	4.157	-0.062	24	0	*
21/12/20	78.77	64.39	14.38	309.04	300.63	307.43	301.72	-1.09	6.20	16.00	4.264	-0.070	24	0	*
22/12/20	77.61	63.74	13.87	310.72	302.50	309.50	303.93	-1.43	6.20	16.00	4.137	-0.091	24	0	*
23/12/20	74.77	61.76	13.01	304.45	296.90	303.60	298.43	-1.53	6.20	16.00	3.805	-0.095	24	0	*
24/12/20	73.54	61.05	12.49	307.69	300.30	307.01	301.87	-1.57	6.20	16.00	3.690	-0.096	24	0	*
25/12/20	71.99	60.63	11.36	329.30	321.67	328.81	323.40	-1.73	6.20	16.00	3.589	-0.105	24	0	*
26/12/20	70.37	59.43	10.94	330.82	323.49	330.80	325.54	-2.05	6.20	16.00	3.472	-0.122	24	0	*
27/12/20	70.65	59.69	10.96	332.02	324.59	331.79	326.51	-1.92	6.20	16.00	3.493	-0.115	24	0	*
28/12/20	70.50	60.16	10.34	350.87	343.07	350.91	345.21	-2.14	6.20	16.00	3.478	-0.129	24	0	*
29/12/20	69.48	59.43	10.05	353.91	346.21	354.13	348.55	-2.34	6.20	16.00	3.413	-0.139	24	0	*
30/12/20	69.45	59.18	10.27	352.41	344.78	352.59	347.06	-2.28	6.20	16.00	3.471	-0.135	24	0	*
31/12/20	68.72	58.41	10.31	343.20	335.89	343.40	338.14	-2.25	6.20	16.00	3.398	-0.132	24	0	*
01/01/21	68.41	57.99	10.42	334.67	327.65	334.81	329.78	-2.13	6.20	16.00	3.351	-0.124	24	0	*
02/01/21	68.49	58.08	10.41	335.01	327.95	335.11	330.04	-2.09	6.20	16.00	3.343	-0.122	24	0	*
03/01/21	67.93	57.55	10.38	331.40	324.55	331.54	326.62	-2.07	6.20	16.00	3.306	-0.119	24	0	*
04/01/21	68.48	57.93	10.55	331.11	324.10	331.22	326.23	-2.13	6.20	16.00	3.352	-0.124	24	0	*
05/01/21	70.27	59.27	11.00	327.75	320.50	327.75	322.60	-2.10	6.20	16.00	3.458	-0.125	24	0	*
06/01/21	70.05	59.02	11.03	325.77	318.61	325.77	320.69	-2.08	6.20	16.00	3.451	-0.123	24	0	*
07/01/21	69.77	58.70	11.07	325.69	318.61	325.62	320.58	-1.97	6.20	16.00	3.462	-0.116	24	0	*
08/01/21	67.68	56.88	10.80	312.38	305.90	312.16	307.60	-1.70	6.20	16.00	3.238	-0.097	24	0	*
09/01/21	70.30	59.33	10.97	333.28	325.90	332.50	327.22	-1.32	6.20	16.00	3.512	-0.079	24	0	*
10/01/21	70.18	59.52	10.66	335.61	328.20	334.78	329.48	-1.28	6.20	16.00	3.433	-0.076	24	0	*
11/01/21	72.13	60.80	11.33	335.34	327.56	334.35	328.80	-1.24	6.20	16.00	3.647	-0.076	24	0	*
12/01/21	79.59	65.18	14.41	305.46	296.99	303.59	297.85	-0.86	6.20	16.00	4.225	-0.056	24	0	*
13/01/21	80.12	65.23	14.89	299.29	290.91	297.21	291.61	-0.70	6.20	16.00	4.278	-0.046	24	0	*
14/01/21	75.95	63.07	12.88	323.94	315.67	322.33	316.59	-0.92	6.20	16.00	4.002	-0.058	24	0	*
15/01/21	69.53	58.63	10.90	331.80	324.58	330.86	325.75	-1.17	6.20	16.00	3.476	-0.069	24	0	*
Итого:				10084.	9851.43	10066.	9902.40	-50.97			112.407	-3.058	744	0	
Средние:	71.98	60.31	11.66						6.20	16.00					

Период нормальной работы 744ч  
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч  
 Время работы прибора после сброса 2972ч

Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации