

**Отчет о потреблении...**  
от 20-01-2021  
За период с 16-12-2020 00:00:00 по 16-01-2021 00:00:00

Потребитель : ОАО "Жилуправление"  
Адрес : Ленина 3 2ввод  
Объект : Жилой дом  
Прибор : ИМ 2300 N BA706  
Назначение : Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

| Канал           | Qt1     | T1     | Gm1     | T2     | Gm2     | tm1     | ts1     |
|-----------------|---------|--------|---------|--------|---------|---------|---------|
| Един.измерения. | Гкал    | град.С | тонн    | град.С | тонн    | час:мин | час:мин |
| Макс.предел     | 1000000 | 150    | 1000000 | 150    | 1000000 | 1000000 | 1000000 |
| Миним.предел    | 0       | 0      | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       |

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

| Дата, время         |      |       |        |       |        |       |       |
|---------------------|------|-------|--------|-------|--------|-------|-------|
| 16-12-2020 00:00:00 | -    | -     | -      | -     | -      | -     | -     |
| 17-12-2020 00:00:00 | 2.70 | 71.86 | 177.82 | 56.67 | 156.53 | 24:00 | 24:00 |
| 18-12-2020 00:00:00 | 2.45 | 67.61 | 175.16 | 53.61 | 154.15 | 24:00 | 24:00 |
| 19-12-2020 00:00:00 | 2.42 | 67.51 | 176.03 | 53.76 | 154.93 | 24:00 | 24:00 |
| 20-12-2020 00:00:00 | 2.81 | 72.71 | 178.09 | 56.93 | 156.76 | 24:00 | 24:00 |
| 21-12-2020 00:00:00 | 3.18 | 78.14 | 180.48 | 60.51 | 159.04 | 24:00 | 24:00 |
| 22-12-2020 00:00:00 | 3.15 | 77.72 | 179.93 | 60.23 | 158.57 | 24:00 | 24:00 |
| 23-12-2020 00:00:00 | 3.04 | 76.75 | 180.04 | 59.87 | 158.53 | 24:00 | 24:00 |
| 24-12-2020 00:00:00 | 2.71 | 72.23 | 180.20 | 57.21 | 158.69 | 24:00 | 24:00 |
| 25-12-2020 00:00:00 | 2.38 | 66.50 | 179.51 | 53.22 | 158.19 | 24:00 | 24:00 |
| 26-12-2020 00:00:00 | 2.46 | 67.27 | 176.83 | 53.35 | 155.69 | 24:00 | 24:00 |
| 27-12-2020 00:00:00 | 2.47 | 67.22 | 175.71 | 53.15 | 154.70 | 24:00 | 24:00 |
| 28-12-2020 00:00:00 | 2.38 | 65.97 | 175.73 | 52.43 | 154.71 | 24:00 | 24:00 |
| 29-12-2020 00:00:00 | 2.33 | 64.63 | 175.51 | 51.32 | 154.57 | 24:00 | 24:00 |
| 30-12-2020 00:00:00 | 2.48 | 65.49 | 175.30 | 51.31 | 154.39 | 24:00 | 24:00 |
| 31-12-2020 00:00:00 | 2.86 | 69.49 | 177.72 | 53.38 | 156.56 | 24:00 | 24:00 |
| 01-01-2021 00:00:00 | 3.02 | 71.50 | 180.39 | 54.71 | 158.91 | 24:00 | 24:00 |
| 02-01-2021 00:00:00 | 2.85 | 68.64 | 180.75 | 52.86 | 159.30 | 24:00 | 24:00 |
| 03-01-2021 00:00:00 | 2.70 | 67.42 | 181.70 | 52.56 | 160.06 | 24:00 | 24:00 |
| 04-01-2021 00:00:00 | 2.70 | 67.32 | 181.61 | 52.43 | 159.99 | 24:00 | 24:00 |
| 05-01-2021 00:00:00 | 2.64 | 65.87 | 179.13 | 51.09 | 157.80 | 24:00 | 24:00 |
| 06-01-2021 00:00:00 | 2.59 | 64.93 | 178.28 | 50.36 | 157.05 | 24:00 | 24:00 |
| 07-01-2021 00:00:00 | 2.68 | 66.61 | 179.56 | 51.68 | 158.19 | 24:00 | 24:00 |
| 08-01-2021 00:00:00 | 2.79 | 68.41 | 179.42 | 52.87 | 157.94 | 24:00 | 24:00 |
| 09-01-2021 00:00:00 | 2.77 | 67.65 | 179.42 | 52.22 | 157.94 | 24:00 | 24:00 |
| 10-01-2021 00:00:00 | 2.51 | 65.95 | 179.31 | 51.93 | 157.89 | 24:00 | 24:00 |
| 11-01-2021 00:00:00 | 2.43 | 64.98 | 179.31 | 51.40 | 157.90 | 24:00 | 24:00 |
| 12-01-2021 00:00:00 | 2.94 | 70.90 | 178.43 | 54.43 | 157.03 | 24:00 | 24:00 |
| 13-01-2021 00:00:00 | 3.52 | 78.65 | 179.12 | 59.02 | 157.74 | 24:00 | 24:00 |
| 14-01-2021 00:00:00 | 3.55 | 79.63 | 182.04 | 60.12 | 160.46 | 24:00 | 24:00 |
| 15-01-2021 00:00:00 | 3.03 | 73.71 | 174.73 | 56.18 | 153.82 | 24:00 | 24:00 |
| 16-01-2021 00:00:00 | 2.48 | 65.47 | 177.69 | 51.49 | 156.39 | 24:00 | 24:00 |

Итого за отчетный период:

| часов:минут | Гкал  | град.С | тонн    | град.С | тонн    | час:мин | час:мин |
|-------------|-------|--------|---------|--------|---------|---------|---------|
| 744:00      | 85.00 | 69.64  | 5534.95 | 54.27  | 4874.43 | 744:00  | 744:00  |

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.