ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
16/01/21г.-15/02/21г.

Абонент:_____ Договор N:_____
Адрес:Ленина 42 Тип расходомера:_____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 180.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 180.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч
Тхв= 0.00°С G3 max = 60.00 м3/ч G3 min = 0.45 м3/ч

Заводской номер 00236004 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0х9966 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Мг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	м3	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
16/01/21	71.89	61.20	10.69	190.07	186.18	190.10	186.18	0.00	0.00	6.20	6.00	1.989	0.000	24	0	*
17/01/21	72.97	61.71	11.26	189.85	185.87	189.81	185.87	0.00	0.00	6.20	6.00	2.093	0.000	24	0	*
18/01/21	77.94	65.53	12.41	194.56	189.90	194.28	189.90	0.00	0.00	6.20	6.00	2.358	0.000	24	0	*
19/01/21	79.39	66.83	12.56	195.99	191.09	195.71	191.09	0.00	0.00	6.20	6.00	2.405	0.000	24	0	*
20/01/21	78.79	66.24	12.55	195.90	191.13	195.61	191.13	0.00	0.00	6.20	6.00	2.400	0.000	24	0	*
21/01/21	77.32	64.98	12.34	195.30	190.67	195.07	190.67	0.00	0.00	6.20	6.00	2.356	0.000	24	0	*
22/01/21	77.30	65.16	12.14	196.14	191.53	195.91	191.53	0.00	0.00	6.20	6.00	2.329	0.000	24	0	*
23/01/21	75.89	64.08	11.81	195.44	190.99	195.28	190.99	0.00	0.00	6.20	6.00	2.257	0.000	24	0	*
24/01/21	74.90	64.14	10.76	208.20	203.59	208.15	203.59	0.00	0.00	6.20	6.00	2.190	0.000	24	0	*
25/01/21	72.89	62.74	10.15	207.49	203.13	207.54	203.13	0.00	0.00	6.20	6.00	2.063	0.000	24	0	*
26/01/21	71.84	61.25	10.59	189.62	185.78	189.68	185.78	0.00	0.00	6.20	6.00	1.968	0.000	24	0	*
27/01/21	71.66	60.96	10.70	187.60	183.80	187.63	183.80	0.00	0.00	6.20	6.00	1.966	0.000	24	0	*
28/01/21	72.33	61.47	10.86	186.73	182.87	186.73	182.87	0.00	0.00	6.20	6.00	1.988	0.000	24	0	*
29/01/21	72.50	61.82	10.68	188.40	184.48	188.41	184.48	0.00	0.00	6.20	6.00	1.969	0.000	24	0	*
30/01/21	72.39	62.00	10.39	191.67	187.71	191.69	187.71	0.00	0.00	6.20	6.00	1.949	0.000	24	0	*
31/01/21	72.12	61.88	10.24	191.28	187.34	191.31	187.34	0.00	0.00	6.20	6.00	1.919	0.000	24	0	*
01/02/21	71.92	61.70	10.22	191.62	187.69	191.64	187.69	0.00	0.00	6.20	6.00	1.918	0.000	24	0	*
02/02/21	72.28	62.06	10.22	193.60	189.61	193.64	189.61	0.00	0.00	6.20	6.00	1.938	0.000	24	0	*
03/02/21	72.53	62.25	10.28	191.55	187.53	191.56	187.53	0.00	0.00	6.20	6.00	1.931	0.000	24	0	*
04/02/21	72.14	61.83	10.31	188.77	184.88	188.79	184.88	0.00	0.00	6.20	6.00	1.907	0.000	24	0	*
05/02/21	72.31	62.53	9.78	198.97	194.81	199.02	194.81	0.00	0.00	6.20	6.00	1.905	0.000	24	0	*
06/02/21	72.80	62.62	10.18	194.98	190.90	195.00	190.90	0.00	0.00	6.20	6.00	1.945	0.000	24	0	*
07/02/21	75.23	63.51	11.72	182.38	178.29	182.26	178.29	0.00	0.00	6.20	6.00	2.090	0.000	24	0	*
08/02/21	77.46	64.57	12.89	178.49	174.21	178.23	174.21	0.00	0.00	6.20	6.00	2.245	0.000	24	0	*
09/02/21	79.34	65.62	13.72	179.11	174.62	178.75	174.62	0.00	0.00	6.20	6.00	2.400	0.000	24	0	*
10/02/21	80.59	66.58	14.01	180.08	175.47	179.66	175.47	0.00	0.00	6.20	6.00	2.464	0.000	24	0	*
11/02/21	78.53	65.32	13.21	182.25	177.82	181.94	177.82	0.00	0.00	6.20	6.00	2.351	0.000	24	0	*
12/02/21	73.07	61.64	11.43	187.02	183.12	186.98	183.12	0.00	0.00	6.20	6.00	2.094	0.000	24	0	*
13/02/21	65.07	55.91	9.16	188.20	185.09	188.47	185.09	0.00	0.00	6.20	6.00	1.694	0.000	24	0	*
14/02/21	65.98	56.28	9.70	185.38	182.24	185.61	182.24	0.00	0.00	6.20	6.00	1.766	0.000	24	0	*
15/02/21	70.92	59.40	11.52	178.98	175.44	178.98	175.44	0.00	0.00	6.20	6.00	2.020	0.000	24	0	*
Итого:				5905.6	5777.78	5903.4	5777.78	0.00	0.00			64.867	0.000	744	0	
Средние:	73.94	62.70	11.24							6.20	6.00					

Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 23015ч

Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации