

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
16/12/20г.-15/01/21г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: 35 мкр 40 дом Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:
 Договорные расходы: G под max = 180.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч
 M сет. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут G обр max = 180.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч
 Тхв= 0.00°C G3 max = 40.00 м3/ч G3 min = 0.40 м3/ч

Заводской номер 00178765 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x5E7A ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС	DI
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч		м3
16/12/20	70.13	55.32	14.81	251.61	246.07	249.80	246.26	0.00	-0.19	6.20	6.00	3.641	-0.011	24	0	*	0.0000
17/12/20	68.03	53.79	14.24	248.52	243.35	246.49	243.15	0.00	0.20	6.20	6.00	3.461	0.011	24	0	*	0.0000
18/12/20	69.75	55.23	14.52	250.94	245.45	249.51	245.97	0.00	-0.52	6.20	6.00	3.560	-0.029	24	0	*	0.0000
19/12/20	72.88	56.62	16.26	243.26	237.50	241.34	237.74	0.00	-0.24	6.20	6.00	3.858	-0.014	24	0	*	0.0000
20/12/20	75.53	57.36	18.17	233.05	227.18	231.15	227.67	0.00	-0.49	6.20	6.00	4.129	-0.028	24	0	*	0.0000
21/12/20	75.43	57.31	18.12	234.81	228.91	233.07	229.50	0.00	-0.59	6.20	6.00	4.149	-0.034	24	0	*	0.0000
22/12/20	75.28	57.49	17.79	235.09	229.22	234.04	230.46	0.00	-1.24	6.20	6.00	4.077	-0.071	24	0	*	0.0000
23/12/20	71.57	55.73	15.84	241.47	235.92	239.81	236.36	0.00	-0.44	6.20	6.00	3.736	-0.025	24	0	*	0.0000
24/12/20	69.57	54.80	14.77	248.46	243.06	247.15	243.71	0.00	-0.65	6.20	6.00	3.587	-0.036	24	0	*	0.0000
25/12/20	70.24	55.45	14.79	251.76	246.17	250.03	246.47	0.00	-0.30	6.20	6.00	3.639	-0.017	24	0	*	0.0000
26/12/20	71.05	56.11	14.94	255.42	249.67	253.48	249.79	0.00	-0.12	6.20	6.00	3.728	-0.007	24	0	*	0.0000
27/12/20	69.43	55.07	14.36	252.97	247.50	250.72	247.21	0.00	0.29	6.20	6.00	3.554	0.016	24	0	*	0.0000
28/12/20	67.92	53.88	14.04	246.28	241.15	244.69	241.39	0.00	-0.24	6.20	6.00	3.383	-0.013	24	0	*	0.0000
29/12/20	69.01	54.72	14.29	252.20	246.81	250.49	247.04	0.00	-0.23	6.20	6.00	3.528	-0.013	24	0	*	0.0000
30/12/20	70.72	55.91	14.81	257.57	251.82	255.40	251.71	0.00	0.11	6.20	6.00	3.730	0.006	24	0	*	0.0000
31/12/20	70.33	55.60	14.73	257.13	251.43	254.63	250.94	0.00	0.49	6.20	6.00	3.704	0.027	24	0	*	0.0000
01/01/21	70.92	56.35	14.57	262.31	256.42	260.13	256.29	0.00	0.13	6.20	6.00	3.735	0.007	24	0	*	0.0000
02/01/21	70.93	56.34	14.59	261.07	255.20	259.29	255.49	0.00	-0.29	6.20	6.00	3.720	-0.016	24	0	*	0.0000
03/01/21	70.74	56.15	14.59	260.54	254.70	259.04	255.28	0.00	-0.58	6.20	6.00	3.714	-0.033	24	0	*	0.0000
04/01/21	70.34	55.92	14.42	259.78	254.05	258.15	254.40	0.00	-0.35	6.20	6.00	3.662	-0.020	24	0	*	0.0000
05/01/21	69.11	55.14	13.97	259.53	253.97	257.98	254.33	0.00	-0.36	6.20	6.00	3.547	-0.020	24	0	*	0.0000
06/01/21	68.87	54.90	13.97	259.97	254.46	258.34	254.67	0.00	-0.21	6.20	6.00	3.555	-0.012	24	0	*	0.0000
07/01/21	68.85	54.81	14.04	260.62	255.11	258.42	254.79	0.00	0.32	6.20	6.00	3.579	0.018	24	0	*	0.0000
08/01/21	68.54	54.65	13.89	260.50	254.97	258.65	255.00	0.00	-0.03	6.20	6.00	3.536	-0.002	24	0	*	0.0000
09/01/21	68.66	54.85	13.81	261.67	256.09	259.04	255.39	0.00	0.70	6.20	6.00	3.533	0.038	24	0	*	0.0000
10/01/21	68.06	54.57	13.49	258.58	253.17	256.41	252.89	0.00	0.28	6.20	6.00	3.412	0.015	24	0	*	0.0000
11/01/21	72.56	57.40	15.16	264.13	257.93	262.35	258.33	0.00	-0.40	6.20	6.00	3.910	-0.023	24	0	*	0.0000
12/01/21	78.08	61.14	16.94	270.14	262.92	268.17	263.59	0.00	-0.67	6.20	6.00	4.456	-0.041	24	0	*	0.0000
13/01/21	77.67	60.72	16.95	270.01	262.84	268.73	264.20	0.00	-1.36	6.20	6.00	4.457	-0.083	24	0	*	0.0000
14/01/21	72.60	57.25	15.35	264.23	258.01	263.00	259.02	0.00	-1.01	6.20	6.00	3.961	-0.058	24	0	*	0.0000
15/01/21	68.03	53.98	14.05	253.50	248.24	252.04	248.65	0.00	-0.41	6.20	6.00	3.484	-0.022	24	0	*	0.0000
Итого:				7887.1	7709.29	7831.5	7717.69	0.00	-8.40			115.725	-0.490	744	0		0.0000
Средние:	70.99	55.95	15.04							6.20	6.00						

Период нормальной работы 744ч
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
 Время работы прибора после сброса 36406ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____