

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
16/01/21г.-15/02/21г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: Королева 9 Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:
 Договорные расходы: G под max = 180.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч
 M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут G обр max = 180.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч
 Тхв = 0.00 °C

Заводской номер 00224021 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0хАВДА ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
16/01/21	67.88	51.43	16.45	178.62	174.91	174.27	172.12	2.79	6.03	6.25	2.872	0.143	24	0	
17/01/21	70.69	52.25	18.44	171.82	167.95	167.47	165.34	2.61	6.06	6.26	3.093	0.136	24	0	
18/01/21	77.46	56.00	21.46	169.90	165.45	165.15	162.79	2.66	6.06	6.27	3.549	0.149	24	0	
19/01/21	78.87	57.09	21.78	172.22	167.52	167.35	164.81	2.71	6.05	6.27	3.650	0.155	24	0	
20/01/21	78.26	56.50	21.76	172.17	167.56	167.35	164.95	2.61	6.05	6.27	3.645	0.147	24	0	
21/01/21	76.80	55.21	21.59	168.98	164.56	164.29	161.99	2.57	6.06	6.27	3.552	0.142	24	0	
22/01/21	76.74	55.38	21.36	168.56	164.19	163.88	161.55	2.64	6.07	6.28	3.505	0.146	24	0	
23/01/21	75.36	54.52	20.84	167.81	163.62	163.23	160.99	2.63	6.08	6.28	3.409	0.143	24	0	
24/01/21	69.14	53.13	16.01	196.78	192.52	191.95	189.42	3.10	6.08	6.35	3.078	0.165	24	0	
25/01/21	64.51	51.34	13.17	213.68	209.66	208.97	206.41	3.25	5.99	6.29	2.756	0.167	24	0	
26/01/21	62.37	49.60	12.77	203.97	200.35	199.43	197.12	3.23	5.84	6.11	2.557	0.160	24	0	
27/01/21	61.39	48.59	12.80	197.27	193.89	193.23	191.12	2.77	5.83	6.08	2.475	0.135	24	0	
28/01/21	66.26	51.00	15.26	187.18	183.43	183.07	180.81	2.62	5.85	6.08	2.794	0.134	24	0	
29/01/21	64.05	50.60	13.45	197.03	193.36	192.90	190.59	2.77	5.82	6.07	2.598	0.140	24	0	
30/01/21	60.14	48.51	11.63	206.65	203.23	202.65	200.49	2.74	5.78	6.05	2.360	0.133	24	0	
31/01/21	60.18	48.63	11.55	207.41	203.98	203.44	201.23	2.75	5.78	6.06	2.350	0.134	24	0	
01/02/21	60.35	48.69	11.66	208.22	204.73	204.23	201.96	2.77	5.79	6.08	2.384	0.135	24	0	
02/02/21	59.23	47.82	11.41	203.57	200.28	199.67	197.54	2.74	5.72	5.99	2.283	0.131	24	0	
03/02/21	60.18	48.42	11.76	206.60	203.17	202.59	200.37	2.80	5.74	6.01	2.385	0.136	24	0	
04/02/21	61.84	49.91	11.93	213.17	209.39	208.86	206.46	2.93	5.83	6.12	2.494	0.146	24	0	
05/02/21	60.25	49.14	11.11	216.91	213.28	212.64	210.23	3.05	5.73	6.04	2.360	0.150	24	0	
06/02/21	63.24	50.58	12.66	210.14	206.28	205.73	203.23	3.05	5.81	6.10	2.608	0.154	24	0	
07/02/21	71.36	52.98	18.38	172.12	168.17	167.88	165.68	2.49	5.86	6.07	3.085	0.132	24	0	
08/02/21	76.96	54.53	22.43	158.91	154.77	154.59	152.43	2.34	5.87	6.05	3.470	0.128	24	0	
09/02/21	78.85	55.55	23.30	162.41	157.96	157.88	155.59	2.37	5.87	6.06	3.682	0.132	24	0	
10/02/21	80.11	56.49	23.62	164.36	159.76	159.73	157.34	2.42	5.87	6.07	3.775	0.137	24	0	
11/02/21	75.05	55.08	19.97	179.49	175.03	174.83	172.35	2.68	6.08	6.31	3.489	0.148	24	0	
12/02/21	67.51	51.80	15.71	195.39	191.40	190.92	188.55	2.85	6.26	6.52	3.004	0.148	24	0	
13/02/21	59.39	46.69	12.70	171.19	168.38	167.81	166.08	2.30	5.72	5.94	2.144	0.107	24	0	*
14/02/21	64.30	48.02	16.28	165.47	162.32	162.00	160.25	2.07	6.02	6.19	2.638	0.099	24	0	
15/02/21	70.17	50.41	19.76	153.63	150.23	150.04	148.26	1.97	6.00	6.15	2.965	0.099	24	0	
Итого:				5761.6	5641.33	5628.0	5558.05	83.28			91.009	4.311	744	0	
Средние:	68.35	51.80	16.54						5.92	6.15					

Период нормальной работы 744ч
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
 Время работы прибора после сброса 32542ч

Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации