

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
16/12/20г.-15/01/21г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: Первомайская 7а 2 ввод Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:
 Договорные расходы: G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.32 м3/ч
 M сет. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.32 м3/ч
 Тхв= 0.00 °С G3 max = 40.00 м3/ч G3 min = 0.40 м3/ч

Заводской номер 00169028 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x4B22 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	м3	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
16/12/20	67.70	58.17	9.53	544.56	533.30	529.15	520.92	0.00	12.38	5.69	6.70	5.068	0.720	24	0	*
17/12/20	68.41	58.84	9.57	544.50	533.02	529.19	520.77	0.00	12.25	5.81	6.70	5.096	0.720	24	0	*
18/12/20	68.74	59.23	9.51	544.15	532.57	528.76	520.25	0.00	12.32	5.78	6.70	5.053	0.729	24	0	*
19/12/20	66.81	57.70	9.11	544.19	533.22	528.69	520.60	0.00	12.62	6.80	6.70	4.855	0.728	24	0	*
20/12/20	66.08	56.90	9.18	544.06	533.33	528.55	520.66	5.78	12.67	7.01	6.70	4.898	0.721	24	0	*
21/12/20	67.29	57.60	9.69	538.23	527.23	523.07	515.06	0.00	12.17	6.77	6.70	5.109	0.701	24	0	*
22/12/20	69.34	59.29	10.05	546.05	534.26	530.89	522.30	0.00	11.96	6.61	6.70	5.370	0.709	24	0	*
23/12/20	69.50	59.60	9.90	545.48	533.64	530.30	521.68	0.00	11.96	6.24	6.70	5.276	0.712	24	0	*
24/12/20	63.18	55.14	8.04	545.86	535.81	530.01	522.45	0.00	13.36	6.03	6.70	4.300	0.736	24	0	*
25/12/20	60.30	52.28	8.02	546.09	536.86	529.96	523.15	0.00	13.71	5.92	6.70	4.291	0.716	24	0	*
26/12/20	67.61	58.26	9.35	546.80	535.53	531.27	523.01	0.00	12.52	6.04	6.70	4.999	0.729	24	0	*
27/12/20	67.40	58.19	9.21	546.78	535.56	531.23	522.95	0.00	12.61	6.09	6.70	4.927	0.733	24	0	*
28/12/20	67.15	58.11	9.04	546.60	535.47	530.97	522.74	0.00	12.73	6.18	6.70	4.830	0.739	24	0	*
29/12/20	67.28	58.16	9.12	546.58	535.42	530.98	522.73	0.00	12.69	6.21	6.70	4.876	0.738	24	0	*
30/12/20	67.51	58.27	9.24	546.63	535.42	531.08	522.79	0.00	12.63	6.36	6.70	4.938	0.736	24	0	*
31/12/20	67.07	57.95	9.12	546.82	535.73	531.23	523.01	0.00	12.72	6.25	6.70	4.878	0.737	24	0	*
01/01/21	67.77	58.54	9.23	546.42	535.07	530.95	522.56	0.00	12.51	6.09	6.70	4.931	0.732	24	0	*
02/01/21	67.77	58.57	9.20	545.76	534.45	530.21	521.83	0.00	12.62	6.49	6.70	4.913	0.739	24	0	*
03/01/21	67.88	58.59	9.29	546.08	534.75	530.59	522.20	0.00	12.55	6.45	6.70	4.962	0.735	24	0	*
04/01/21	67.55	58.33	9.22	545.66	534.44	530.18	521.87	0.00	12.57	6.41	6.70	4.926	0.733	24	0	*
05/01/21	67.72	58.50	9.22	545.78	534.50	530.26	521.93	0.00	12.57	6.58	6.70	4.925	0.735	24	0	*
06/01/21	67.50	58.31	9.19	545.76	534.56	530.23	521.92	0.00	12.64	6.32	6.70	4.902	0.737	24	0	*
07/01/21	67.63	58.38	9.25	545.66	534.43	530.16	521.86	0.00	12.57	6.49	6.70	4.942	0.733	24	0	*
08/01/21	67.76	58.50	9.26	545.99	534.71	530.59	522.24	0.00	12.47	6.57	6.70	4.952	0.729	24	0	*
09/01/21	67.69	58.53	9.16	546.54	535.27	530.99	522.62	0.00	12.65	6.05	6.70	4.891	0.740	24	0	*
10/01/21	67.35	58.37	8.98	546.45	535.26	530.87	522.55	0.00	12.71	5.73	6.70	4.795	0.742	24	0	*
11/01/21	65.81	57.14	8.67	546.36	535.62	530.65	522.65	0.00	12.97	5.57	6.70	4.633	0.741	24	0	*
12/01/21	68.49	58.85	9.64	545.98	534.44	530.63	522.18	0.00	12.26	5.95	6.70	5.141	0.721	24	0	*
13/01/21	68.50	58.78	9.72	544.90	533.39	529.54	521.15	0.00	12.24	6.01	6.70	5.177	0.719	24	0	*
14/01/21	68.03	58.41	9.62	544.48	533.12	529.15	520.83	0.00	12.29	6.26	6.70	5.124	0.718	24	0	*
15/01/21	67.51	58.17	9.34	544.11	532.91	528.67	520.45	0.00	12.46	6.21	6.70	4.966	0.724	24	0	*
Итого:				16909.	16563.2	16429.	16173.9	5.78	389.38			152.944	22.582	744	0	
Средние:	67.30	58.05	9.24							6.22	6.70					

Период нормальной работы 744ч
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
 Время работы прибора после сброса 5159ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____